

给排水-技术标准和综合知识

1、(单选题) 甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程, 施工过程中因甲的施工的工程质量问题而出现赔偿责任, 则建设单位 ()。

A、 只能要求甲负责赔偿 B、 如向乙要求赔偿, 乙有权拒绝 C、 可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿 D、 只能要求甲、乙、丙按比例赔偿

2、(单选题) 《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定, 招标人最迟应当在与中标人签订合同后()日内, 向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A、 10 B、 7 C、 3 D、 5

3、(单选题) 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的, 应以书面形式通知所有招标文件收受人, 通知的时间应在要求提交投标文件截止时间至少 ()。

A、 15 日前 B、 10 日前 C、 20 日前 D、 5 日前

4、(单选题) 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标, 这种招标方式称为 ()。

A、 竞争性谈判 B、 邀请招标 C、 公开招标 D、 议标

5、(单选题) 关于评标规则的说法,正确的是 ()。

A、 评标委员会成员的名单可在开标前予以公布 B、 投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的, 评标委员会应当否决其投标 C、 招标项目的标底应当在中标结果确定前公布 D、 评标委员会确定的中标候选人至少 3 个

6、(单选题) 关于评标的说法正确的是 ()。

A、 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的, 可以否决所有投标 B、 招标项目设有标底的, 可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C、 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的, 视为不同意评标结果 D、 投标文件中有含义不明确的内容的,

评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明

7、(单选题) 某高速公路项目进行招标开标后允许 ()。

- A、 评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B、 投标人再增加优惠条件 C、 投标人撤销投标文件 D、 招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

8、(单选题) 关于评标委员会的说法，正确的是 ()。

- A、 评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向 B、 评标委员会成员可以向投标人介绍对投标文件的评审情况 C、 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果 D、 超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长评标时间

9、(单选题) 关于评标结果异议的说法正确的是 ()。

- A、 对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件 B、 对评标结果有异议应当在中标候选人公示期间提出 C、 招标人对评标结果的异议作出答复前招标投标活动继续进行 D、 只有投标人有权对项目的评标结果提出异议

10、(单选题) 依法应当招标的项目,在下列情形中,可以不进行施工招标的情形是 ()。

- A、 需要向原中标人采购，否则将增加成本的 B、 采购人的子公司具备相应资质可以自行施工的 C、 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行施工的 D、 技术复杂，有特殊要求的

11、(单选题) 招标人对某招标估算价为 6000 万元的施工项目进行公开招标，2022 年 9 月 3 日开始发售招标文件，9 月 6 日停售；招标文件规定投标保证金为 100 万元；9 月 20 日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年 9 月 25 日。上述案例中有 () 处错误。

- A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

12、(单选题) 下列施工项目不属于必须招标范围的是 ()。

- A、 需要采用不可替代的专利或者专有技术的建设项目 B、 政府投资的经济适用房建设项目 C、 大型基础设施项目 D、 使用世界银行贷款建设项目

13、(单选题) 下列评标委员会成员的行为合法的是 ()。

- A、 接受个人所提出的倾向意见 B、 接受投标人主动提出的澄清 C、 对投标提出否决意见 D、 向招标人征询确定中标人的意向

14、(单选题) 投标人对开标有异议的依法应当先向()提出异议。

- A、 有关行政监督部门 B、 纪律检查委员会 C、 评标委员会 D、 招标人

15、(单选题) 关于两阶段进行招标, 正确的是 ()。

- A、 第一阶段, 投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交招标文件 B、 第二阶段, 招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求, 编制招标文件 C、 招标人要求投标人提交投标保证金的, 应当在第一阶段提出 D、 对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目, 招标人可以分两阶段进行招标

16、(单选题) 根据《招标投标法》开标主持人应当是 ()。

- A、 投标人推选的代表 B、 招标人 C、 招标代理机构 D、 建设行政主管部门

17、(单选题) 关于投标文件撤回和撤销的说法, 正确的是 ()。

- A、 投标人撤回已提交的投标文件, 应当在投标截止时间前书面通知招标人 B、 投标截止时间后投标人撤销投标文件的, 招标人应当退还投标保证金 C、 招标人收取的投标保证金, 应当自收到投标人撤回通知之日起 10 日内退还 D、 投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

18、(单选题) 下列情形中, 属于不同投标人之间相互串通投标情形的是 ()。

- A、 委托同一单位或个人办理投标事宜 B、 投标文件载明的项目经理为同一人 C、

投标文件相互混装 D、约定部分投标人放弃投标或者中标

19、(单选题) 关于开标的说法正确的是 ()。

A、开标过程应当记录并存档备查 B、开标由招标人以外的人主持邀请所有投标人参加 C、开标地点不必为招标文件中预先确定的地点 D、开标应当在招标文件确定的, 提交投标文件截止之后公开进行

20、(单选题) 关于中标和签订合同的说法正确的是 ()。

A、确定中标人的权利属于招标人 B、中标人应当自中标通知书送达之日起 30 日内, 按照招标文件与投标人订立书面合同 C、招标人与中标人签订合同的标的价款质量等主要条款应当与招标文件一致, 但履行期限可以另行协商确定 D、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

21、(单选题) 关于确定中标人的说法正确的是 ()。

A、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人 B、国有资金占控股地位的, 依法必须进行招标的项目, 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人 C、排名第一的中标候选人放弃中标的, 招标人必须重新招标 D、确定中标人选后, 招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

22、(单选题) 下列情形中, 属于弄虚作假、骗取中标的情形是 ()。

A、低价中标、高价索赔 B、行贿评标专家谋取高分 C、借用他人资质证书 D、共同抬高投标报价

23、(单选题) 某施工项目招标, 估算价为 3000 万, 投标保证金可以为 () 万。

A、60 B、80 C、100 D、300

24、(单选题) 根据《招标投标法》中标通知书自 () 发生法律效力。

A、收到之日 B、盖章之日 C、作出之日 D、发出之日

25、(单选题)关于中标后订立建设工程施工合同的说法,正确的是()。

- A、招标人和中标人应自中标通知书收到之日起 30 日内订立书面合同 B、人工、材料价格行情发生变化双方应当就合同价款订立新的协议 C、对备案的中标合同不得进行协商变更 D、合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

26、(单选题)关于招标方式的说法正确的是()。

- A、国有资金占控股或者主导地位的,依法必须进行招标的项目,一律公开招标 B、省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经省级人民政府批准可以进行邀请招标 C、邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上特定的法人或者其他组织投标 D、公开招标,是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

27、(单选题)关于工程建设项目是否必须招标的说法正确的是()。

- A、需要采用专利或者专有技术的建设工程项目,可以不进行招标 B、利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目,可以不进行招标 C、施工单项合同估算价为 10 万人民币的项目,必须进行招标 D、使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目,必须进行招标

28、(单选题)关于招标文件的说法正确的是()。

- A、潜在投标人对招标文件有异议的,招标人作出答复前招标投标活动继续进行 B、招标文件的要求不得高于法律规定 C、招标文件中载明的投标有效期,从提交投标资格预审文件之日起算 D、招标人修改已发出的招标文件应当以书面形式通知所有招标文件收受人

29、(单选题)关于招标文件的说法正确的是()。

- A、招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的,应当在投标截止时间至少 10 日之前

通知所有获取招标文件的潜在投标人 B、招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起 C、潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 15 日前提出 D、招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

30、(单选题) 关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是 ()。

A、澄清或者修改通知至投标截止时间不足 15 日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标 B、澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 C、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少 15 日前澄清或者修改 D、招标文件的效力高于其澄清或修改文件

31、(单选题) 下列招标人的行为中合法的是 ()。

A、依法必须进行招标的项目，招标人限定投标人必须为国有企业 B、依法必须进行招标的项目，以非特定行业的奖项作为加分条件 C、招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商 D、招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

32、(单选题) 根据《招标投标法》关于投标人提交投标文件的说法正确的是 ()。

A、投标截止后，投标人撤销投标文件的招标人可以不退还投标保证金 B、招标人收到投标文件后应当开启检查并签收保存 C、投标人少于 5 个的招标人应当重新招标 D、在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件招标人可以拒收

33、(单选题) 关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是 ()。

A、未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收 B、投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收 C、招标人签收投标文件后，可以开启投标文件 D、投标人应当在投标截止时间前将投标文件送达投标地点

34、(单选题) 关于联合体投标, 下列表述中正确的是 () 。

- A、 由同一专业的单位组成的联合体, 按照资质等级较高的单位确定资质等级 B、 联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力 C、 联合体内部应当签订共同投标协议, 并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人 D、 联合体中标的, 联合体应当指定一方与招标人签订合同

35、(单选题) 关于投标的说法正确的是 () 。

- A、 联合体投标的, 可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员 B、 投标人逾期送达投标文件的, 应当向招标人作出合理说明 C、 投标文件未按照招标文件要求密封的, 招标人应当拒收 D、 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的, 招标人应当拒收

36、(单选题) 关于投标保证金的说法正确的是 () 。

- A、 依法必须进行招标的项目的境内投标单位以现金形式提交投标保证金的, 可以从其任一账户转出 B、 投标截止后投标人撤销投标文件的, 招标人应当退还投标保证金 C、 招标人最迟应在书面合同签订后 10 日内向中标人退还投标保证金 D、 投标保证金有效期应当与投标有效期一致

37、(单选题) 关于联合体共同承包的说法正确的是 () 。

- A、 联合体中标的, 联合体各方应分别与招标人签订合同 B、 两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的, 应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C、 联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程 D、 联合体中标的联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

38、(单选题) 关于有效投标价格的说法正确的是 () 。

- A、 投标人提供备选价格 B、 投标报价高于其他投标人报价 C、 投标报价高于最

高投标限价 D、 投标报价低于成本

39、(单选题) 在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当()。

A、 签收 B、 宣布为无效投标 C、 拒收 D、 在评标时适当扣分

40、(单选题) 开标地点应为()。

A、 工程所在地公共资源交易中心 B、 招标代理机构租赁的开标室 C、 招标文件中预先确定的地点 D、 招标方的办公场地

41、(单选题) 开标时间应与提交投标文件的()相一致。

A、 开始时间 B、 截止时间 C、 投标有效期 D、 有效时间

42、(单选题) 招标人应在()的 5 日内,向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A、 发出中标通知书后 B、 评标结束后 C、 确定中标人后 D、 签订合同后

43、(单选题) 关于中标人法律责任的说法,正确的是()。

A、 中标人将中标项目的部分主体分包给他人的,可以责令停业整顿或吊销营业执照 B、 中标人严重违反合同义务的,取消其 5 年内参加依法必须进行招标项目的投标资格 C、 中标人无正当理由不与招标人订立合同的,取消其中标资格,投标保证金不予退还 D、 中标人不履行合同的,履约保证金不予退还,还应赔偿与履约保证金等额的损失

44、(单选题) 招标人应当自确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A、 5 B、 10 C、 15 D、 20

45、(单选题) 下列选项中,不属于投标人实施的不正当行为的是()。

A、 投标者之间进行内部竞价,内定中标人,然后再参加投标 B、 投标人以低于成本的报价竞标 C、 投标人以高于成本 8%以上的报价竞标 D、 招标者预先内定中标者,在确定中标者时以此决定取舍

46、(单选题) 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内, 按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、 10 B、 15 C、 30 D、 60

47、(单选题) 中标通知书对 () 具有法律效力。

A、 招标人 B、 中标人 C、 招标人和中标人 D、 招标人、中标人和未中标人

48、(单选题) 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化招标人认为可能影响其履约能力的应当在发出中标通知书前由 () 按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A、 招标人 B、 重新组成的评标委员会 C、 原评标委员会 D、 招标人授权的招标代理机构

49、(单选题) 根据《招标投标法》, 可以确定中标人的主体是 () 。

A、 招标人上级主管单位 B、 经招标人授权的评标委员会 C、 建设行政主管部门 D、 经招标人授权的招标代理机构

50、(单选题) 采用资格预审方式的施工招标, 资格预审应当在 () 完成。

A、 发售招标文件前 B、 开标后 C、 评标后 D、 合同签订后

51、(单选题) 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》, 下列不属于投标人之间串通投标行为的是 () 。

A、 相互探听对方投标标价 B、 相互约定抬高或者降低投标报价 C、 约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价 D、 先进行内部竞价, 内定中标人后再参加投标

52、(单选题) 下列招标文件内容中合理的是 () 。

A、 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人, 提供有差别的项目信息 B、 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 C、 对不同的潜在投标人或者投标人, 采取相同的资格审查或者评标标准 D、 依法必须进行招标的项目, 以特定行业的业绩、

奖项作为加分条件或者中标条件

53、(单选题) 根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是（ ）。

A、 投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收 B、 公开招标的公告，应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介择一发布 C、 投标人可以在投标截止前补充、修改、撤回投标文件 D、 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件，没收投标保证金

54、(单选题) 关于联合体投标的说法正确的是（ ）。

A、 招标人接受联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成 B、 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级 C、 招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标 D、 联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标其投标有效

55、(单选题) 乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目,由于联合体管理不善造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法正确的是（ ）。

A、 对于超过自己应赔偿的那部分份额乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿 B、 甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿 C、 乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任 D、 甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

56、(单选题) 某项目评标委员会由 7 人组成，其中经济、技术等方面的专家人数不可能是（ ）人。

A、 4 B、 5 C、 6 D、 7

57、(单选题) 关于投标保证金的说法正确的是（ ）。

A、 投标截止后投标人撤销投标文件的招标人应当退还投标保证金，但无需支付同期存款利息 B、 实行两阶段招标的招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提

出 C、投标保证金不得超过招标项目估算价的 10% D、投标保证金有效期应当与
投标有效期一致

58、(单选题) () 指导和协调全国招标投标工作, 对国家重大建设项目的工程招标投标
活动实施监督检查。

A、国务院 B、国务院发展改革部门 C、住房和城乡建设部 D、国土资源部

59、(单选题) 按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目,
其 () 应当报项目审批、核准部门审批、核准。

A、概算价格、招标方式、招标组织形式 B、招标范围、评标方法、招标组织形式 C、
招标范围、招标方式、评标方法 D、 招标范围、招标方式、招标组织形式

60、(单选题) 必须要公开招标的项目有 () 。

A、 国有资金占控股或者主导地位的项目 B、 国有资金主导地位的依法必须进行招标
的项目 C、 技术复杂、有特殊要求的项目 D、 采购人依法能够自行建设的项目

61、(单选题) () 的项目的资格预审公告和招标公告, 应当在国务院发展改革部门依法
指定的媒介发布。

A、 公开招标 B、 涉及到公共利益 C、 依法必须进行招标 D、 邀请招标

62、(单选题) 对招标文件有异议的, 应当在 () 提出。

A、 投标有效期 10 日前 B、 投标截止时间 10 日前 C、 投标有效期 15 日前 D、
投标截止时间 15 日前

63、(单选题) 以下说法错误的是 () 。

A、 招标人可以自行决定是否编制标底 B、 一个招标项目只能有一个标底。标底必须
保密 C、 招标人设有最高投标限价的, 应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投
标限价的计算方法 D、 招标人可以规定最低投标限价

64、(单选题) 以下关于投标人的说法正确的是 ()。

- A、 甲、乙公司为国营企业且存在控股、管理关系，可以参加同一标段投标 B、 投标人不可以撤回已提交的投标文件 C、 招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起 7 日内退还 D、 投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

65、(单选题) 关于开标，正确的是 ()。

- A、 招标人可以按照招标文件规定的时间、地点开标 B、 投标人少于 3 个的，不得开标；招标人应当重新招标 C、 投标人对开标有异议的，可以在开标现场提出 D、 开标过程中投标人提出异议的，招标人可不当场作出答复

66、(单选题) 关于评标专家，错误的是 ()。

- A、 各类公开招标项目，其评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定 B、 省级人民政府和国务院有关部门应当组建综合评标专家库 C、 行政监督部门的工作人员不得担任本部门负责监督项目的评标委员会成员 D、 任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定参加评标委员会的专家成员。

67、(单选题) 下列关于评标报告的说法中，错误的是 ()。

- A、 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告 B、 评标委员会完成评标后，应当向监督机关提出书面评标报告 C、 评标报告由评标委员会全体成员签字 D、 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意

68、(单选题) 下列评标的说法中正确的是 ()。

- A、 超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长 B、 被更换的评标委员会成员作出的评审结论有效，由更换后的评标委员会成员继续进行评

审 C、行政监督机关应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间 D、
评标过程中, 评标委员会成员因工作繁忙不能继续评标的, 应当及时更换

69、(单选题) 关于投诉处理, 错误的是()。

A、 投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的, 由最先收到投诉的行政
监督部门负责处理 B、 行政监督部门应当自收到投诉之日起 3 个工作日内决定是否受理
投诉 C、 并自受理投诉之日起 30 日内作出书面处理决定 D、 需要检验、检测、
鉴定、专家评审的, 所需时间不计算在投诉处理期间内

70、(单选题) 评标委员会成员有以下哪种情形可以认定为与投标人没有利害关系()。

A、 是投标人近亲属 B、 与投标人有经济利益关系 C、 与投标人有其他社会关
系 D、 与招标人有其他社会关系

71、(单选题) 某项目估算价是 700 万, 最后签订合同时的合同价为 600 万, 请问投标人
提交履约保证金的上限是()。

A、 70 B、 60 C、 14 D、 12

72、(单选题) 以下哪个文件是要约()。

A、 招标公告 B、 招标文件 C、 投标文件 D、 书面合同

73、(单选题) 招标人根据招标项目的具体情况, 可以()。

A、 组织部分潜在投标人踏勘项目现场 B、 不组织潜在投标人踏勘项目现场 C、 组
织提出要求的潜在投标人踏勘项目现场 D、 组织交纳了投标保证金的潜在投标人踏勘
项目现场

74、(单选题) 在距投标截止日期前至少() 日前, 招标人可以对已发出的招标文件进行
必要的澄清或者修改, 该澄清或者修改的部分为()。

A、 15, 新的要约 B、 20, 新的招标文件 C、 10, 违约行为 D、 15, 原招标

文件的组成部分

75、(单选题) 某招标文件中规定的评分标准如下：商务标中的总报价评分 60 分，有效报价的算术平均数为评标基准价，报价等于评标基准价者得满分(60 分)，在此基础上，报价比评标基准价每下降 1%，扣 1 分；每上升 1%，扣 2 分。已知评标基准价为 3352 万元，某投标单位的报价为 3489 万元，则该投标单位的商务标得分为（ ）分。

A、 59.64 B、 55.73 C、 51.82 D、 54.97

76、(单选题) （ ）项目，应当公开招标。

A、 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的 B、 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 C、 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 D、 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

77、(单选题) 以下项目必须招标的是（ ）。

A、 私营企业投资的项目，施工单项合同估算价 3000 万元人民币，其中使用预算资金 250 万元人民币 B、 城市轨道交通项目设备采购 180 万元 C、 新能源建设项目，设计单项合同估算价在 150 万元人民币 D、 学校图书馆监理合同估算价 80 万元

78、(单选题) 依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起（ ）内公示中标候选人，公示期不得少于（ ）。

A、 三日； 三日 B、 五日； 五日 C、 三日； 五日 D、 五日； 三日

79、(单选题) 可以不进行招标是（ ）。

A、 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择 B、 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供 C、 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 D、 需要采用特殊的专利或者专有技术

术

80、(单选题) 关于资格预审, 错误的是 ()。

- A、 公开招标的项目提交资格预审申请文件的时间, 自资格预审文件停止发售之日起不得少于 5 日 B、 资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于 5 日 C、 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目, 招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件 D、 通过资格预审的申请人少于 3 个的, 应当重新招标

81、(单选题) 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的, 应当在提交资格预审申请文件截止时间 () 提出; 对招标文件有异议的, 应当在投标截止时间 () 提出。

- A、 2 日前, 10 日前 B、 2 日前, 5 日前 C、 5 日前, 5 日前 D、 5 日前, 10 日前

82、(单选题) 招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复; 作出答复前, ()。

- A、 可以停止招标投标活动 B、 视情况停止招标投标活动 C、 应当暂停招标投标活动 D、 等标期大于 20 天时, 可以不停止招标投标活动

83、(单选题) 关于投标有效期, 错误的是 ()。

- A、 招标人应当在招标文件中载明投标有效期 B、 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 C、 投标有效期是为了确保招标人与投标人的合法权益 D、 投标保证金有效期应当与投标有效期一致

84、(单选题) 根据《招标投标法实施条例》, 投标人 () 已提交的投标文件, 应当在投标截止时间前书面通知招标人。

- A、 撤回 B、 撤销 C、 澄清 D、 更换

85、(单选题) 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误, ()。

- A、 评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的, 可以书面通知该投标人 B、 投标人的澄清、说明应当采用书面形式, 并超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内

容 C、评标委员会可以适当暗示投标人作出澄清、说明 D、评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明

86、(单选题) 中标人确定后, 招标人应 ()。

- A、 向中标人发出通知书, 同时将中标经过通知未中标人, 但无须退还投标保证金或保函
B、 向中标人发出通知书, 可不将中标结果通知未中标人, 但须退还投标保证金或保函
C、 向中标人发出通知书, 可不将中标结果通知未中标人, 也可不必退还投标保证金或保函
D、 向中标人发出通知书, 同时将中标结果通知所有未中标人, 并向未中标人退还投标保证金

87、(单选题) 甲和乙在合同中约定将乙的债务由丙来承担, 甲的债务由丁来承担。合同实施后, 丙没有履行债务, 那么下列行为中正确的是 ()。

- A、 甲要求乙承担违约责任 B、 甲要求丙承担违约责任 C、 丁要求乙承担违约责任
D、 丁要求丙承担违约责任

88、(单选题) 某施工单位向水泥厂订购水泥 10 吨, 每吨价格 30 元, 总货款 3 万元, 约定 12 月 10 日前交货, 逾期交货的, 水泥厂应支付违约金 300 元, 后水泥厂未能如期交货。关于本案正确的表述应是 ()。

- A、 水泥厂支付违约金后, 不必再承担其他民事责任 B、 水泥厂支付违约金后, 仍应当继续履行合同
C、 水泥厂继续履行合同后, 可不必支付违约金 D、 水泥厂如无过错, 可不必支付违约金

89、(单选题) 甲与乙订立了一份水泥购销合同, 甲向乙购买 200 吨水泥, 货款 8 万元, 甲向乙支付定金 2 万元; 双方约定违约金 1.5 万元。乙因将水泥卖给丙而无法向甲交付, 给甲造成损失 1.2 万元。甲能获得的最高赔偿金额是 () 万元。

- A、 3.5 B、 4 C、 3.6 D、 5.5

90、(单选题) 建设工程未经竣工验收, 发包人擅自使用的, 该工程竣工日期应为 ()。

- A、 提交验收报告之日 B、 建设工程完工之日 C、 转移占有建设工程之日 D、 竣工验收合格之日

91、(单选题) 房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同, 工程竣工验收质量合格, 乙包工头要求按合同约定支付工程款, 则 ()。

- A、 合同无效, 不应支付工程款 B、 合同无效, 应参照合同约定支付工程款 C、 合同有效, 不应支付工程款 D、 合同有效, 应参照合同约定支付工程款

92、(单选题) 下列属于可撤销的合同是 ()。

- A、 一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同, 损害国家利益 B、 损害社会公共利益的 C、 供应商欺诈施工企业订立的采购合同 D、 另行订立与备案的中标合同的实质性不一致的合同

93、(单选题) 下列合同中, 债权人享有留置权的是 ()。

- A、 买卖合同 B、 租赁合同 C、 融资租赁合同 D、 加工承揽合同

94、(单选题) 《建设工程施工合同 (示范文本) 》约定, 当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时, 如检验合格, 则承包人可索赔 ()。

- A、 违约金 B、 费用 C、 工期 D、 工期和费用

95、(单选题) 某钢材供应合同在甲市订立, 在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定, 事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格: 订立合同时, 甲市每吨 420 元, 乙市每吨 4150 元; 履行合同时, 甲市每吨 430 元, 乙市每吨 4250 元。该型号钢材的结算价格应为每吨 () 元。

- A、 430 B、 4250 C、 420 D、 4150

96、(单选题) 根据《建设工程施工合同 (示范文本) 》, 因不可抗力发生的停工损失应由

() 承担。

A、 建设单位 B、 施工单位 C、 建设单位、施工单位共同 D、 建设单位、施工单位连带

97、(单选题) 按照施工合同中索赔程序的规定, 承包方因不属于己方应承担责任的事件而受到损害, 应在事件发生后 28 天内首先向监理提交 ()。

A、 索赔证据 B、 索赔意向通知 C、 索赔依据 D、 索赔报告

98、(单选题)《民法典》规定: 当事人互负债务, 有先后履行顺序, 先履行一方未履行的, 后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的, 后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。这被称为 ()。

A、 同时履行抗辩权 B、 后履行抗辩权 C、 先履行抗辩权 D、 不安抗辩权

99、(单选题) 某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格, 在主体结构施工时因墙体开裂, 对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题, 则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是 ()。

A、 费用由工程师承担, 工期由承包方承担 B、 费用由承包人承担, 工期由发包方承担
C、 费用由承包方承担, 工期由承包方双方协商 D、 费用和工期均由承包方承担

100、(单选题) 按照《民法典》规定, 合同履行地点不明确时, 下列表述正确的是 ()。

A、 给付货币的, 在接受货币一方所在地履行 B、 给付货币的, 在支付货币一方所在地履行
C、 交付不动产的, 在履行义务一方所在地履行 D、 交付不动产的, 在接受义务一方所在地履行

101、(单选题) 根据《建设工程施工合同(示范文本)》, 担保金额在担保有效期内随着工程款支付可以逐期减少的担保是 ()。

A、 投标担保 B、 履约担保 C、 预付款担保 D、 支付担保

102、(单选题) 建筑工程缺陷责任期最长不超过()。

A、 1 年 B、 2 年 C、 5 年 D、 设计合理使用年限

103、(单选题) 因施工合同纠纷提起的诉讼应在() 人民法院管辖。

A、 原告住所地 B、 被告住所地 C、 工程所在地 D、 合同签订地

104、(单选题) 甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约,乙单位共有四个电子邮箱并且没有特别指定,则此要约的生效时间是()。

A、 该电子邮件进入乙单位任一电子邮箱的首次时间 B、 该电子邮件进入乙单位四个电子邮箱的最后时间 C、 乙单位知道已经收到该电子邮件的时间 D、 乙单位知悉该电子邮件内容的时间

105、(单选题) 组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。当出现含糊不清或矛盾时,以下文件中有第一优先解释顺序的文件是()。

A、 合同专用条款 B、 投标函及其附录 C、 招标文件 D、 合同通用条款

106、(单选题) 某设计合同约定的设计费为 50 万元(其中定金 10 万元),且已支付。设计已完成,但原定设计任务书要作重大变更而需重做设计。对该设计费的处理是()。

A、 退还 40 万元,重做设计需另外付费 B、 退还 50 万元,重做设计需另外付费 C、 设计费不退,重做设计需另外付费 D、 设计费不退,免费重做设计

107、(单选题) 签订保证合同的双方是()。

A、 债权人与债务人 B、 债权人与保证人 C、 债务人与保证人 D、 保证人与被保证人

108、(单选题) 《建设工程施工合同(示范文本)》中关于合同文件组成部分:①投标函附录、

②专用条款、③合同协议书、④中标通知书、⑤通用条款、⑥技术标准、⑦图纸, 如果上述

文件就同一内容的约定不一致，则其优先解释顺序为（ ）。

- A、 ③-④-①-②-⑤-⑦-⑥ B、 ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦ C、 ③-④-①-⑤-②-⑥-⑦ D、 ③-④-①-②-⑤-⑥-⑦

109、（单选题）甲公司授权其业务员张某购买一批建材，甲公司向张某签发了授权委托书，但委托书中并未明确授权委托期限。后不久甲公司与张某解除了劳务关系，张某怀恨在心，恶

意与乙公司签订合同购买一批建材，给乙公司造成了经济损失，其法律后果应该由（ ）。
A、 张某自行承担责任 B、 甲公司自行承担责任 C、 乙公司自行承担责任 D、 甲公司与张某向乙公司承担连带责任

110、（单选题）作业班组以项目部名义租赁了一批钢管，项目经理得知后未置可否。项目完工后，钢管出租方索要租金被拒绝。出租方可以起诉（ ）。

- A、 作业班组 B、 项目经理 C、 项目经理部 D、 施工企业

111、（单选题）根据《民法典》，施工单位的项目经理属于施工单位的（ ）。

- A、 委托代理人 B、 法定代理人 C、 指定代理人 D、 职务代理人

112、（单选题）下列关于代理的叙述，（ ）是不正确的。

- A、 无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B、 代理权是代理人进行代理活动的法律依据 C、 无权代理的法律后果由被代理人承担 D、 代理人只能在代理权限内实施代理行为

113、（单选题）下列关于建设用地使用权的表述中，正确的是（ ）。

- A、 建设用地使用权，可在土地地表、地上或地下分别设立 B、 严禁以划拨方式设立建设用地使用权 C、 经营性建设用地可以采用招标、拍卖方式出让 D、 建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上

114、（单选题）施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，

甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是（ ）。

A、 相邻权 B、 地役权 C、 土地租赁权 D、 建设用地使用权

115、（单选题）在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（ ）之债。

A、 侵权 B、 合同 C、 无因管理 D、 不当得利

116、（单选题）按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（ ）。

A、 债 B、 所有权 C、 知识产权 D、 担保物权

117、（单选题）甲向乙购买价值 50 万元的钢材，合同约定甲应于 12 月 12 日付款。此前因另一合同关系，乙欠甲 30 万元，此欠款已于 12 月 1 日到期，而乙一直未付。12 月 25 日，甲收到乙的通知，得知乙已将 50 万元钢材款债权转让于丙。12 月 28 日，丙向甲索要 50 万元钢材款。则下列选项正确的是（ ）。

A、 乙转让债权的行为无效，甲应付 50 万元给乙 B、 乙转让债权的行为无效，甲只需付 20 万元给乙即可，另 30 万元可主张抵消 C、 乙转让债权的行为有效，甲应付 50 万元给丙 D、 乙转让债权的行为有效，甲只需付 20 万元给丙即可，另 30 万元可主张抵消

118、（单选题）某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，下列表述正确的是（ ）。

A、 张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利 B、 张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利 C、 张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用 D、 该公司

享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励

119、(单选题)某经长期研究发明了高粘度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是()。

A、2021年3月5日 B、2021年3月15日 C、2021年5月15日 D、2023年2月13日

120、(单选题)某水泥厂与张某签订了水泥供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。后来水泥供应合同被法院裁定为无效合同，则水泥厂与保证人签订的担保合同()。

A、有效 B、部分有效 C、无效 D、有效性不确定

121、(单选题)属于安装工程一切险承保的是()。

A、因自然灾害导致的工程损毁 B、设计错误引起的工程设备损坏 C、意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡 D、因自然灾害导致工程现场机械损坏

122、(单选题)2021年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2021年5月1日，竣工日期为2021年12月31日。2021年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2021年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2021年5月10日。该工程保险开始生效日为()。

A、2021年2月10日 B、2021年4月20日 C、2021年5月1日 D、2021年5月10日

123、(单选题)建筑工程一切险是一种综合性保险，该险种所承保的损失范围是()。

A、信用保险和意外伤害保险 B、财产损失保险和第三者责任保险 C、财产损失保险和意外伤害保险 D、健康保险和责任保险

124、(单选题) 承包商赵某施工的楼盘的下水道与城市主管道对接, 施工中开挖的管道沟未设置保护措施和警示标志。当天黄昏, 李某骑车回家途中经过该地段时掉入坑中, 造成胳膊骨折。该楼盘承包商赵某应对李某承担的责任属于 ()。

A、 违约责任 B、 侵权责任 C、 行政责任 D、 刑事责任

125、(单选题) 下列关于要约的说法, 正确的是 ()。

A、 要约发出时生效 B、 收件人指定特定系统接收要约数据电文的, 该数据电文进入该特定系统的时间, 视为到达时间 C、 收件人未指定特定系统接收要约数据电文的, 该数据电文进入收件人常用系统的时间, 视为到达时间 D、 要约可以撤销, 撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人

126、(单选题) 施工单位向电梯生产公司订购两部 A 型电梯, 并要求 5 日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《民法典》, 电梯生产公司的回函属于 ()。

A、 要约邀请 B、 承诺 C、 部分承诺 D、 新要约

127、(单选题) 按照承揽合同的法律规定, 下列关于承揽人义务的表述中, 正确的是 ()。

A、 承揽人发现定作人提供的材料不合同约定的, 可以自行更换 B、 未经定作人许可, 承揽人不得留存复制品或技术资料 C、 共同承揽人对定作人不负连带责任 D、 承揽人交付的工作成果不符合质量要求的, 定作人可以解除合同

128、(单选题) 关于承揽合同的解除, 下列表述中错误的是 ()。

A、 承揽人具有法定解除权 B、 定作人具有法定解除权 C、 承揽人具有法定任意解除权 D、 定作人具有法定任意解除权

129、(单选题) 下列关于买卖合同法律特征的相关表述中, 正确的是 ()。

A、 买卖合同属于单务合同 B、 当事人交付标的物属于履行合同, 与合同的成立有关 C、 买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件 D、 买卖合同是一种

转移财产处置权的合同

130、(单选题)下列选项中,除()以外均为出卖人的标的物存在权利瑕疵。

- A、标的物不具有约定或法定的品质 B、出卖人对标的物没有所有权或处分权 C、
出卖人对标的物没有完全的所有权或处分权 D、标的物的处分涉及第三人的权益

131、(单选题)融资租赁合同是()。

- A、要式合同 B、不要式合同 C、单务合同 D、实践合同

132、(单选题)货物运输合同中,托运人的主要权利是()。

- A、有条件的拒付运费权和任意变更解除权 B、按时提货验收权 C、对运输物品
的保密权 D、对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权

133、(单选题)货物运输合同中,承运人的主要权利是()。

- A、任意变更运输线路权 B、中止运输权 C、求偿权、特殊情况下的货物留置权
和拒运权 D、对货物的处置权

134、(单选题)下列关于委托合同法律规定的表述中,正确的是()。

- A、如果委托合同是无偿合同,委托人没有义务提供或偿还委托事务的主要费用 B、受
托人应亲自处理委托事务,不得转委托 C、无偿的委托合同,因受托人的重大过失给委
托人造成损失的,委托人不能要求赔偿损失 D、委托人或受托人可以随时解除委托合
同

135、(单选题)招标人4月30日向投标人甲发出中标通知书。双方于5月10日签订书面
施工合同,并约定在主管机关办理备案后合同生效。5月15日招标人办理合同备案,该工
程于5月25日开工。该施工合同成立的时间是()。

- A、4月30日 B、5月10日 C、5月15日 D、5月25日

136、(单选题)下列情形中属于效力待定合同的有()。

A、出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高 10 倍 B、10 周岁的儿童因发明创造而接受奖金 C、成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买 D、10 周岁的少年将自家的电脑卖给 40 岁的张某

137、(单选题) 依据不同的合同划分标准, 建设工程施工合同不属于 ()。

A、要式合同 B、有偿合同 C、实践合同 D、完成工作成果的合同

138、(单选题) 《建设工程施工合同》示范文本不包括 ()。

A、协议书 B、技术标准及规范 C、通用条款 D、专用条款

139、(单选题) 甲建筑公司向乙供应商发出购买 100 吨钢材的要约, 3500 元/吨, 乙公司收到要约后直接将 110 吨钢材送进现场, 甲公司接受并用于工程。下列说法错误的是 ()。

A、乙公司的行为构成承诺 B、乙公司的行为属于新要约 C、甲公司接受钢材并用于工程, 构成承诺 D、双方的合同已经成立

140、(单选题) 下列合同中, 属于无效合同的有 ()。

A、超越代理权限订立的合同 B、代理权终止后订立的合同 C、限制民事行为能力人订立的合同 D、违背公序良俗的合同

141、(单选题) 无效合同、可撤销合同的确认可由 ()。

A、受损失一方认定 B、行政主管部门认定 C、仲裁机构裁定 D、检察机关判定

142、(单选题) 下列各项中, 不属于合同终止的原因有 ()。

A、合同已按约定履行 B、一方违约 C、合同解除 D、债务免除

143、(单选题) 根据《民法典》, 施工企业可单方解除合同的有 ()。

A、建设单位交付的施工图设计文件深度不足 B、新冠疫情导致合同目的无法实现 C、建设单位迟延多日给付预付款 D、建设单位提供的地址资料不准确

144、(单选题) 合同当事人承担违约责任的形式不包括 ()。

A、 合同继续履行 B、 采取补救措施 C、 支付赔偿金 D、 返还财产，恢复原状

145、(单选题) 下列关于工程分包的表述中，正确的是 ()。

A、 工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成
B、 专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成
C、 劳务作业分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业
D、 劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业

146、(单选题) 某外贸公司从国外购进 20 集装箱的货物，委托某运输公司负责运输并签订了货物运输合同。货物运输合同中运输公司的主要权利有 ()。

A、 按照约定时间运输货物 B、 按照约定路线运输货物 C、 选择有利的运输工具
D、 因不可抗力灭失货物要求外贸公司支付运费

147、(单选题) 在人身保险合同法律关系中，涉及投保人、保险人、被保险人、受益人等主体，下列主体之中，不可能为同一人的有 ()。

A、 投保人与受益人 B、 投保人与被保险人 C、 投保人、被保险人和受益人 D、 保险人和受益人

148、(单选题) 甲乙双方于 10 月 1 日签订买卖合同，合同价款 100 万元，约定买方支付定金 20 万元。由于资金周转困难，买方于 10 月 10 日交付了 10 万元，卖方予以签收，下列说法正确的是 ()。

A、 定金合同自 10 月 1 日起成立 B、 若卖方不能交付货物，应返还 20 万元 C、 买卖合同自 10 月 10 日起成立
D、 若买方不能购买货物，卖方返还 10 万元的定金

149、(单选题)某项目建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押,银行同时要求建设单位提供保证人,保证方式没有约定。工程竣工后,甲建设单位无力偿还贷款 5000 万元,则银行有权()。

- A、直接与甲建设单位协议折价 B、直接变卖该工程项目 C、直接转移占有该工程项目 D、直接要求保证人代为清偿债务

150、(单选题)以下情形属于不可抗力的是()。

- A、五十年不遇的暴雨 B、新冠疫情 C、税制改革:营业税改增值税 D、火灾

151、(单选题)根据《建设工程施工合同(示范文本)》,不利物质条件是指()。

- A、有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见、不可避免且不可克服的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物 B、有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物 C、包括地表以下及以下的物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形 D、包括气候条件在内

152、(单选题)根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于异常恶劣的气候条件,错误的是()。

- A、在施工过程中遇到的,有经验的承包人在订立合同时不可预见的,对合同履行造成实质性影响的,并构成不可抗力事件的恶劣气候条件 B、承包方在异常恶劣的气候条件可以暂时停工 C、因异常恶劣的气候条件延误的工期由发包人承担 D、承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担

153、(单选题)关于缺陷责任期,说法正确的是()。

- A、缺陷责任期从实际竣工日期起计算 B、缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务,且发包人预留质量保证金的期限 C、缺陷责任期届满,承包人不再承担

保修义务 D、因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 60 天后，工程自动进入缺陷责任期

154、(单选题)关于保修期，说法错误的是()。

A、保修期是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从实际竣工日期起计算 B、发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算 C、保修期内，因发包人在使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润 D、因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担

155、(单选题)根据《建设工程施工合同(示范文本)》，以下竣工验收程序中错误的是()。

A、工程具备竣工验收条件，承包人向监理人报送竣工验收申请报告 B、监理人应在收到竣工验收报告后 14 天内审查完成 C、发包人收到经监理人审核的竣工验收报告后 28 天内组织有关单位完成竣工验收 D、竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 7 天内向承包人签发工程接受证书

156、(单选题)监理人应在计划开工日期()向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

A、7 天前 B、10 天前 C、14 天前 D、30 天前

157、(单选题)招标发包的工程以投标截止日 28 天前的日期为()。

A、投标有效期 B、等标期 C、基准日期 D、投标有效期的起算时间

158、(单选题)()是为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程。

A、工程设备 B、施工设备 C、临时设施 D、临时工程

159、(单选题)《建设工程施工合同(示范文本)》关于争议评审的约定不包括()。

- A、合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员,组成争议评审小组 B、除专用合同条款另有约定外,合同当事人应当自合同签订后 28 天内,或者争议发生后 14 天内,选定争议评审员 C、争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后,对双方具有约束力,双方应遵照执行 D、评审员报酬由败诉一方承担

160、(单选题)以下关于变更估价程序的描述中错误的是()。

- A、承包人应在收到变更指示后 14 天内,向监理人提交变更估价申请 B、监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人 C、发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕 D、发包人逾期未完成审批或未提出异议的视为认可承包人提交的变更估价申请

161、(单选题)关于变更权,正确的是()。

- A、发包人 can 提出变更并发出变更指示 B、监理人可以提出变更并发出变更指示 C、承包人可以提出变更并发出变更指示 D、设计人可以提出变更并发出变更指示

162、(单选题)以下说法错误的是()。

- A、承包人应在知道或应当知道索赔的事件发生后 14 天内向发包人提出索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由 B、承包人逾期未发出索赔意向书的,丧失索赔的权利 C、承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内,向发包人提交索赔报告 D、索赔事件具有连续影响的,承包人应继续提交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录

163、(单选题)根据《建设工程施工合同(示范文本)》,质量保证金原则上采用()。

- A、相应比例的工程款 B、质量保证金保函 C、履约保证金 D、双方约定的其他方式

164、(单选题) 以下法律关系适用《民法典合同编》的是 ()。

- A、 张三和公司签订的劳动用工合同 B、 包工头李四和甲公司签订的劳务合同 C、 陈某与何某订立的小孩收养协议 D、 李某与邓某订立的离婚协议

165、(单选题) 对格式条款有两种以上解释的, ()。

- A、 应当按照通常理解予以解释 B、 应当采用非格式条款 C、 应当通过法律途径予以解决 D、 应当作出不利于提供格式条款一方的解释

166、(单选题) 法人的法定代表人或者非法人组织的负责人超越权限订立的合同, ()。

- A、 该代表行为无效 B、 该代表行为有效, 订立的合同对法人或者非法人组织发生效力 C、 除相对人知道或者应当知道其超越权限外, 该代表行为有效 D、 该代表行为效力待定

167、(单选题) 当事人超越经营范围订立的合同的效力, ()。

- A、 合同无效 B、 合同有效 C、 相对人知道或者应当知道其超越权限的, 该代表行为有效 D、 有可能有效

168、(单选题) 价款或者报酬约定不明确的, 按照 () 的市场价格履行。

- A、 履行合同时订立地 B、 履行合同时履行地 C、 订立合同时订立地 D、 订立合同时履行地

169、(单选题) 电子合同的标的为提供服务的, 生成的电子凭证或者实物凭证中载明的时间为提供服务时间; 前述凭证载明时间与实际提供服务时间不一致的, ()。

- A、 凭证中载明的时间为准 B、 以凭证载明时间与实际提供服务时间中先的时间为准 C、 以实际提供服务的时间为准 D、 以凭证载明时间与实际提供服务时间中后的时间为准

170、(单选题) 执行政府定价或者政府指导价的, 在合同约定的交付期限内政府价格调整

时，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，（ ）。

- A、按照原价格执行 B、按照平均价格执行 C、按照新价格执行 D、按照市场价格执行

171、(单选题) 债务人为二人以上，债权人可以请求部分或者全部债务人履行全部债务的，为（ ）。

- A、连带债权 B、按份债务 C、连带债务 D、按份债权

172、(单选题) 关于代位权，说法错误的是（ ）。

- A、代位权的行使范围以债权人的到期债权为限 B、债权人行使代位权的必要费用，由债权人负担 C、相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张 D、专属于债务人自身的权利不得行使代位权

173、(单选题) 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）行使。

- A、半年内 B、一年内 C、两年内 D、五年内

174、(单选题) 根据《民法典》，发包人逾期不支付的，承包人可以行使（ ）。

- A、承包人可以解除合同 B、自行拍卖该工程 C、留置权 D、优先受偿权

175、(单选题) 某施工单位超越资质等级承包工程，但是建设工程经验收合格的，（ ）。

- A、可以参照合同关于工程价款的约定进行结算 B、可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人 C、应当参照合同关于工程价款的约定进行结算 D、应当参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

176、(单选题) 根据《民法典》，（ ）是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。

- A、承包合同 B、委托合同 C、定作合同 D、承揽合同

177、(单选题) 当事人一方依法主张解除合同的，以下行为不妥当的是（ ）。

A、应当通知对方，合同自通知到达对方时解除 B、通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除 C、主合同解除后，担保人不再承担担保责任 D、对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力

178、(单选题) 债务人在履行主债务外还应当支付利息和实现债权的有关费用，其给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，应当按照下列顺序履行（ ）。①主债务；②利息；③实现债权的有关费用

A、①②③ B、③②① C、③①② D、①③②

179、(单选题) 因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的时效期间为（ ）。

A、四年 B、三年 C、两年 D、一年

180、(单选题) 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，（ ）。

A、损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益 B、损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失 C、不得超过受损失一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失 D、可适当超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失

181、(单选题) 标的物提存后，（ ）。

A、毁损、灭失的风险由债务人承担 B、提存期间，标的物的孳息归债权人所有 C、提存费用由债务人负担 D、债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归债务人所有

182、(单选题) 根据《民法典》，以下导致合同权利义务终止的是（ ）。

A、债务相互抵销 B、合同权利转让 C、合同债务转让 D、合同被依法撤销

183、(单选题) 根据《民法典》，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，()。

A、受不利影响的当事人可以要求赔偿 B、当事人可以直接请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同 C、在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同 D、在合理期限内协商不成的，受不利影响的当事人可以请求人民法院或者仲裁机构撤销合同

184、(单选题) 《中华人民共和国安全生产法》主要对生产经营单位的安全生产保障、()、安全生产的监督管理、生产安全事故的应急救援与调查处理四个主要方面做出了规定。

A、生产经营单位的法律责任 B、安全生产的执行 C、从业人员的权利和义务 D、施工现场的安全

185、(单选题) 以下关于生产经营单位的主要负责人的职责的说法中，不正确的是()。

A、建立、健全本单位安全生产责任制 B、保证本单位安全生产投入的有效实施 C、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 D、根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查

186、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，安全生产应坚持()的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

A、安全第一、预防为主 B、安全第一、质量为本 C、安全第一、预防为主、综合治理 D、管生产一定要管安全

187、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，国务院和()以上地方各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划制定安全生产规划，并组织实施。安全生产规划应当与

国土空间规划等相关规划相衔接。

A、 区级 B、 县级 C、 市级 D、 省级

188、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的（ ）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

A、 主要负责人 B、 其他负责人 C、 企业法人 D、 项目负责人

189、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位（ ）依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

A、 可选择执行 B、 必须执行 C、 不必执行 D、 宜执行

190、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的（ ）应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

A、 经营方针 B、 项目管理制度 C、 全员安全生产责任制 D、 质量管理责任制

191、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置（ ）。

A、 临时安全生产管理机构 B、 兼职安全生产管理人员 C、 专职质量管理人员 D、 安全生产管理机构或专职安全生产管理人员

192、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，（ ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A、 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员 B、 全部生产人员 C、 兼职安全生产管理人员 D、 技术管理人员

193、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有（ ）从事安全生产管理工作。

A、注册监理工程师 B、注册安全工程师 C、兼职安全生产管理人员 D、注册建造师

194、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的（ ）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

A、木工 B、混凝土工 C、特种作业人员 D、钢筋工

195、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由（ ）负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。

A、施工单位 B、监理单位 C、设计单位 D、建设单位

196、(单选题) 下列关于矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的说法中，正确的是（ ）。

A、安全设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查 B、竣工投入生产或使用前，由监理单位进行验收并对验收结果负责 C、涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录应由国务院建设行政主管部门制定 D、安全设施设计的审查结果由建设单位负责

197、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）。

A、安全警示标志 B、设备标志 C、验收标志 D、使用标志

198、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍（ ）在同一座建筑物内。

A、可以 B、不得 C、应当 D、特殊情况下

199、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，（ ）必须为从业人员提供符合国家

标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A、建设单位 B、班组长 C、生产经营单位 D、劳务派遣单位

200、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告（ ）。

A、企业法人 B、项目负责人 C、安全生产监督管理职责的部门 D、本单位有关负责人

201、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位对（ ）应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

A、重大危险源 B、较大危险源 C、一般危险源 D、所有危险源

202、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A、技术负责人 B、主要负责人 C、安全工程师 D、项目负责人

203、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，（ ）。

A、必须服从现场管理人员的安排 B、必须处理消除紧急情况 C、有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所 D、无权停止作业

204、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场（ ）报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

A、监理人员 B、安全监督人员 C、政府主管部门 D、场安全生产管理人员或者本单位负责人

205、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，() 地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

A、 省级以上 B、 市级以上 C、 县级以上 D、 区级以上

206、(单选题) 下列关于生产经营单位安全生产保障的说法中，正确的是()。

A、 生产经营单位可以将生产经营项目、场所、设备发包给建设单位指定认可的具有相应资质等级的单位或个人 B、 生产经营单位的特种作业人员经过单位组织的安全作业培训方可上岗作业 C、 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 D、 生产经营单位仅需要为工业人员提供劳动防护用品

207、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，负责事故调查处理的国务院有关部门和地方人民政府应当在批复事故调查报告后()，组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况进行评估，并及时向社会公开评估结果。

A、 半年内 B、 一年内 C、 两年内 D、 三年内

208、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，() 不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A、 一年内 B、 两年内 C、 三年内 D、 五年内

209、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，危险物品不包含以下哪类物品()。

A、 易燃易爆物品 B、 危险化学品 C、 放射性物品 D、 普通化学品

210、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，() 是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

A、 重大危险源 B、 一般危险源 C、 重大安全隐患 D、 一般安全隐患

211、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由（ ）依法强制执行。

A、 人民法院 B、 公安机关 C、 人民检察院 D、 仲裁机关

212、(单选题)我国第一部规范安全生产的综合性基础法律是（ ）。

A、 《安全生产法》 B、 《劳动法》 C、 《道路交通安全法》 D、 《消防法》

213、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位对重新上岗的从业人员应（ ）进行安全教育和培训。

A、 不必 B、 不需要 C、 不强求 D、 必须

214、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，用人单位与劳动者建立劳动关系，应当订立（ ）劳动合同。

A、 口头 B、 书面 C、 三方 D、 合作

215、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营企业事故应急救援预案是按预案的适用范围进行分类，多采用（ ）的形式进行编制。

A、 综合预案、专项预案、现场预案 B、 综合预案、现场预案、桌面预案 C、 专项预案、现场预案、桌面预案 D、 综合预案、专项预案、桌面预案

216、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行（ ）的安全生产教育和培训。

A、 专门 B、 班组级 C、 车间级 D、 公司级

217、(单选题)下列措施中，不属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是（ ）。

A、 保证安全设施所需要的资金 B、 保证员工食宿设备所需要的资金 C、 保证劳

动防护用品、安全生产培训所需要的资金 D、 保证工伤社会保险所需要的资金

218、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及（ ）。

A、 劳动用工情况 B、 安全技术措施 C、 安全投入资金情况 D、 事故应急措施

219、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施（ ）制度。

A、 审批 B、 登记 C、 淘汰 D、 更新

220、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当建立健全（ ）、采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。

A、 生产安全事故责任追究制度 B、 生产安全事故隐患报告制度 C、 生产安全事故隐患整改制度 D、 生产安全事故隐患排查治理制度

221、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位从业人员安全生产培训教育的费用由（ ）承担。

A、 生产经营单位 B、 政府主管部门 C、 从业人员 D、 安全培训机构

222、(单选题) 《中华人民共和国安全生产法》体现了（ ）的理念，在赋予各种法律主体必要权利的同时设定其应尽的义务。

A、 以人为本 B、 效率为上 C、 降低事故率 D、 安全监管

223、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高（ ），增强事故预防和应急处理能力。

A、 文化素质 B、 安全生产意识 C、 安全培训技能 D、 安全生产技能

224、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位必须对安全设备进行

() 维护、保养。

A、 定期 B、 周期性 C、 经常性 D、 一次性

225、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、() 及时发现并消除事故隐患。

A、 应急措施 B、 救援措施 C、 管理措施 D、 应急预案

226、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的；有权向() 提出赔偿要求。

A、 本单位 B、 安全生产监督管理部门 C、 工伤保险经办机构 D、 劳动和社会保障部门

227、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，为其提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产 的责任由() 负责。

A、 生产经营单位 B、 提供技术、管理服务的机构 C、 生产经营单位负责人 D、 提供技术、管理服务的机构的负责人

228、(单选题) 根据《安全生产法》规定，安全生产中从业人员的义务不包括()。

A、 遵章守法 B、 接受安全生产教育和培训 C、 安全隐患及时报告 D、 对本单位的安全生产工作提出建议

229、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位必须改善安全生产条件，加强() 建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险 防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

A、 安全生产标准化、信息化 B、 安全生产标准化 C、 安全生产信息化 D、 安

全生产科技化

230、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位的从业人员有依法获得()的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。

A、 劳动保护 B、 安全生产保障 C、 职业危害知识 D、 工伤保险

231、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位应当()从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

A、 教育和督促 B、 教育和告知 C、 教育和培训 D、 培训和督促

232、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》,下列选项中,生产经营单位不得对从业人员进行处罚的是()。

A、 拒绝违章指挥 B、 不按规定佩戴劳动保护用品 C、 拒绝接受安全生产培训 D、 经常性迟到早退

233、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》,给予拘留的行政处罚,由()依照治安管理处罚的规定决定。

A、 公安机关 B、 行政机关 C、 政府部门 D、 执法部门

234、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》,事故发生单位应当及时全面落实整改措施,负有安全生产监督管理职责的部门应当加强()。

A、 协调调度 B、 行政处罚 C、 许可管理 D、 监督检查

235、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免,应当告知()。

A、 上级主管单位 B、 上级人力资源和社会保障部门 C、 行业主管部门 D、 主管的负有安全生产监督管理职责的部门

236、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,任何单位和个人对事故隐患或者安全

生产违法行为，均有权向（ ）报告或者举报。

- A、生产经营单位安全生产管理部门 B、生产经营单位负责人 C、工会 D、负有安全生产监督管理职责的部门

237、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，事故调查处理应当按法律规定的原则及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，评估应急处置工作，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任单位和人员提出处理建议，以下不符合事故调查原则的是（ ）。

- A、科学严谨 B、依法依规 C、实事求是 D、安全第一

238、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，“三管三必须”原则具体指（ ）。

- A、管生产、管安全、管效益 B、管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全 C、管人员、管设备、管流程 D、管生产、管安全、管项目

239、（单选题）生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责并履行其相应的安全生产职责，下列职责中（ ）不在该规定的范围内。

- A、建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 B、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 C、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故 D、组织单位相关人员制定详细的施工组织设计，确定施工方案和确保工程质量的措施

240、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，负有安全生产监督管理职责的部门对安全生产的事项进行审查、验收时，要求生产经营单位购买其指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品，这种行为属于（ ）。

- A、滥用职权 B、破坏公平竞争 C、侵犯生产经营自主权 D、为企业减负

241、（单选题）生产经营单位发生生产安全事故时，（ ）应当立即组织抢救，并不得在事

故调查处理期间擅离职守。

- A、 单位主管生产的负责人 B、 单位主管安全的负责人 C、 单位主管技术的负责人
D、 单位的主要负责人

242、(单选题)两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订（ ），明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

- A、 工程质量管理协议 B、 安全生产管理协议 C、 书面安全技术交底 D、 第三者责任险购买协议

243、(单选题)根据安全生产法的规定，下列关于从业人员的安全生产权利和义务的描述中（ ）不正确。

- A、 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业 B、 因生产安全事故受到损害的从业人员，依法享有工伤保险后，不得再向本单位提出赔偿的要求 C、 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议 D、 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所

244、(单选题)根据安全生产法的规定，下列关于生产经营单位的做法中哪一种不正确（ ）。

- A、 生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任 B、 生产经营单位不得因从业人员在紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同 C、 生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，可以载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项 D、 由于从业人员拒绝生产经

营单位的违章指挥而影响了单位的正常生产，生产经营单位不可以降低其工资待遇

245、(单选题) 县级以上() 依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

- A、 建设行政主管部门 B、 地方各级人民政府 C、 地方各级人民政府应急管理部门 D、 市场监督管理部门

246、(单选题) 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于()。

- A、 购买工伤保险 B、 安全生产教育培训工作 C、 改善安全生产条件 D、 伤亡事故的抚恤工作

247、(单选题) 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，()。

- A、 学校应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训 B、 学校应当提供必要的劳动防护用品 C、 生产经营单位应当协助学校对实习学生进行安全生产教育和培训 D、 学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训

248、(单选题) 工会发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位()。

- A、 必须作出处理 B、 必须立即作出处理 C、 可以不作出处理 D、 可以不立即作出处理

249、(单选题) 关于生产安全事故应急救援，错误的是()。

- A、 重点行业、领域的应急救援队伍由国家安全生产应急救援机构统一协调指挥 B、 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案和应急救援队伍，并建立应急救援体系 C、 国务院应急管理部门牵头建立全国统一的生产安全事故应急救援信息系统 D、 县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系

250、(单选题) 有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到生产

安全事故报告后，应当按照（ ）的要求立即赶到事故现场，组织事故抢救。

- A、 生产安全事故应急救援预案 B、 上级应急管理部门 C、 上级人民政府 D、 安全生产法律法规

251、（单选题）生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处（ ）的罚款。

- A、 二万元以上五万元以下 B、 五万元以上十万元以下 C、 二万元以上二十万元以下 D、 十万元以上二十万元以下

252、（单选题）生产经营单位委托技术服务机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任（ ）。

- A、 仍由本单位负责 B、 由技术服务机构负责 C、 由本单位和技术服务机构连带承担 D、 主要由本单位负责

253、（单选题）不属于安全生产管理人员职责是（ ）。

- A、 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 B、 督促落实本单位安全生产整改措施 C、 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 D、 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

254、（单选题）因生产安全事故受到损害的从业人员，（ ）。

- A、 应当根据事故分析定责，如主要过错在于从业人员的操作，不能享有工伤保险 B、 如已享有工伤保险，则无权提出其他的赔偿要求 C、 除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权提出赔偿要求 D、 如受损害人员属于被派遣劳动者，则不享有《安全生产法》规定的从业人员的权利

255、（单选题）根据《安全生产法》，属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，

应当投保（ ）。

A、 安全生产责任保险 B、 工伤保险 C、 意外伤害保险 D、 第三者责任险

256、（单选题）根据《安全生产法》，生产经营场所和员工宿舍应当设有符合（ ）、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。

A、 消防要求 B、 规范要求 C、 生产安全要求 D、 紧急疏散要求

257、（单选题）生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时（ ）。

A、 竣工 B、 验收 C、 投入生产和使用 D、 交付

258、（单选题）某单位工程设计图纸注明的混凝土标号为 C30，但监理工程师认为该设计不符合承包合同约定的 C35 等级，书面通知承包人按照合同约定的 C35 施工。该事件说法正确的是（ ）。

A、 施工单位应当继续按照原施工图纸施工 B、 施工单位应当按照监理通知要求施工
C、 施工单位发现设计不符合承包合同约定时，应按照承包合同约定施工 D、 监理单位认为设计不符合技术标准和合同约定的，应当报告建设单位

259、（单选题）有关建筑材料、构配件、设备、商品混凝土检验规定，理解正确的是（ ）。

A、 建设单位对自己采购的建筑材料质量负责，相应的检验检测工作也应当由建设单位自行完成
B、 施工单位对建筑材料、设备的检验，必须以工程设计要求、施工技术标准和承包合同约定为依据，并形成书面记录，由专人签字
C、 有生产许可证、产品合格证的材料、设备，可以不再检验
D、 涉及结构安全的试块、试件、材料，施工人员应当现场取样，并送当地质量监督机构进行检测

260、（单选题）施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A、施工企业质量管理部门 B、设计单位或监理单位 C、建设单位或监理单位 D、
工程质量监督机构

261、(单选题) 施工中见证取样和送检行为, 不正确的是 ()。

A、 见证取样和送检的样品, 仅限于用于承重结构的试块、试件和材料 B、 见证取样
和送检的比例不得低于施工技术标准中规定应取样数量的 30% C、 取样人员应当在试
样上作出标识和封志, 注明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量, 并由取
样人员和见证人员签字 D、 见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责

262、(单选题) 混凝土浇筑施工前, 施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构, 这是
因为 ()。

A、 质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样 B、 质量监督机构负责组织隐蔽工
程验收 C、 未经质量监督机构签字, 施工单位不得进行下道工序的施工 D、 隐蔽工
程质量应当接受政府强制监督

263、(单选题) 项目施工中某分部工程质量检验不合格, 经各方确认是设计原因和甲供材
料缺陷所导致, 说法错误的是 ()。

A、 施工单位应当就该质量缺陷负责返修 B、 施工单位的返修费用可以向建设单位主
张 C、 施工单位的返修费用可以向设计单位主张 D、 施工单位拒绝返修, 致使损失
扩大的, 不得就扩大的损失主张权利

264、(单选题) 关于施工企业返修义务的说法, 正确的是 ()。

A、 施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修 B、 非施工企业原因造成
的质量问题, 相应的损失和返修费用由责任方承担 C、 施工企业仅对竣工验收不合格的
工程负责返修 D、 对于非施工企业原因造成的质量问题, 施工企业不承担返修的义
务

265、(单选题) 关于建设工程返修的说法, 正确的是 ()。

- A、 建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形 B、 对竣工验收不合格的建设工程, 若非施工企业原因造成的, 施工企业不负责返修 C、 对施工过程中出现质量问题的建设工程, 无论是否施工企业原因造成的, 施工企业都应负责返修 D、 对竣工验收不合格的建设工程, 若是施工企业原因造成的, 施工企业负责有偿返修

266、(单选题) 检测结果利害关系人对检测结果发生争议, 由 () 复检。

- A、 双方共同认可的检测机构 B、 原检测机构 C、 上级检测机构 D、 建设行政主管部门

267、(单选题) 关于总分包单位的质量责任的说法, 正确的是 ()。

- A、 分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责 B、 分包单位和总承包单位可以根据实际情况划分内部责任 C、 总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任 D、 分包工程发生质量问题, 建设单位只能向总承包单位请求赔偿

268、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》, 以下监理单位可以承担所述建设工程的监理业务的是 ()。

- A、 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位同属于某集团公司 B、 工程监理单位与建筑材料供应单位有隶属关系 C、 工程监理单位与建筑构配件供应单位有隶属关系 D、 工程监理单位以前承接过施工承包单位的其他项目的监理业务

269、(单选题) 关于建设工程见证取样的说法, 正确的是 ()。

- A、 取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志 B、 墙体保温材料应根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检 C、 见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员提供 D、 施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料, 应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样

270、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》规定, 下列选项中, () 不属于建设单位的质量责任和义务。

- A、 将工程发包给具有相应资质等级的施工单位 B、 对与工程有关的重要设备、材料等采购进行招标 C、 向勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料 D、 对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验

271、(单选题) 建设单位不得任意压缩合理工期, 所谓合理工期是指 () 。

- A、 定额工期 B、 合同工期 C、 以工期定额为基础适当调整 D、 实际的客观工期

272、(单选题) 建设单位为工程办理质量、安全监督手续应在 () 。

- A、 施工图纸报审前 B、 工程开工前 C、 领取施工许可证前 D、 领取开工报告后

273、(单选题) 装修工程涉及 () 变动的, 建设单位应当委托原设计单位或者有相应资质的设计单位提出设计方案。

- A、 保温隔热 B、 给排水系统 C、 燃气系统 D、 建筑主体和承重结构

274、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》, 关于设计单位权利的说法, 正确的是 () 。

- A、 为节约投资成本, 设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B、 设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C、 有特殊要求的专用设备, 设计单位可以指定生产厂商或供应商 D、 设计深度由设计单位酌定

275、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》, 工程监理机构实施工程监理依据不包括 () 。

- A、 建设工程施工合同 B、 建设工程监理合同 C、 行政法规 D、 设计变更洽商文件

276、(单选题)监理单位对施工单位已经检验的工程进行检验,属于() 监理形式。

A、旁站 B、巡视 C、平行检验 D、检验批

277、(单选题)根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是()。

A、监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系 B、监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任 C、未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用 D、施工图深化文件是监理工作的主要依据

278、(单选题)下列选项中,属于设计单位应承担的质量义务的是()。

A、将设计文件进行送审 B、依法办理工程质量监督手续 C、见证取样和送检 D、参与建设工程质量事故分析

279、(单选题)可不经总监理工程师签字的工作是()。

A、开工、停工、复工令 B、隐蔽工程验收 C、建设单位拨付工程进度款 D、基坑支护专项施工方案

280、(单选题)按照《建设工程质量管理条例》,工程竣工验收应当具备的条件有()。

A、技术档案已经移交城建档案馆 B、已经办理竣工结算 C、施工单位已经出具工程保修书 D、各单位共同签署质量合格文件

281、(单选题)建设单位收到()后,应当组织设计、施工、监理等有关单位组织竣工验收。

A、建设工程质量监督部门出具的质量评估报告 B、施工单位出具的质量保修书 C、设计单位签署的质量合格文件 D、施工单位提交的建设工程竣工报告

282、(单选题)建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时,应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求。勘察、设计、施工、监理等单

位应将本单位形成的工程文件立卷后（ ）。

- A、 向建设行政主管部门移交 B、 向城建档案馆移交 C、 向建设单位移交 D、 通过建设单位转交

283、（单选题）关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（ ）。

- A、 发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 B、 凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任 C、 承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D、 承包人的保修责任可以免除

284、（单选题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（ ）。

- A、 发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任 B、 建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任 C、 建设工程未经竣工验收投入使用，免除承包人的保修责任 D、 建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

285、（单选题）以下关于建设工程竣工验收备案说法错误的是（ ）。

- A、 建设单位应当在竣工验收合格之日起 15 日内办理备案 B、 竣工验收备案不须提交消防部门的验收合格证明文件 C、 工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档 D、 备案机关发现竣工验收过程违法的，应当责令停止使用，重新组织竣工验收

286、（单选题）某体育馆项目竣工验收后，建设单位办理工程竣工验收备案应提交下列文件不包括（ ）。

- A、 由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件 B、 《质量保证书》和《使

用说明书》 C、质量保修书 D、工程竣工验收报告

287、(单选题) 关于工程质量保修问题论述中, 不符合《建设工程质量管理条例》的是 ()。

- A、地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限 B、发承包双方约定屋面防水工程的保修期为 6 年 C、保修范围属于法律强制性规定的, 承发包双方必须遵守 D、保修期限法律已有强制性规定的, 承发包双方不得协商约定

288、(单选题) 关于缺陷责任期确定的说法, 正确的是 ()。

- A、施工合同可以约定缺陷责任期为 26 个月 B、由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收, 缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算 C、某工程 2021 年 6 月 11 日完成建设工程竣工验收备案, 该工程缺陷责任期起算时间为 2021 年 6 月 11 日 D、由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收, 在承包人提交验收报告 60 天后, 工程自动进入缺陷责任期

289、(单选题) 施工单位承担保修责任的前提不包括 ()。

- A、已经过竣工验收合格 B、质量缺陷属于保修范围 C、质量缺陷发生在保修期内 D、质量缺陷仅是施工原因造成

290、(单选题) 建设工程总承包合同中未有约定, 又未经建设单位认可, 承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的是 ()。

- A、肢解发包 B、转包 C、违法分包 D、再分包

291、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》, 施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程, 应当负责 ()。

- A、检测合格 B、加固处理 C、恢复原状 D、返修

292、(单选题) 关于设计单位的质量责任和义务, 错误的是 ()。

- A、除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外, 设计单位不得指定生产厂、

供应商 B、设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明 C、设计单位可以参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案 D、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限

293、(单选题) 建设工程发生质量事故，有关单位应当()向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A、在 24 小时内 B、立即 C、在 2 小时内 D、在 3 日内

294、(单选题) 违反《建设工程质量管理条例》规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，应承担的法律责任不包括()。

A、责令停止执业 1 年 B、造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5 年以内不予注册 C、处以适当罚款 D、情节特别恶劣的，终身不予注册

295、(单选题) 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成()，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

A、较大质量事故 B、重大质量事故 C、较大安全事故 D、重大安全事故

296、(单选题) 《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目负责人、技术负责人和()。

A、施工管理负责人 B、施工质量负责人 C、施工安全负责人 D、“八大员”等技术人员

297、(单选题) 《建设工程质量管理条例》适用于本省行政区域内从事建设工程的()等有关活动及实施对建设工程质量和安全生产的监督管理。

A、新建、改建 B、新建、扩建和改建 C、新建、扩建 D、新建、扩建、改建和拆除

298、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列属于违法承包或分包的行为是

()。

- A、 组建联合体承包后分工完成任务 B、 专业承包后把劳务分包出去 C、 专业承包后再分包 D、 按总包合同约定分包

299、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》规定,发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的,对直接负责的主管人员和其他责任人员依法()。

- A、 给予行政处分 B、 承担赔偿责任 C、 追究刑事责任 D、 追究法律责任

300、(单选题) 《建设工程质量管理条例》规定,供热系统的最低保修期限为()。

- A、 2个采暖期 B、 2年 C、 5个采暖期 D、 5年

301、(单选题) 《建设工程质量管理条例》规定,建设工程发包单位不得迫使承包方以低于()的价格竞标,不得任意压缩合理工期。

- A、 施工企业平均成本 B、 全国社会平均成本 C、 承包企业自身成本 D、 建设行业平均成本

302、(单选题) 依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位的()应当对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制度等,并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。

- A、 主要负责人 B、 项目负责人 C、 安全员 D、 技术负责人

303、(单选题) 从事房屋建筑和市政基础设施工程施工活动的建筑施工企业的“专职安全生产管理人员”是()。

- A、 施工单位主要负责人 B、 施工单位分管安全生产工作的副经理 C、 施工单位某项目的项目经理 D、 工程项目专职从事安全生产管理工作的人员

304、(单选题) 依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,实行施工总承包的建设工程,支付分包单位劳务人员意外伤害保险费的是()。

A、 总承包单位 B、 分包单位 C、 建设单位 D、 实际施工人

305、（单选题）甲公司采取施工总承包方式将一建设工程发包给乙公司，乙公司又将该工程中的液氨罐区安装工程分包给丙公司，监理单位为丁公司，对该建设工程安全生产负总责的单位是（ ）。

A、 甲公司 B、 乙公司 C、 丙公司 D、 丁公司

306、（单选题）安全生产管理人员的安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，应当在有效期届满前（ ）内申请证书延续。

A、 30 日 B、 45 日 C、 60 日 D、 3 个月

307、（单选题）根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前应进行交底，施工单位的相关人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认，进行交底的人员是（ ）。

A、 项目负责人 B、 负责各作业队伍的班组长 C、 专职安全生产管理人员 D、 负责项目管理的技术人员

308、（单选题）《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（ ）与作业区分开设置，并保持安全距离。

A、 办公区 B、 生活区 C、 临时加工区 D、 办公区及生活区

309、（单选题）根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应由（ ）承担。

A、 设计单位 B、 建设单位 C、 施工单位 D、 监理单位

310、（单选题）依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A、 15 B、 30 C、 45 D、 60

311、(单选题) 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位（ ）。

A、 可以压缩合同工期 B、 不得压缩合同工期 C、 不得压缩合理工期 D、 可以压缩合理工期

312、(单选题) 某施工单位在开挖基坑时因无地下管线资料，不慎挖断天然气管道，导致天然气泄漏并发生爆炸，造成人员伤亡和财产损失。施工现场及毗邻区域内的管线资料应由（ ）提供给施工单位。

A、 工程建设单位 B、 工程勘察单位 C、 工程设计单位 D、 工程监理单位

313、(单选题) 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ ）进行审查，否则不得颁发施工许可证。

A、 环境保护措施 B、 应急救援措施 C、 职业病防治措施 D、 安全施工措施

314、(单选题) 勘察单位、设计单位注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，情节严重的（ ）。

A、 责令停止执业 3 个月以上 1 年以下 B、 吊销执业资格证书，5 年内不予注册 C、 终身不予注册 D、 追究刑事责任

315、(单选题) 建设单位是建设工程的投资主体，在建筑活动中居于主导地位。依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。

A、 建设单位可以根据市场需求压缩合同约定的工期 B、 建设单位应当自开工报告批准之日起 10 日内，将保证安全施工的措施报送所在地建设行政主管部门或有关部门备案 C、 建设单位应当在拆除工程施工 10 日前，将有关资料报送所在地建设行政主管部门或有关部门备案 D、 建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料

316、(单选题) 以下说法中, 不属于施工单位主要负责人的安全生产方面的主要职责的是 ()。

- A、 对所承建的建设工程施工进行定期和专项安全检查, 并做好安全检查记录 B、 建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度 C、 落实安全生产责任制度和操作规程 D、 制定安全生产规章制度和操作规程

317、(单选题) 分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理, 分包单位不服从管理导致生产安全事故的, ()。

- A、 由总包单位承担全部责任 B、 由分包单位承担主要责任 C、 由总包单位承担主要责任 D、 由分包单位承担全部责任

318、(单选题) 《建设工程安全生产管理条例》规定, ()依法对建设工程安全生产实施综合监督管理。

- A、 县级以上人民政府建设行政主管部门 B、 县级以上人民政府安全生产监督管理部门 C、 市级以上人民政府建设行政主管部门 D、 市级以上人民政府安全生产监督管理部门

319、(单选题) 施工单位的项目负责人的生产安全责任不包括 ()。

- A、 落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 B、 根据工程的特点组织制定安全施工措施, 消除安全事故隐患 C、 确保安全生产费用的有效使用, 及时、如实报告生产安全事故 D、 组织图纸会审和技术交底

320、(单选题) 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位的()负责对安全生产进行现场监督检查。

- A、 主要负责人 B、 技术负责人 C、 项目负责人 D、 专职安全人员

321、(单选题) 某项目实施工程总承包, 施工期间分包工程发生生产安全事故, 负责上报

事故的单位是（ ）。

A、建设单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、分包单位

322、(单选题)《建设工程安全生产管理条例》规定，在拆除工程施工 15 日前，应当将有关工程资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案的单位是（ ）。

A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、安监单位

323、(单选题)建设单位在编制（ ）时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

A、工程估算 B、工程概算 C、工程预算 D、招标控制价

324、(单选题)工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（ ）。

A、设计要求 B、监理规范 C、监理实施细则 D、工程建设强制性标准

325、(单选题)工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，工程监理单位应当（ ）。

A、应当要求施工单位整改 B、应当要求施工单位暂时停止施工 C、及时报告建设单位 D、及时向有关主管部门报告

326、(单选题)《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，（ ）应当自检，出具自检合格证明。

A、施工单位 B、生产单位 C、安装单位 D、建设单位

327、(单选题)《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（ ）现场监督。

A、 专职安全生产管理人员 B、 项目技术负责人 C、 专业监理工程师 D、 专业技术人员

328、（单选题）为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的（ ）等安全设施和装置。

A、 漏电保护 B、 消防灭火 C、 紧急制动 D、 保险、限位

329、（单选题）《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、（ ）和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

A、 工程业绩 B、 现金流量 C、 信用等级 D、 技术装备

330、（单选题）《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（ ）。

A、 质量通病防治方案 B、 文明施工技术措施 C、 施工现场临时用电方案 D、 职业健康保障措施

331、（单选题）以下关于生产安全事故应急救援的说法，错误的是（ ）。

A、 施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练 B、 施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案 C、 实行施工总承包的，由总承包单位、分包单位各自编制建设工程生产安全事故应急救援预案 D、 工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练

332、（单选题）县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当根据本级人民政府的要求，

制定本行政区域内建设工程（ ）应急救援预案。

- A、一般生产安全事故 B、较大生产安全事故 C、重大生产安全事故 D、特大生产安全事故

333、(单选题) 自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

- A、3年内 B、5年内 C、10年内 D、终身

334、(单选题) 下列行为中，构成重大责任事故罪的行为应是（ ）。

- A、工地塔吊倒塌，造成临近小吃部房屋被砸塌 B、包工头单某素来与工人梁某不和，明知某行为违反安全管理的规定，可能会发生重大伤亡事故，仍然强迫梁某实施这一行为，导致梁某死亡 C、工地安全管理人员于某，因为怕麻烦，没有严格执行工人进工地必须戴安全帽的安全规定，结果因为砖墙倒塌，砸死施工人员数名 D、工地施工人员不按安全生产规定，擅自将废弃的建筑用钉子扔到周围的地上，造成15人被扎伤

335、(单选题) 下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是（ ）。

- A、一工人在施工中不慎从楼上掉下来摔死 B、工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤 C、某工程监理单位在进行检查过程中，发现施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，却不依法行使监理职能，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人的严重后果 D、工地工人邓某在工地食堂下毒，致使工人集体中毒

336、(单选题) 王某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对王某的行为应当（ ）。

- A、按过失致人死亡罪处理 B、按交通肇事罪处理 C、按重大责任事故罪处理 D、按意外事件处理

337、(单选题)某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度,管理者明知存在安全隐患,仍继续要求施工,结果在施工过程中倒塌,造成重大伤亡事故。对此不应负刑事责任的有()。

A、该工地的负责人 B、负责塔吊安全的管理人 C、该建筑公司的负责人 D、未受伤的作业人员

338、(单选题)某工地发生安全事故,死亡15人,经查是安全生产设施不符合强制性规定导致,该项目的直接负责的主管人员和其他直接责任人员可能要承担的刑事责任是()。

A、工程重大安全事故罪 B、重大责任事故罪 C、重大劳动安全事故罪 D、渎职罪

339、(单选题)发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,()。

A、应当通知事故调查组后移动 B、应当拍照录像后移动 C、也不得移动物品 D、应当做出标记和书面记录,妥善保管有关证物

340、(单选题)下列关于实施安全责任管理的说法不正确的是()。

A、专职安全生产管理人员负责日常安全生产监督管理 B、其他管理人员不得参与或干扰安全生产管理 C、分包单位不服从总包管理发生安全事故将独自承担所有风险 D、作业人员应严格遵守安全操作规程

341、(单选题)下列不须持有安全生产资格证书上岗的是()。

A、专职安全员 B、项目负责人 C、专职施工员 D、企业主要负责人

342、(单选题)下列关于安全教育与培训的说法不正确的是()。

A、施工项目安全教育指的是“三级安全教育” B、“三类人员”必须经安全生产知识和管理能力考核合格并持证上岗 C、技术及相关管理人员必须具备与岗位相适应的安全知识

全管理知识和能力 D、特种作业人员必须经安全理论与技能考核后持证上岗

343、(单选题) 施工现场安全检查的主要目的是 ()。

A、安全计划的落实 B、评定安全等级 C、发现事故隐患 D、消除事故隐患

344、(单选题) 关于安全施工技术交底, 下面说法正确的是 ()。

A、施工作业班组向施工作业人员交底 B、施工单位负责项目管理的技术人员向专职
安全生产管理人员交底 C、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交
底 D、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

345、(单选题) 根据《建设工程安全生产管理条例》，() 应当向施工单位提供施工现场
的气象和水文观测资料。

A、气象及地质部门 B、勘查单位 C、设计单位 D、建设单位

346、(单选题) 职业道德范畴是反映职业道德现象的特性、方面和关系的基本概念，以下
不属于社会主义职业道德范畴的有 ()。

A、职业理想 B、职业习惯 C、职业荣誉 D、职业幸福

347、(单选题) 职业道德教育是职业道德活动的一个十分重要的方面，职业道德建设的基
础是 ()。

A、影响 B、教育 C、训练 D、传授

348、(单选题) 从事不同职业的单位、部门要求从业人员必须遵守的带有强制性的条例、
章程、制度、规定等准则是指 ()，它是职业活动能够正常运行的重要保证。

A、职业纪律 B、职业道德 C、职业技能 D、职业义务

349、(单选题) 社会主义职业道德的目标，是 ()。

A、建设社会主义和谐社会 B、形成社会主义道德体系 C、最终谋求整个社会的
公共利益 D、为国家和集体利益做贡献

350、(单选题) () 是职业道德认识和职业道德情感的统一。

A、 职业道德技能 B、 职业道德义务 C、 职业道德信念 D、 职业道德素养

351、(单选题) 社会主义职业道德规范是一个体系，这个体系包含所有社会主义职业的各自道德规范，从下列选项看，不能够适用于社会主义各种职业的职业道德规范的有 ()。

A、 爱岗敬业 B、 诚实守信 C、 办事公道 D、 以权谋私

352、(单选题) 职业道德的最基本要求是 ()， 为社会主义建设服务。

A、 勤政爱民 B、 奉献社会 C、 忠于职守 D、 一心为公

353、(单选题) () 是腐败现象存在和发展的重要根源，加强职业道德建设刻不容缓。

A、 社会风气低下 B、 职业道德沦丧 C、 职业观念不强 D、 个人道德缺失

354、(单选题) 建立健全社会信用体系，是规范建筑市场经济秩序的 ()。

A、 根本措施 B、 市场手段 C、 调控基础 D、 治本之策

355、(单选题) 职业工作者要做到敬业，首先要树立正确的 ()， 认识到无论哪种职业，都是社会分工的不同，并无高低贵贱之分。

A、 科学发展观 B、 社会观 C、 人生观 D、 职业观

356、(单选题) 加强职业道德是市场经济道德 () 的内在要求。

A、 经济建设 B、 文化建设 C、 环境建设 D、 社会建设

357、(单选题) () 是纠正行业不正之风的重要措施。

A、 职业道德义务 B、 职业道德技能 C、 职业道德建设 D、 职业道德修养

358、(单选题) 所谓 () 教育，就是要教育从业人员勤于事业，勤勤恳恳地做好本职工作。

A、 勤业 B、 敬业 C、 乐业 D、 爱业

359、(单选题) 作为民族素质的本质的思想道德素质和 () 决定着民族素质建设的性质和方向。

A、 职业道德素质 B、 道德品质 C、 社会舆论 D、 个人修养

360、(单选题) 职业道德修养是指从业人员在道德意识和道德行为方面 () 的过程。

A、 自我修炼 B、 锻炼 C、 培养 D、 学习

361、(单选题) 强化职业责任是 () 职业道德规范的具体要求。

A、 团结协作 B、 诚实守信 C、 勤劳节俭 D、 爱岗敬业

362、(单选题) 随城市住宅业的快速发展, 建筑材料十分紧缺。有的施工单位为了降低施工成本, 获得最大利润, 往往在施工过程中以次充好, 偷工减料, 致使不少工程埋下了严重的质量隐患。造成这种情况的主要原因是 () 。

A、 社会风气普遍这样 B、 施工单位缺乏对社会的责任意识 C、 单位追求最大利润 D、 上级检查不严

363、(单选题) 《建筑业从业人员职业道德规范》是由 () 发布。

A、 建设部建筑业司建设总精神文明建设办公室 B、 中国建筑业协会 C、 湖南省人民政府 D、 国务院

364、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》指出, 加强新时代 () 建设, 是培育和践行社会主义核心价值观、推进社会主义精神文明建设的重要内容。

A、 职业道德 B、 精神文明 C、 职业技能 D、 职业素养

365、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》中不属于职业道德基本规范的是 () 。

A、 爱岗敬业 B、 诚实守信 C、 办事公道 D、 守正创新

366、(单选题) 职业道德的灵魂是 () 。

A、 敬业 B、 诚信 C、 服务 D、 奉献

367、(单选题) 关于爱岗敬业, 下列说法正确的是 () 。

A、 只需做好本职工作 B、 不需要关心集体利益 C、 与个人品德无关 D、 是

一种职业态度

368、(单选题) 下列关于道德的说法, 正确的是 ()。

A、道德是法律的基础 B、道德和法律是对立的 C、道德和法律可以相互替代 D、道德不具有强制性

369、(单选题) 诚信在职业道德中的体现是 ()。

A、办事公道 B、爱岗敬业 C、服务群众 D、奉献社会

370、(单选题) 关于个人品德与社会公德的关系, 下列说法正确的是 ()。

A、个人品德与社会公德无关 B、社会公德是个人品德的延伸 C、个人品德高于社会公德 D、个人品德是社会公德的基础

371、(单选题) 关于职业道德的说法, 错误的是 ()。

A、是从业人员在职业活动中应遵循的行为准则 B、与个人品德无关 C、体现了行业特色 D、具有社会性和时代性

372、(单选题) 在职业道德中, 从业人员应该做到 ()。

A、只关注个人利益 B、无视行业规范 C、诚实守信、办事公道 D、随意泄露商业秘密

373、(单选题) 社会主义道德建设应当 ()。

A、以个人利益为中心 B、忽视集体利益 C、把先进性要求与广泛性要求结合起来 D、只强调道德教化, 不关注法律约束

374、(单选题) 个人品德修养的关键在于 ()。

A、外部环境的影响 B、个人的自觉努力 C、家庭教育的熏陶 D、社会舆论的引导

375、(单选题) 下列关于职业道德的说法, 正确的是 ()。

A、 职业道德只适用于特定行业 B、 职业道德与个人品德无关 C、 职业道德可以随意违反 D、 职业道德是行业文化的重要组成部分

376、 (单选题)下列哪项不是职业道德的特点 ()。

A、 广泛性 B、 时代性 C、 行业性 D、 随意性

377、 (单选题)下列哪项不属于社会主义道德建设的核心 ()。

A、 爱国主义 B、 为人民服务 C、 集体主义 D、 诚信友善

378、 (单选题)在职业道德中,下列哪项不属于从业人员的基本要求 ()。

A、 爱岗敬业 B、 诚实守信 C、 办事公道 D、 追求个人利益最大化

379、 (单选题)在职业道德中,从业人员应当如何处理与同事之间的关系 ()。

A、 相互竞争,不顾他人利益 B、 团结协作,共同进步 C、 各自为政,互不干涉 D、 只关注自己的工作任务

380、 (单选题)下列关于职业道德的说法,不正确的是 ()。

A、 职业道德是从事职业活动时应遵循的规范 B、 职业道德仅适用于特定行业或职业 C、 遵守职业道德有助于提升个人形象和信誉 D、 职业道德是维护职业秩序和社会秩序的重要保障

381、 (单选题)下列关于职业道德的说法,正确的是 ()。

A、 职业道德只与特定职业相关,与其他行业无关 B、 职业道德只要求从业人员在工作中遵守 C、 职业道德是职业成功的唯一因素 D、 职业道德体现了行业的价值观和行为规范

382、 (单选题)在职业道德中,下列哪项不是从业人员应该具备的基本素质 ()。

A、 良好的专业技能 B、 高尚的职业道德情操 C、 无视法律法规 D、 强烈的职业责任感

383、(单选题) 在职业道德中, 对于“诚信”的理解, 以下不正确的是 ()。

- A、 诚信是职业道德的核心 B、 诚信是建立职业信誉的基础 C、 诚信在工作中有时可以灵活处理 D、 诚信有助于形成良好的职业风尚

384、(单选题) 在社会主义道德建设中, 下列哪项不是我们应该倡导的精神 ()。

- A、 爱国主义 B、 集体主义 C、 个人主义 D、 社会主义道德风尚

385、(单选题) 下列关于社会公德的说法, 错误的是 ()。

- A、 社会公德是维护公共秩序的重要规范 B、 社会公德只要求公民在公共场所遵守 C、 社会公德体现了社会文明程度 D、 遵守社会公德是每个公民的责任

386、(单选题) 在职业生活中, 下列哪项行为违背了职业道德 ()。

- A、 勤奋工作, 尽职尽责 B、 尊重同事, 友好合作 C、 为个人利益损害集体利益 D、 保守职业秘密, 维护职业信誉

387、(单选题) 诚信在社会生活中的重要性体现在哪里 ()。

- A、 只对经济活动重要 B、 对所有社会活动都重要 C、 现代社会已不需要 D、 只对个人生活重要

388、(单选题) 建设行业 () 是社会主义核心价值观、社会主义道德规范在建设行业的具体体现。

- A、 职业道德 B、 法律法规 C、 标准规范 D、 潜规则

389、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》指出, 党的 () 以来, 党中央高度重视职业道德建设。

- A、 十六大 B、 十七大 C、 十八大 D、 十九大

390、(单选题) “知之者不如好之者, 好之者不如乐之者” 体现的是 ()。

- A、 敬业 B、 乐业 C、 勤业 D、 专业

391、(单选题) 做人的最高标准是 ()。

A、 道德认识 B、 道德意志 C、 道德信念 D、 道德理想

392、(单选题) 为人民服务作为社会主义职业道德的核心精神，是社会主义职业道德建设的核心，体现了中国共产党的宗旨，其低层次的要求是 ()。

A、 人人为我，我为人人 B、 为人民服务 C、 人人为党 D、 坚持集体主义

393、(单选题) 社会主义职业道德是一个内容丰富的科学体系，由“一个原则”“五个规范”“九个范畴”组成。这一个原则是指 ()。

A、 共产主义 B、 社会主义 C、 集体主义 D、 为人民服务

394、(单选题) 道德可以依靠内心信念的力量来维持对人们行为的调整。内心信念是指 ()。

A、 调整人们之间以及个人与社会之间关系的行为规范 B、 用善恶观念为标准来评价人们在社会生活中的各种行为 C、 依靠信念、习俗和社会舆论的力量来调整人们在社会关系中的各种行为 D、 一个人发自内心的对某种道德义务的强烈责任感

395、(单选题) 马克思说过：“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”因此发展应以人为本，立人则应 ()。

A、 以学为本 B、 以教为先 C、 以德服人 D、 以德为先

396、(单选题) 人们对未来的工作部门、工作种类、职责业务的想象、向往和希望称为 ()。

A、 职业文化 B、 职业素养 C、 职业理想 D、 职业道德

397、(单选题) 一个社会的和谐，在本质上体现为一种 () 的和谐。

A、 文化氛围 B、 舆论氛围 C、 文化精神 D、 社会氛围

398、(单选题) 为了实现可持续发展，在加快发展的同时，要充分考虑环境、资源和生态的承受能力，因此必须把控制人口、节约资源、 () 放到重要位置。

A、 保护环境 B、 改革开放 C、 发展创新 D、 节省成本

399、(单选题)社会主义核心价值体系的基础是()。

A、马克思主义指导思想 B、社会主义共同理想 C、社会主义荣辱观 D、社会主义民族精神

400、(单选题)职业工作者认识到无论哪种职业,都是社会分工的不同,并无高低贵贱之分,可以笼统地称为职业工作者树立了正确的()。

A、科学发展观 B、社会观 C、人生观 D、职业观

401、(单选题)社会主义道德风尚的重要基础是(),同时也是建立和规范社会主义市场经济秩序的重要保证。

A、社会信用 B、职业道德 C、社会舆论氛围 D、个人诚信

402、(单选题)社会主义道德最广泛的社会基础是()。

A、公民道德 B、社会道德 C、职业道德 D、个人道德

403、(单选题)以德治国的根本要求是()。

A、加强公民道德建设 B、提高人民的职业道德素质 C、提高全民族素质 D、加强社会法律教育

404、(单选题)道德是一种社会意识形态,作为一种行为规范道德表现为()。

A、心理和意识现象 B、行为规范 C、行为和活动现象 D、职业道德

405、(单选题)为人民服务,包含着社会主义道德不同层次的要求,体现着社会主义职业道德建设的()要求与广泛性要求的统一。

A、革命性 B、先进性 C、历史性 D、进步性

406、(单选题)信用建立在法制的基础之上,需要()作保障。

A、社会诚信 B、职业道德 C、法律制度 D、社会道德

407、(单选题)()是社会主义职业道德的重要规范,是职业道德的基础和基本精神。

A、 诚实守信 B、 爱岗敬业 C、 服务群众 D、 奉献社会

408、(单选题) 社会主义职业道德体系的丰富内容，都是围绕着一个核心而展开的，这个核心就是（ ）。

A、 为人民服务 B、 马克思主义 C、 社会主义荣辱观 D、 国家和人民利益

409、(单选题) 办事公道是指职业人员在进行职业活动时要做到（ ）。

A、 原则至上，不徇私情，举贤任能，不避亲疏 B、 奉献社会，襟怀坦荡，待人热情，勤俭持家 C、 支持真理，公私分明，公平公正，光明磊落 D、 牺牲自我，助人为乐，邻里和睦，正大光明

410、(单选题) 《公民道德建设实施纲要》提出，要充分发挥社会主义市场经济机制的积极作用，人们必须增强（ ）。

A、 个人意识、协作意识、效率意识、物质利益观念、改革开放意识 B、 个人意识、竞争意识、公平意识、民主法制意识、开拓创新精神 C、 自立意识、竞争意识、效率意识、民主法制意识、开拓创新精神 D、 自立意识、协作意识、公平意识、物质利益观念、改革开放意识

411、(单选题) 职业是（ ）的产物。

A、 人类发展 B、 社会需要 C、 社会分工 D、 经济发展

412、(单选题) 第（ ）次社会大分工，即农业和商业、脑力和体力的分工，使职业道德完全形成。

A、 一 B、 二 C、 三 D、 四

413、(单选题) 党的十六大报告指出，认真贯彻公民道德建设实施纲要，弘扬爱国主义精神，以为人民服务为核心，以集体主义为原则，以（ ）为重点。

A、 无私奉献 B、 爱岗敬业 C、 诚实守信 D、 遵纪守法

414、(单选题) 一些企业在人才流动中, 为了窃取其它企业的商业秘密, 往往采取招聘竞争对手的从业人员, 用其企业职工做自己单位的兼职顾问和实行“带项目优先” 聘用的手段, 获取竞争对手的商业秘密。上述作法其实质是 ()。

A、 合理的人才流动 B、 侵害了其它企业的商业秘密 C、 有利于本企业发展 D、 有利于个人受益

415、(单选题) 道德通过个人自律而发生作用约束力 ()。

A、 较弱 B、 较强 C、 适中 D、 很强

416、(单选题) 法律则是利用强制性的他律手段, 约束力 ()。

A、 很弱 B、 较弱 C、 适中 D、 很强

417、(单选题) () 是在道德和法律之间增加的一道不良行为防护网。

A、 诚信制度 B、 注册制度 C、 质量终生制度 D、 评价制度

418、(单选题) () 是对外发布全国建筑市场各方主体诚信行为记录信息的权威渠道。

A、 全国建筑市场诚信信息平台 B、 住建部官网 C、 建筑业协会官网 D、 四库一平台

419、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》指出, 坚持继承传统与创新发展相结合, 始终坚持马克思主义道德观、(), 传承弘扬我国人民在长期实践中培育和形成的传统美德, 不断增强职业道德建设的时代性实效性。

A、 社会主义道德观 B、 个人主义道德观 C、 资本主义道德观 D、 集体主义道德观

420、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》指出, 坚持 () 相结合, 突出问题导向, 注重精准施策, 强化协同发展。

A、 全面推进与分类指导 B、 全面推进与全面指导 C、 逐步推进与分类指导 D、

逐步推进与全面指导

421、(单选题)《新时代职业道德建设实施纲要》指出,坚持积极倡导与有效治理相结合,高扬职业理想,弘扬职业精神,树立践行()受鼓励褒奖、违背()受谴责惩戒的鲜明导向。

A、 职业道德;职业理想 B、 职业道德;职业道德 C、 职业精神;职业理想 D、 职业精神;职业道德

422、(单选题)《新时代职业道德建设实施纲要》指出,把()与思想政治教育、行业文化建设、业务素质培训紧密结合,增强从业者恪守职业道德的自觉性。

A、 职业技能教育 B、 岗位职责教育 C、 文化素质教育 D、 职业道德教育

423、(单选题)《新时代职业道德建设实施纲要》指出,坚持把职业道德教育作为加强()建设的重要内容,引导广大家庭坚持言传与身教并重、知识与品德兼修,鼓励家庭成员厚植家国情怀、涵养进取品格,努力成长为对国家、对社会的有用之才。

A、 精神文明 B、 家庭家教家风 C、 思想作风 D、 工作作风

424、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》,评标专家享有下列权利不包括()。

A、 接受招标人聘请,担任评标委员会成员; B、 依法对投标文件进行独立评审,提出评审意见,不受任何单位或者个人的干预; C、 接受参加评标活动的劳务报酬; D、 接受投标单位提供的劳务报酬;

425、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》,评标专家发现违法违规行为主动向()、有关行政监督部门反映,协助、配合有关行政监督部门、纪检监察机关、司法机关、审计部门开展监督、检查、调查。

A、 招标人 B、 投标人 C、 代理机构 D、 评标人

426、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家（ ）与招标人、招标代理机构、投标人或者其他利害关系人私下接触；

A、不得 B、可以 C、应该 D、及时

427、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家（ ）向招标人征询确定中标人的意向，或者接受任何单位、个人提出的倾向、排斥特定投标人要求。

A、不得 B、可以 C、应该 D、及时

428、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家不得暗示或者诱导（ ）作出澄清、说明，或者接受（ ）主动提出的澄清、说明的。

A、招标人；投标人 B、投标人；投标人 C、代理机构；投标人 D、评标人；投标人

429、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家对评标行为（ ）。

A、终身负责，不因退休或者与评标专家库组建单位解除聘任关系等免于追责 B、该项目评标时负责 C、在专家任期内负责 D、不负责任，由招标人负责

430、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家不履行相关评标义务，给（ ）造成损失的，依法承担赔偿责任。

A、招标人 B、投标人 C、代理机构 D、评标人

431、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家库组建单位应当加强对评标专家的教育培训，每年组织招标投标有关专业知识、法律法规和电子化评标技能等方面培训，并开展（ ）。

A、爱国主义教育 B、职业教育 C、廉洁教育 D、心理健康教育

432、(单选题)诚信是企业经营理念、经营责任和（ ）的集中体现。

A、经营方针 B、经营目标 C、经营业绩 D、经营文化

433、(单选题) 下列选项中, 有关工程监理企业经营活动准则的表述错误的是()。

- A、 建设工程监理方案就是指监理规划 B、 工程监理企业要做到公平, 必须做到的内容之一是: 要提高专业技术能力 C、 监理企业诚信行为包括定期进行诚信建设制度实施情况检查考核, 及时处理不诚信和履职不到位人员 D、 守法主要体现在: 工程监理企业应按照工程监理合同约定严格履行义务

434、(单选题) 工程监理企业经营活动准则中, 要求市场主体在不损害他人利益和社会公共利益的前提下, 追求自身利益, 目的是在当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系中实现平衡, 并维护市场道德秩序的是()。

- A、 守法原则 B、 诚信原则 C、 科学原则 D、 公平原则

435、(单选题) 监理人员应遵法守规, 诚实守信。维护国家的荣誉和利益, 遵守法规和行业自律公约, 讲信誉, 守承诺, 坚持实事求是, “公平、独立、()、科学”地开展监理工作。

- A、 诚信 B、 自主 C、 严谨 D、 依法

436、(单选题) 在监理行业中, 监理工程师以下做法不符合职业道德的是()。

- A、 为所监理工程指定承包商 B、 不收受施工单位的任何礼金 C、 不以个人名义承揽监理业务 D、 保守商业秘密, 不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项

437、(单选题) 下列关于企业信用档索的说法中, 正确的是()。

- A、 企业的信用档案主要记入不良行为记录 B、 企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供 C、 企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约情况等 D、 企业信用档案信息的公布应征得企业同意

438、(单选题) 关于建筑市场诚信行为公布的说法, 正确的是()。

A、 优良信用信息公开期限一般为 3 年 B、 不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国公布 C、 省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可以取消不良行为记录信息的公 D、 违法行为记录公告期限为 3 个月

439、(单选题) 依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，诚信行为信息包括（ ）。

A、 良好行为记录 B、 不良行为记录 C、 违法记录 D、 良好行为记录和不良行为记录

440、(单选题) 依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场各方主体在工程建设过程中行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰称为（ ）。

A、 良好行为记录 B、 不良行为记录 C、 违法记录 D、 奖励记录

441、(单选题) 依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范,经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚称为（ ）。

A、 良好行为记录 B、 不良行为记录 C、 违法记录 D、 奖励记录

442、(单选题) 依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》由（ ）制定和颁布。

A、 国务院 B、 建设部 C、 建筑业协会 D、 省级人民政府

443、(单选题) 依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后 7 日内，公布期限一般为（ ）至 3 年。

A、 1 个月 B、 3 个月 C、 6 个月 D、 9 个月

444、(单选题) 依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录公布期限一般为（ ）。

A、 3 个月 B、 6 个月 C、 1 年 D、 3 年

445、 (单选题)按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（ ）。

A、 串通投标 B、 偷工减料 C、 未取得资质证书承揽工程 D、 出借、转让资质证书

446、 (单选题)按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工企业资质不良行为的是（ ）。

A、 以他人名义投标 B、 将承包的工程违法分包 C、 未在规定期限内办理资质变更手续 D、 未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

447、 (单选题)依据《工程造价咨询单位执业行为准则》，工程造价咨询单位要按照（ ）的原则开展业务，认真履行合同，依法自主自主开展经营活动，努力提高经济效益。

A、 公平、公正和诚信 B、 公开、公平和公正 C、 公平、公正和独立 D、 公平、公正和科学

448、 (单选题)依据《工程造价咨询单位执业行为准则》，工程造价咨询单位要（ ）参加市场竞争，杜绝无序和恶性竞争；不得利用与行政机关、社会团体以及其它经济组织的特殊关系搞业务垄断。

A、 靠关系 B、 靠质量、靠信誉 C、 靠资产 D、 靠规模

449、 (单选题)依据《造价工程师职业道德行为准则》，造价工程师应遵守“（ ）、精业、进取”的原则，以高质量的服务和优秀的业绩，赢得社会和客户对造价工程师职业的尊重。

A、 公开、公平 B、 公平、公正 C、 诚信、公正 D、 诚信、公平

450、 (单选题)依据《造价工程师职业道德行为准则》，造价工程师不应（ ）。

A、 诚实守信 B、 尽职尽责 C、 有欺诈、伪造、作假 D、 采取不正当的手段

损害、侵犯同行的权益

451、(单选题) 依据《造价工程师职业道德行为准则》，造价工程师以下做法正确的是()。

- A、 索取、收受委托合同约定以外的礼金和其他财物 B、 利用职务之便谋取其他不正当的利益 C、 委托方有利害关系时不回避 D、 保守客户的技术和商务秘密

452、(单选题) 依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程质量监督人员应()，认真贯彻执行国家有关工程质量监督管理的方针、政策和法规，依法监督，秉公办事，树立良好的信誉和职业形象。

- A、 遵纪守法，秉公办事 B、 敬业爱岗，严格监督 C、 提高效率，热情服务 D、 严格自律，不谋私利

453、(单选题) 依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程质量监督人员应()，不断提高政治思想水平和业务素质，严格按照有关技术标准规范实行监督，严格按照标准核定工程质量等级。

- A、 遵纪守法，秉公办事 B、 敬业爱岗，严格监督 C、 提高效率，热情服务 D、 严格自律，不谋私利

454、(单选题) 依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程质量监督人员应()，严格履行工作程序，提高办事效率，监督工作及时到位，做到急事快办，热情服务。

- A、 遵纪守法，秉公办事 B、 敬业爱岗，严格监督 C、 提高效率，热情服务 D、 严格自律，不谋私利

455、(单选题) 依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程质量监督人员应()，严格执行监督、检测人员《工作守则》，不在建筑业企业和监理企业中兼职，不利用工作之便介绍工程进行有偿咨询活动，自觉抵制不正之风，不以权谋私，不徇私舞弊。

- A、 遵纪守法，秉公办事 B、 敬业爱岗，严格监督 C、 提高效率，热情服务 D、

严格自律，不谋私利

456、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程质量监督人员应（ ），公开办事程序，接受社会监督、群众监督和上级主管部门监督，提高质量监督、检测工作的透明度，保证监督、检测结果的公正性、准确性。

A、公正严明，接受监督 B、敬业爱岗，严格监督 C、提高效率，热情服务 D、严格自律，不谋私利

457、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程招标投标管理人员应（ ），认真贯彻执行国家的有关方针、政策和法规，保证招标投标工作的公开、公平，公正。

A、遵纪守法，秉公办事 B、敬业爱岗，优质服务 C、解放思想，实事求是 D、接受监督，保守秘密

458、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程招标投标管理人员应（ ），树立敬业精神，以服务带管理，以服务促管理，寓管理于服务之中。

A、遵纪守法，秉公办事 B、敬业爱岗，优质服务 C、解放思想，实事求是 D、接受监督，保守秘密

459、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程招标投标管理人员应（ ），积极探索在社会主义市场经济条件下工程招标投标的管理，努力发挥优胜劣汰竞争机制的作用，维护建筑市场秩序。

A、遵纪守法，秉公办事 B、敬业爱岗，优质服务 C、解放思想，实事求是 D、接受监督，保守秘密

460、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程招标投标管理人员应（ ），公开办事程序，公开办事结果，接受社会监督、群众监督及上级主管部门的监督，不准泄露标底，维护建筑市场各方的合法权益。

A、 遵纪守法，秉公办事 B、 敬业爱岗，优质服务 C、 解放思想，实事求是 D、
接受监督，保守秘密

461、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程招标投标管理人员应（ ），
不以权谋私，不吃宴请，不收礼金，不指定投标队伍，不参加有妨碍公务的各种活动，不做
有损于政府形象的事情。

A、 敬业爱岗，优质服务 B、 解放思想，实事求是 C、 接受监督，保守秘密 D、
廉洁奉公，不谋私利

462、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑施工安全监督人员应（ ），
树立全心全意为人民服务的宗旨，广泛宣传和坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认
真执行的有关安全生产的法律、法规、标准和规范。

A、 依法监督，坚持原则 B、 敬业爱岗、忠于职守 C、 实事求是，调查研究 D、
努力钻研，提高水平

463、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑施工安全监督人员应（ ），
安全监督人员要树立敬业精神，以做好本职工作为荣，以减少伤亡事故为本，开拓思路，克
服困难，大胆管理。

A、 依法监督，坚持原则 B、 敬业爱岗、忠于职守 C、 实事求是，调查研究 D、
努力钻研，提高水平

464、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑施工安全监督人员应（ ），
坚持实事求是的思想路线，理论联系实际，深入基层，深入施工现场调查研究，提出安全生
产工作的改进措施和意见，保障广大职工群众的安全和健康。

A、 依法监督，坚持原则 B、 敬业爱岗、忠于职守 C、 实事求是，调查研究 D、
努力钻研，提高水平

465、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑施工安全监督人员应（ ），认真学习安全专业技术知识，努力钻研业务，不断积累和丰富工作经验，努力提高业务素质和工作水平，推动安全生产技术工作的不断发展和完善。

A、依法监督，坚持原则 B、敬业爱岗、忠于职守 C、实事求是，调查研究 D、努力钻研，提高水平

466、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑施工安全监督人员应（ ），遵纪守法，秉公办事，不利用职权谋私利，自觉抵制消极腐败思想的侵蚀，接受群众和上级主管部门的监督。

A、廉洁奉公，接受监督 B、依法监督，坚持原则 C、敬业爱岗、忠于职守 D、实事求是，调查研究

467、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑业企业职工应（ ），真执行国家的有关法规和政策，坚持社会主义经营方向，服务用户，坚持质量第一，塑造良好的企业形象。

A、遵纪守法，诚信经营 B、解放思想，改革创新 C、精心组织，科学管理 D、清正廉洁，公正无私

468、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑业企业职工应（ ），坚持解放思想，实事求是的思想路线，大胆改革，务实创新，增强企业在建筑市场上的竞争能力。

A、遵纪守法，诚信经营 B、解放思想，改革创新 C、精心组织，科学管理 D、清正廉洁，公正无私

469、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑业企业职工应（ ），加强企业经营活动的组织的管理，不断完善企业内部管理体制，抓好企业内部管理工作，使之制度化、标准化、科学化，向管理挖潜力，向管理要效益。

A、 遵纪守法，诚信经营 B、 解放思想，改革创新 C、 精心组织，科学管理 D、
清正廉洁，公正无私

470、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑业企业职工应（ ），密切联系群众，办事公道正派，对工作敢于负责，不推过揽功，严于律己，以身作则，率先垂范。

A、 遵纪守法，诚信经营 B、 解放思想，改革创新 C、 精心组织，科学管理 D、
清正廉洁，公正无私

471、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑业企业职工应（ ），牢固树立法制观念、政策观念，坚持原则，严格把关，做遵纪守法的带头人，指导和支持职能部门依法经营和开展工作。

A、 解放思想，改革创新 B、 精心组织，科学管理 C、 清正廉洁，公正无私 D、
坚持原则，求真务实

472、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，施工企业项目经理应（ ），对项目的人财物进行科学管理，加强成本核算，实行成本否决，教育全体人员节约开支，厉行节约，精打细算，努力降低物资和人工消耗。

A、 强化管理，争创效益 B、 讲求质量，重视安全 C、 关心职工，平等待人 D、
廉洁奉公，不谋私利

473、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，施工企业项目经理应（ ），精心组织，严格把关，顾全大局，不为自身和小团体的利益而降低对工程质量的要求。加强劳动保护措施，对国家财产和施工人员的生命安全高度负责。

A、 强化管理，争创效益 B、 讲求质量，重视安全 C、 关心职工，平等待人 D、
廉洁奉公，不谋私利

474、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，施工企业项目经理应（ ），关心职

工, 爱护职工, 特别是民工。不拖欠工资, 不敲诈用户, 不索要回扣, 充分尊重职工的人格, 以诚相待, 平等待人。

A、 强化管理, 争创效益 B、 讲求质量, 重视安全 C、 关心职工, 平等待人 D、 廉洁奉公, 不谋私利

475、 (单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》, 施工企业项目经理应 () ,主动接受监督, 不利用职务之便谋取私利, 不用公款请客送礼。如实上报施工产值、利润、不弄虚作假。

A、 强化管理, 争创效益 B、 讲求质量, 重视安全 C、 关心职工, 平等待人 D、 廉洁奉公, 不谋私利

476、 (单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》, 工程技术人员应 () ,树立 “科技是第一生产力” 的观念, 敬业爱岗, 勤奋钻研, 追求新知, 掌握新技术、新工艺不断更新业务知识。

A、 热爱科技, 献身事业 B、 深入实际, 勇于攻关 C、 一丝不苟, 精益求精 D、 严谨求实, 坚持真理

477、 (单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》, 工程技术人员应 () ,深入基层, 深入现场, 理论和实际相结合, 科研和生产相结合, 把施工生产中的难点作为工作重点, 知难而进, 百折不挠, 不断解决施工生产中的技术难题提高生产效率和经济效益。

A、 热爱科技, 献身事业 B、 深入实际, 勇于攻关 C、 一丝不苟, 精益求精 D、 严谨求实, 坚持真理

478、 (单选题) 依据《建筑业从业人员职业道德规范》, 工程技术人员应 () ,牢固树立精心工作, 求实认真的工作作风。施工中严格执行建筑技术规范, 认真编制施工组织设计, 大力发展建筑高科技, 不断提高建筑科学技术水平。

A、 热爱科技，献身事业 B、 深入实际，勇于攻关 C、 一丝不苟，精益求精 D、
严谨求实，坚持真理

479、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程技术人员应（ ），在参与投标时，从企业实际出发，以合理造价和合理工期进行投标；在施工中，严格执行施工程序、技术规范、操作规程和质量安全标准，决不弄虚作假，欺上瞒下。

A、 热爱科技，献身事业 B、 深入实际，勇于攻关 C、 一丝不苟，精益求精 D、
严谨求实，坚持真理

480、（单选题）（ ）就是指从事一定职业的人，在职业活动的过程中必须遵循的与所从事的职业活动相适应的道德原则和行为规范。

A、 职业道德 B、 职业习惯 C、 职业荣誉 D、 职业幸福

481、（单选题）职业道德的特点不包括（ ）。

A、 鲜明的行业性 B、 适用范围的有限性 C、 表现形式的多样性 D、 法定的
强制性

482、（单选题）社会主义职业道德建设是培养“四有”职工队伍的重要途径，“四有”不包括。（ ）。

A、 有理想 B、 有道德 C、 有文化 D、 有技术

483、（单选题）社会主义职业道德原则是（ ）。

A、 为人民服务 B、 集体主义 C、 爱国守法 D、 社会主义

484、（单选题）（ ）是社会主义道德的集中体现，是社会主义职业道德的核心思想。

A、 为人民服务 B、 集体主义 C、 爱国守法 D、 人人为我，我为人人

485、（单选题）职业理想的特点不包含以下（ ）。

A、 时代性 B、 阶段性 C、 差异性 D、 相似性

486、(单选题) ()是指人们对职业所持有的评价和行为倾向。

A、 职业理想 B、 职业态度 C、 职业技能 D、 职业责任

487、(单选题) ()是指从事一定职业的人们对社会和他人所负的职责，它规定了职业人员的职业行为的具体内容。

A、 职业理想 B、 职业态度 C、 职业纪律 D、 职业责任

488、(单选题) 职业责任的特点不包含以下 ()。

A、 差异性 B、 独立性 C、 强制性 D、 阶段性

489、(单选题) ()是指人们在特定的职业范围内从事职业活动时，为了维持职业活动的正常秩序，保证职业责任的履行，必须遵守的规矩和准则。

A、 职业纪律 B、 职业道德 C、 职业责任 D、 职业理想

490、(单选题) ()是对职业行为的社会价值所做出的公认的客观评价及正确的主观认识。

从客观方面说，职业荣誉是 society 对一个人履行义务的德行和贡献的评价和赞赏。

A、 职业道德 B、 职业责任 C、 职业理想 D、 职业荣誉

491、(单选题) 社会主义职业道德基本规范中，()是指立足岗位，忠于职守，认真负责，努力完成自己的本职工作。

A、 诚实守信 B、 办事公道 C、 爱岗敬业 D、 服务群众

492、(单选题) 社会主义职业道德基本规范中，()是指在职业活动中诚实对人，诚实办事，恪守信誉不弄虚作假。

A、 诚实守信 B、 办事公道 C、 爱岗敬业 D、 服务群众

493、(单选题) ()是指专业技术人员在职业实践中道德修养的结果和过程。

A、 职业道德修养 B、 职业道德水平 C、 职业道德评价 D、 职业道德内涵

494、(单选题) 专业技术人员职业道德修养的目的是 ()。

A、道德规范制度化 B、强化职业责任 C、实现职业理想 D、道德规范信念化

495、(单选题) 专业技术人员职业道德修养在内容是 ()。

A、职业道德品质和境界 B、职业素质 C、职业评价 D、职业技能

496、(单选题) 专业技术人员职业道德修养的意义不包含以下哪项 ()。

A、专业技术人员自我完善和自我发展的需要。 B、各行各业生存和发展的最基本条件 C、建立社会主义和谐社会的总体要求 D、行业强制要求

497、(单选题) () 是指人们对所从事职业应具备的道德观念、道德准则和道德理想发自内心的真诚信仰和强烈责任感。

A、职业道德责任 B、职业道德信念 C、职业道德修养 D、职业道德意志

498、(单选题) 职业道德信念的内容不包含以下哪项 ()。

A、个体职业职业道德信念 B、群体职业职业道德信念 C、社会职业职业道德信念 D、国家职业职业道德信念

499、(单选题) 职业道德修养的途径和方法不包含以下哪项 ()。

A、读书学习, 提高自己 B、投身实践, 知行合一 C、慎独自律, 积善成德 D、韬光养晦, 隐藏自己

500、(单选题) 职业道德评价是对 () 做出判断和评估, 也是透视职业道德关系而对道德主体的一种评价。

A、职业道德责任 B、职业道德素养 C、职业道德行为 D、职业道德信念

501、(单选题) 专业技术人员 () 是指组织或社会其他组织和个人, 根据职业道德规范, 对专业技术人员的职业行为进行道德或不道德的价值判断, 以达到变正贬邪、惩恶扬善的目的。

A、职业道德评价 B、职业道德考核 C、职业道德测试 D、职业道德检查

502、(单选题) 按照道德评价主体和客体的不同,一般可以将专业技术人员职业道德评价分为()。

A、企业评价和群众评价 B、社会评价和自我评价 C、行业评价和企业评价 D、企业评价和社会评价

503、(单选题) ()即专业技术人员之外的组织和个人按照职业道德规范的要求,对专业技术人员职业道德行为进行善恶判断,以及道德或不道德的价值判断。

A、个人评价 B、企业评价 C、社会评价 D、群众评价

504、(单选题) ()是指专业技术人员个体依据道德规范的要求,将自身的职业道德行为与专业技术人员职业道德规范进行对照,对自己的职业道德行为进行反思和检查,并做出善恶判断。

A、个人评价 B、企业评价 C、社会评价 D、群众评价

505、(单选题) 专业技术人员职业道德评价的原则不包括()。

A、科学性和系统性原则 B、标准化和优化原则 C、操作性原则 D、针对性原则

506、(单选题) 开展专业技术人员职业道德评价作用不包括()。

A、维护社会主义道德原则和规范的权威性 B、产生职业道德共鸣,是职业道德教育的好形式 C、道德自我教育和自我监督的好途径 D、对专业技术人员进行分级

507、(单选题) 职业道德的基本要素不包含()。

A、职业态度 B、职业纪律 C、职业作风 D、职业技能

508、(单选题)与法律相比,道德()。

A、产生的时间晚 B、适用范围更广 C、内容很空虚 D、评价标准难以确定

509、(单选题)关于道德与法律,正确的说法是()。

- A、 在法律健全完善的社会。不需要道德 B、 由于道德不具备法律那样的强制性,所以道德的社会功用不如法律 C、 在人类历史上,道德与法律同时产生 D、 在一定条件下,道德与法律能够相互作用、相互转化

510、(单选题)关于职业道德,正确的说法是()。

- A、 职业道德有助于增强企业凝聚力,但无助于促进企业技术进步 B、 职业道德有助于提高劳动生产率,但无助于降低生产成本 C、 职业道德有利于提高员工职业技能,增强企业竞争力 D、 职业道德只是有助于提高产品质量。但无助于提高企业信誉和形象

511、(单选题)《公民道德建设实施纲要》指出我国职业道德建设规范是()。

- A、 求真务实、开拓创新、艰苦奋斗,服务人民、促进发展 B、 爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会 C、 以人为本、解放思想、实事求是、与时俱进、促进和谐 D、 文明礼貌、勤俭节约、团结互助、遵纪守法、开拓创新

512、(单选题)关于道德评价,正确的说法是()。

- A、 每个人都能对他人进行道德评价,但不能做自我道德评价 B、 道德评价是一种纯粹的主观判断,没有客观依据和标准 C、 领导的道德评价具有权威性 D、 对一种行为进行道德评价,关键看其是否符合社会道德规范

513、(单选题)()是职业道德的一项基本准则,是指从业人员在职业活动中公正、客观,不徇私情,按照同一标准和同一原则处理问题。

- A、 办事公道 B、 坚持原则 C、 诚实守信 D、 一心为公

514、(单选题)()是职业道德中的最高境界,是人生价值意义的集中体现。

- A、 办事公道 B、 坚持原则 C、 诚实守信 D、 奉献社会

515、(单选题)在职业道德建设中,坚持集体主义原则,就要抵制和反对各种形式的错误思想,错误思想不包括()。

A、 极端个人主义 B、 享乐主义 C、 拜金主义 D、 集体主义

516、(单选题)()是以自我为中心,以个人利益为出发点的处世哲学极端个人主义主张自我利益高于他人利益、集体利益和国家利益。

A、 集体主义 B、 极端个人主义 C、 享乐主义 D、 拜金主义

517、(单选题)()是职业活动中内在的道德准则,是指从业人员忠实于服务对象并对自己的委托人认真履行职责,以寻求实现职责最优效果的强烈态度和意向。

A、 审慎 B、 勤勉 C、 忠诚 D、 称职

518、(单选题)下列关于职业道德的说法中,正确的是()。

A、 职业道德与人格高低无关! B、 职业道德的养成只能靠社会强制规定 C、 职业道德从一个侧面反映人的道德素质 D、 职业道德素质的提高与从业人员的个人利益无关

519、(单选题)《公民道德建设实施纲要》中明确是出并大力提倡的职业道德的五个要求是()。

A、 爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献 B、 爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会 C、 尊老爱幼,反对迷信,不随地吐痰、不乱扔垃圾 D、 爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义

520、(单选题)职业道德的“五个要求”既包含基础性的要求,也有较高的要求。其中,最基本的要求是()。

A、 爱岗敬业 B、 诚实守信 C、 服务群众 D、 办事公道

521、(单选题)在职业活动中,有的从业人员将享乐与劳动、奉献、创造对立起来,甚至为

了追求个人享乐，不惜损害他人和社会利益。这些人所持的理念属于（ ）。

- A、 极端个人主义的价值观 B、 拜金主义的价值观 C、 享乐主义的价值观 D、 小团体主义的价值观

522、(单选题)古人所谓的“鞠躬尽瘁，死而后已”，就是要求从业者在职业活动中做到（ ）。

- A、 忠诚 B、 审慎 C、 勤勉 D、 民主

523、(单选题)职业化包括三个层级的内容，其核心内容是（ ）。

- A、 职业化素养 B、 职业化技能 C、 职业化行为规范 D、 职业道德

524、(单选题)下列关于职业化的说法中，不正确的是（ ）。

- A、 职业化也称为“专业化”，是一种自律性的工作态度 B、 职业化的核心层是职业化技能 C、 职业化要求从业人员在道德、态度、知识等方面都符合职业规范 and 标准 D、 职业化中包含积极的职业精神，也是一种管理成果

525、(单选题)职业化是职业人在现代职场应具备的基本素质和工作要求，其核心是（ ）。

- A、 对职业道德和职业才能的重视 B、 职业化技能的培训 C、 职业化行为规范的遵守 D、 职业道德的培养和內化

526、(单选题)按照既定的行为规范开展工作，体现了职业化三层次内容中的（ ）。

- A、 职业化素养 B、 职业化技能 C、 职业化行为规范 D、 职业道德

527、(单选题)“不想当将军的士兵不是好士兵”，这句话体现了职业道德的哪项准则（ ）。

- A、 忠诚 B、 诚信 C、 敬业 D、 追求卓越

528、(单选题)下列关于德才兼备的说法中不正确的是（ ）。

- A、 按照职业道德的准则行动，是德才兼备的一个基本尺度 B、 德才兼备的人应当对职业有热情，参与服从各种规章制度 C、 德才兼备的才能包括专业和素质两个主要方面 D、 德才兼备中才能具有决定性的作用

529、(单选题) ()是指从业人员从事职业劳动和完成岗位工作应具有的业务素质,包括职业知识、职业技术和职业能力。

A、 职业技能 B、 职业素质 C、 职业道德 D、 职业作风

530、(单选题)下列关于职业技能的说法中,正确的是()。

A、 掌握一定的职业技能,也就是有了较高的文化知识水平 B、 掌握一定的职业技能,就一定能履行好职业责任 C、 掌握一定的职业技能,有助于从业人员提高就业竞争力 D、 掌握一定的职业技能,就意味着有较高的职业道德素质

531、(单选题)下列关于职业技能构成要素之间的关系,正确的说法是()。

A、 职业知识是关键,职业技术是基础,职业能力是保证 B、 职业知识是保证,职业技术是基础,职业能力是关键 C、 职业知识是基础,职业技术是保证,职业能力是关键 D、 职业知识是基础,职业技术是关键,职业能力是保证

532、(单选题)职业技能总是与特定的职业和岗位相联系,是从业人员履行特定职业责任所必备的业务素质。这说明了职业技能的()特点。

A、 差异性 B、 层次性 C、 专业性 D、 个性化

533、(单选题)个人要取得事业成功,实现自我价值,关键是()。

A、 运气好 B、 人际关系好 C、 掌握职业技能 D、 德才兼备

534、(单选题)下列关于职业道德的说法,正确的是()。

A、 职业道德素质差的人,可能具有较高的职业技能,因此职业技能与职业道德没有什么关系 B、 相对于职业技能,职业道德居次要地位 C、 一个人事业要获得成功,关键是职业技能 D、 职业道德对职业技能的提高具有促进作用

535、(单选题)下列关于职业道德与职业技能关系的说法,不正确的是()。

A、 职业道德对职业技能具有统领作用 B、 职业道德对职业技能有重要的辅助作

用 C、职业道德对职业技能的发挥具有支撑作用 D、职业道德对职业技能的提高具有促进作用

536、(单选题)“才者，德之资也；德者，才之帅也”。下列对这句话理解正确的是()。

A、有德就有才 B、有才就有德 C、才是才，德是德，二者没有什么关系 D、才与德关系密切，在二者关系中，德占主导地位

537、(单选题)现代工业时代，要建立内在自我激励机制促进绩效，关键不是职工满意不满意，而是他们的工作责任心。这句话表明()。

A、物质利益的改善与提升对提高员工的工作效率没有什么帮助 B、有了良好的职业道德，员工的职业技能就能有效地发挥出来 C、职业技能的提高对员工的工作效率没有直接的帮助 D、企业的管理关键在于做好员工的思想政治工作

538、(单选题)现在，越来越多的企业在选人时更加看重其道德品质。这表明()。

A、这些企业原有员工的职业道德品质不高 B、职业道德品质高的人，其职业技能水平也越高 C、职业道德品质高的员工更有助于企业增强持久竞争力 D、对这些企业来说，员工职业技能水平问题已经得到较好的解决

539、(单选题)要想立足社会并成就一番事业，从业人员除了要刻苦学习，掌握现代专业知识和技能外，还需要()。

A、搞好人际关系 B、得到领导的赏识 C、加强职业道德修养 D、建立自己的小集团

540、(单选题)下列关于职业道德修养的说法，正确的是()。

A、职业道德修养是国家和社会的强制规定，个人必须服从 B、职业道德修养是从业人员获得成功的唯一途径 C、职业道德修养是从业人员的立身之本、成功之源 D、职业道德修养对一个从业人员的职业生涯影响不大

541、(单选题) 齐家、治国、平天下的先决条件是()。

A、修身 B、自励 C、节俭 D、诚信

542、(单选题) 下列选项中, () 项是指从业人员在职业活动中对事物进行善恶判断所引起的情绪体验。

A、职业道德认识 B、职业道德意志 C、职业道德情感 D、职业道德信念

543、(单选题) 下列选项中, () 项是指从业人员在职业活动中, 为了履行职业道德义务, 克服障碍, 坚持或改变职业道德行为的一种精神力量。

A、职业道德情感 B、职业道德意志 C、职业道德理想 D、职业道德认知

544、(单选题) 下列关于敬业精神的说法中, 不正确的是()。

A、在职业活动中, 敬业是人们对从业人员的最根本、最核心的要求 B、敬业是职业活动的灵魂, 是从业人员的安身立命之本 C、敬业是一个人做好工作、取得事业成功的保证 D、对从业人员来说, 敬业一般意味着将会失去很多工作和生活的机会

545、(单选题) 在现实生活中, 一些人不断从一家公司“跳槽”到另外一家公司, 在一定意义上有利于人才的流动, 但是同时在一定意义上也说明这些从业人员()。

A、缺乏感恩意识 B、缺乏奉献精神 C、缺乏理想信念 D、缺乏敬业精神

546、(单选题) 下列对于职业道德的认识中, 可取的是()。

A、要树立干一行、爱一行、专一行的思想 B、由于找工作不容易, 所以干一行就要干到底 C、谁也不知道将来会怎样, 因此要多转行, 多受锻炼 D、我是一块砖, 任凭领导搬

547、(单选题) 以下关于“爱岗”与“敬业”之间关系的说法中, 正确的是()。

A、虽然“爱岗”与“敬业”并非截然对立, 却是难以融合的 B、“敬业”存在心中, 不必体现在“爱岗”上 C、“爱岗”与“敬业”在职场生活中是辩证统一的 D、“爱

岗”不一定要“敬业”，因为“敬业”是精神需求

548、(单选题) 下列关于诚信的认识和判断中，表述正确的是()。

- A、 诚信是企业集体和从业人员个体道德的底线 B、 诚信是一般的法律规范 C、 诚信既是法律规范又是道德底线 D、 诚信是基本的法律准则

549、(单选题) 对于施工企业来说，遵守诚实守信()。

- A、 有助于树立良好形象 B、 将增加企业的成本 C、 对企业没有影响 D、 会减弱企业的竞争力

550、(单选题) “人无信不立”这句话在个人的职业发展中是指()。

- A、 坚守诚信是获得成功的关键 B、 要求统治者要“仁民爱物” C、 无论为人还是做事都要“执事敬” D、 人无论做什么都要尽最大的努力

551、(单选题) 在工作中，从业人员是否践行诚实守信，应 ()。

- A、 看领导的意见而定 B、 看对自己是否有利而定 C、 是无条件的 D、 视对方是否诚信而定

552、(单选题) 下列关于奉献的表述中，你认为正确的是()。

- A、 奉献是企业立足于社会的道德资本 B、 奉献是企业发展的政治资本 C、 奉献无法给企业带来经济利益 D、 奉献意味着自己吃亏

553、(单选题) 下列行为中违背为人民服务原则的是 ()。

- A、 追求合理的社会效益 B、 克服困难满足顾客的需要 C、 提高商品的质量 D、 以个人利益为中心做事

554、(单选题) 职业道德中，奉献的本质属性是 ()。

- A、 非功利性 B、 可为性 C、 止损性 D、 普遍性

555、(单选题) 在职业活动中，下列关于合作的重要性表述不正确的是()。

A、合作是企业生产经营顺利实施的内在要求 B、合作是一种重要的法律规范 C、合作是从业人员汲取智慧和力量的重要手段 D、合作是打造优秀团队的有效途径

556、(单选题) 下列对合作的含义理解不正确的是()。

A、合作是一种协同行为 B、合作的目的是为了各自的目标 C、合作有特定的对象 D、合作是一种伦理范畴

557、(单选题) 下列选项中，不属于职业合作特征的选项是()。

A、社会性 B、互利性 C、独立性 D、平等性

558、(单选题) 下列选项中，准确反映“天时不如地利，地利不如人和”的具体要求的是()。

A、爱岗敬业 B、互助协作 C、遵纪守法 D、诚实守信

559、(单选题) 关于节约的现代意义，你认为正确的是()。

A、不懂得享受生活的表现 B、不符合国家扩大内需政策的要求 C、有利于增强企业的竞争力 D、对腐败现象没有作用

560、(单选题) “俭以养德”指的是()。

A、注意节约 B、俭朴生活能培养人的情操 C、俭朴是治国的法宝 D、俭朴是持家之本

561、(单选题) 职业活动中要想树立艰苦奋斗的品质，下列做法不正确的是()。

A、正确理解艰苦奋斗的内涵 B、树立不怕困难的精神 C、永远保持艰苦奋斗的作风 D、过苦日子，降低生活水平

562、(单选题) 作为工程设计人员，以下哪项行为最符合职业道德要求()。

A、为追求个人利益，私自篡改设计方案以降低成本 B、在设计过程中，始终将安全性和可靠性放在首位，确保工程质量和人员安全 C、接受与项目相关的利益方的贿赂，

以获取更好的效益 D、为赶工期，忽视质量标准 and 规范，加快设计进度

563、(单选题) 在工程设计过程中，面对客户的不合理要求，工程设计人员应如何处理（ ）。

A、无条件满足客户要求，以维护客户关系 B、坚决拒绝不合理要求，并解释相关设计规范和标准的重要性 C、妥协部分要求，但保留关键设计原则 D、寻求第三方的意见，以决定是否满足客户要求

564、(单选题) 在团队合作中，工程设计人员应遵循以下哪项职业道德准则（ ）。

A、强调个人英雄主义，独自承担关键设计任务 B、尊重团队成员的意见和贡献，积极沟通协作 C、对团队成员的错误进行严厉批评，以提高团队效率 D、在团队中保持沉默，避免表明个人观点

565、(单选题) 工程设计中的保密原则，以下说法正确的是（ ）。

A、可以将设计细节透露给非项目相关方，增加个人知名度 B、于涉及商业秘密的设计信息，应严格保密，不得泄露给外部人员 C、社交媒体上分享设计成果，以展示个人专业能力 D、允许客户在未经授权的情况下复制和传播设计文件

566、(单选题) 当发现设计中存在安全隐患时，工程设计人员应如何处理（ ）。

A、隐瞒问题，以避免对项目进度和成本的影响 B、立即向相关部门报告，并采取措施消除隐患 C、修改设计以掩盖问题，确保项目顺利通过验收 D、寻求外部专家的意见，以决定是否报告问题

567、(单选题) 在进行工程试验时，工程试验人员发现试验结果与预期有较大偏差，应该如何处理（ ）。

A、立即修改数据以符合项目要求 B、诚实记录并报告实际试验结果，即使可能引发质疑或不利后果 C、忽略该偏差，不进行任何报告 D、私下与项目负责人讨论，寻求解决方案后再决定如何报告

568、(单选题) 试验检测时客户或上级对试验结果提出不合理要求时,工程试验人员应()。

- A、 无条件满足要求, 以确保客户满意度 B、 坚守职业道德, 拒绝不合理要求, 并解释试验的真实性和准确性 C、 尝试通过妥协来满足部分要求, 同时保持试验的完整性 D、 寻求第三方机构进行仲裁, 以确定试验结果的合理性

569、(单选题) 在处理试验数据时, 工程试验人员应遵循的原则是()。

- A、 尽可能美化数据, 以展示最佳成果 B、 真实、准确、完整地记录和分析数据, 不伪造、不篡改 C、 选择性报告数据, 只展示有利的结果 D、 根据需要调整数据, 以符合项目预期

570、(单选题) 当发现试验设备存在故障或不符合校准要求时, 工程试验人员应()。

- A、 继续使用设备, 并尝试通过调整试验条件来弥补误差 B、 立即停止试验, 报告设备故障, 并等待修复后再进行 C、 自行修复设备, 以确保试验进度不受影响 D、 隐瞒设备故障, 以避免对试验结果产生不利影响

571、(单选题) 在面对外部诱惑或压力时, 工程试验人员应如何坚守职业道德()。

- A、 坚守原则, 拒绝任何违法或违背道德的行为 B、 根据利益大小决定是否妥协 C、 寻求上级或同事的支持, 以共同应对压力 D、 将诱惑或压力视为挑战, 努力寻找“变通”方法。

572、(单选题) 试验检测人员的职业道德要求不包括以下哪项?()

- A、 追求利益 B、 诚实守信 C、 保密原则 D、 公平公正

573、(单选题) 《建筑法》规定, 建筑工程开工前, 建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。

- A、 建设用地规划许可证 B、 工程规划许可证 C、 施工许可证 D、 安全生产许可证

574、(单选题) 以下说法不正确的是 ()。

- A、建设行政主管部门应当自收到申请之日起七日内,对符合条件的申请颁发施工许可证
B、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告
C、中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证
D、建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工

575、(单选题) 根据《建筑法》,从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的 ()。

- A、职称证书
B、安全生产培训合格证书
C、特种作业操作证
D、执业资格证书

576、(单选题) 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和 () 等资质条件,划分为不同的资质等级。

- A、技术实力
B、已获得的荣誉
C、已完成的建筑工程业绩
D、信用等级

577、(单选题) 建筑工程依法实行招标发包,对不适于招标发包的可以 ()。

- A、邀请招标
B、竞争性谈判
C、单一来源采购
D、直接发包

578、(单选题) 按照合同约定,建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发包单位 ()。

- A、可自行购入用于工程的建筑材料
B、可指定建筑材料生产厂、供应商
C、可招标采购用于工程的建筑材料
D、不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料

579、(单选题) 《建筑法》第二十四条规定:提倡对建筑工程实行总承包,这里的总承包是指 ()。

- A、工程总承包
B、施工总承包
C、设计总承包
D、PPP 模式

580、(单选题) 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担 ()。

A、 共同责任 B、 部分责任 C、 连带责任 D、 相对责任

581、(单选题) 合法分包的要求不包括 ()。

A、 分包单位具有相应资质条件 B、 分包单位不得将劳务又分包出去 C、 除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可 D、 建筑工程主体结构的施工不得分包

582、(单选题) 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，() 要求设计单位改正。

A、 应当 B、 可以报告建设单位 C、 应当报告建设单位 D、 可以

583、(单选题) 工程监理单位与被监理工程的 () 以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

A、 设计单位 B、 建设单位 C、 造价咨询单位 D、 承包单位

584、(单选题) 施工作业人员的义务不包括 ()。

A、 不得违章指挥或者违章作业 B、 对影响人身健康的作业条件提出改进意见 C、 遵守有关安全生产的法律、法规 D、 遵守建筑行业安全规章、规程

585、(单选题) 建筑施工企业应当依法为职工办理 ()。

A、 工伤保险 B、 意外伤害保险 C、 第三者责任险 D、 建筑工程一切险

586、(单选题) 国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据 () 可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。

A、 诚实信用原则 B、 合法原则 C、 自愿原则 D、 行业准则

587、(单选题) 设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，() 注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

A、 可以 B、 应当 C、 不可以 D、 视情况

588、(单选题) 分包工程出现重大质量事故, 经查, 主要是总包单位发出错误指令导致事故发生, 则建设单位 ()。

A、 可以向分包单位提出赔偿要求 B、 不可以向分包单位提出索赔 C、 应当向分包单位提出赔偿要求 D、 应当向总包单位提出赔偿要求, 再由总包单位向分包单位提出索赔

589、(单选题) () 对建筑工程的质量事故、质量缺陷有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A、 建设单位 B、 任何单位和个人 C、 监理单位 D、 使用单位或使用者

590、(单选题) 建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业, 因而发生 () 伤亡事故或者造成其他严重后果的, 依法追究刑事责任。

A、 特别重大 B、 重大 C、 较大 D、 一般

591、(单选题) 《建筑法》规定, 建筑施工企业的 () 对本企业的安全生产负责。

A、 项目经理 B、 主要负责人 C、 技术负责人 D、 法定代表人

592、(单选题) 建筑施工企业应当建立健全 (), 加强对职工安全生产的教育培训; 未经安全生产教育培训的人员, 不得上岗作业。

A、 安全生产的责任制度 B、 群防群治制度 C、 三级安全技术交底制度 D、 劳动安全生产教育培训制度

593、(单选题) 《建筑法》规定, 从事建筑活动的专业技术人员, 应当依法取得相应的 ()。

A、 安全生产教育培训合格证书 B、 职称证书 C、 岗位资格证书 D、 执业资格证书

594、(单选题) 《建筑法》规定: 建筑工程依法实行招标发包, 对不适于招标发包的 ()。

A、可以直接发包 B、可以进行邀请招标 C、应当进行邀请招标 D、经主管部门批准后直接发包

595、(单选题)在我国境内从事建筑活动应当严格遵守《建筑法》，本法所称各类房屋建筑的建筑活动是指()。

A、水利建筑 B、市政工程 C、房屋建筑 D、矿山建筑

596、(单选题)根据《建筑法》的规定，下列单位中的()对工程的施工质量负责。

A、建筑施工企业 B、工程监理单位 C、建设单位 D、政府质量监督部门

597、(单选题)根据《建筑法》的有关规定，下列表述中哪一项不正确()。

A、建筑施工过程中发生的安全事故应由施工企业承担主要责任，建设单位、设计单位和监理单位承担次要责任 B、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度 C、建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督 D、安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心

598、(单选题)根据《安全生产许可证条例》的规定，()应当申请安全生产许可证。

A、矿山企业、危险物品生产企业、机械加工企业 B、矿山企业、食品加工企业、危险物品生产企业 C、危险物品生产企业、电子生产企业、建筑施工企业 D、矿山企业、危险物品生产企业、建筑施工企业

599、(单选题)《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起()日内审查完毕，经审查符合规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。

A、30 B、15 C、45 D、60

600、(单选题)依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列有关建筑施工企业申请取得安全生产许可证应当具备的条件中，正确的是()。

- A、 保证本单位安全生产条件所需资金的投入 B、 设置安全生产管理机构并配备兼职安全生产管理人员 C、 依法为施工现场全部作业人员办理意外伤害保险并交纳保险费 D、 管理人员和作业人员每年至少进行 2 次安全生产教育培训并考核合格

601、 (单选题) 某施工企业在其安全生产许可证有效期内未发生死亡事故，则安全生产许可证有效期届满时 ()。

- A、 不再审查，直到发生死亡事故时终止 B、 经原安全生产许可证颁发机关重新办理 C、 经原安全生产许可证颁发机关同意，不再审查，有效期延期 3 年 D、 必须再次审查，审查合格延期 3 年

602、 (单选题) 施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 () 日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

- A、 7 B、 10 C、 15 D、 30

603、 (单选题) 某施工企业在 2018 年 2 月 1 日办理了安全生产许可证，则其向原发证机关办理延期手续的期间为 ()。

- A、 2020 年 2 月至 2020 年 5 月 B、 2019 年 11 月至 2019 年 1 月 C、 2021 年 2 月至 2021 年 5 月 D、 2020 年 11 月至 2021 年 1 月

604、 (单选题) 《安全生产许可证条例》规定，生产经营企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚 5 万元以上 () 万元以下的罚款。

- A、 10 B、 15 C、 30 D、 50

605、 (单选题) 建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证， () 年内不得再次申请安全生产许可证。

- A、 1 B、 2 C、 3 D、 5

606、(单选题)《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的,不予受理或者不予颁发安全生产许可证,并给予警告, () 年内不得申请安全生产许可证。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 5

607、(单选题)依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》, 关于安全生产许可证管理制度的说法, 错误的有 ()。

A、 安全生产许可证的有效期为 3 年 B、 未取得安全生产许可证的企业, 不得从事建筑施工活动 C、 建设主管部门在颁发施工许可证时, 必须审查安全生产许可证 D、 企业未发生死亡事故的, 许可证有效期届满时自动延期

608、(单选题)取得安全生产许可证的建筑施工企业, 发生重大安全事故的, () 安全生产许可证并限期整改。

A、 撤回 B、 撤销 C、 吊销 D、 暂扣

609、(单选题)市、县人民政府建设主管部门负责本行政区域内建筑施工企业安全生产许可证的 ()。

A、 指导和监督 B、 颁发和管理 C、 监督管理 D、 初审

610、(单选题)建筑施工企业破产、倒闭、撤销的, 应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以 ()。

A、 撤销 B、 撤回 C、 吊销 D、 注销

611、(单选题)管理人员和作业人员每年至少进行 () 安全生产教育培训并考核合格。

A、 一次 B、 两次 C、 三次 D、 适当的

612、(单选题)设区的市管理的建筑施工企业应当向 () 申请领取安全生产许可证。

A、 国务院建设主管部门 B、 企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管

部门 C、企业注册所在地设区的市级人民政府建设主管部门 D、企业注册所在地县级以上人民政府建设主管部门

613、(单选题) 安全生产许可证的有效期为()。安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前()向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续。

A、2年,3个月 B、2年,1个月 C、3年,3个月 D、3年,1个月

614、(单选题) 以下说法错误的是()。

A、安全生产许可证颁发管理机关应当建立、健全安全生产许可证档案管理制度 B、安全生产许可证申请表采用建设部规定的统一式样 C、安全生产许可证采用建设部规定的统一式样 D、安全生产许可证分正本和副本,正、副本具有同等法律效力

615、(单选题) ()对违反安全生产许可证管理规定的行为,有权向安全生产许可证颁发管理机关或者监察机关等有关部门举报。

A、任何单位或者个人 B、建设单位 C、监理单位 D、受损害的单位或者个人

616、(单选题) 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,造成8人死亡和直接经济损失5000万元的事故是()。

A、一般事故 B、较大事故 C、重大事故 D、特别重大事故

617、(单选题) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,下列情形中,属于一般事故的是()。

A、某企业发生生产设备事故,造成直接经济损失费1000万元 B、某机械制造公司发生机械伤害事故,造成9名作业人员重伤 C、某项目施工现场发生火灾,造成直接经济损失2000万元 D、某企业发生事故,造成3人死亡

618、(单选题) 生产安全事故造成的伤亡人数发生变化时,应当及时补报。补报的时限为

自事故发生之日起（ ）日内。

A、 10 B、 20 C、 30 D、 60

619、（单选题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故造成的伤亡人数发生变化时，应当及时补报。其中道路交通事故、火灾事故补报的时限为自事故发生之日起（ ）日内。

A、 5 B、 7 C、 15 D、 30

620、（单选题）事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。单位负责人接到报告后，应当于（ ）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A、 立即 B、 24 小时 C、 1 小时 D、 2 小时

621、（单选题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故调查组履行的职责不包括（ ）。

A、 查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失 B、 认定事故的性质和事故责任 C、 决定对事故责任者的处理决定 D、 总结事故教训，提出防范和整改措施

622、（单选题）关于逐级上报生产安全事故，错误的说法是（ ）。

A、 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门依照前款规定上报事故情况，应当同时报告本级人民政府 B、 必要时，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可以越级上报事故情况 C、 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过 2 小时 D、 重大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

623、(单选题) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当（ ）。

A、 立即撤离现场 B、 立即进行抢救 C、 直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告 D、 立即向本单位负责人报告

624、(单选题) 较大事故由事故发生地（ ）负责调查。

A、 省级人民政府 B、 设区的市级人民政府 C、 县级人民政府 D、 人民政府委托事故发生单位

625、(单选题) 下列关于事故调查组的组成，错误的是（ ）。

A、 有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门 B、 有监察机关、公安机关以及工会派人 C、 应当聘请有关专家参与调查 D、 应当邀请人民检察院派人参加

626、(单选题) 事故调查组应当自事故发生之日起（ ）内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）。

A、 60 日，60 日 B、 30 日，60 日 C、 60 日，30 日 D、 30 日，30 日

627、(单选题) 关于生产安全事故批复，错误的是（ ）。

A、 较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内做出批复 B、 重大事故，30 日内做出批复 C、 特别重大事故，30 日内做出批复 D、 特殊情况下，特别重大事故批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日

628、(单选题) 事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再

次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受（ ）的监督。

- A、 工会和职工 B、 安全生产监督管理部门 C、 负有安全生产监督管理职责的有关部门 D、 负责事故调查的人民政府或者其授权的有关部门、机构

629、（单选题）事故调查中需要进行技术鉴定的，（ ）。

- A、 事故调查组应当委托技术实力雄厚的单位进行技术鉴定 B、 必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定 C、 技术鉴定所需时间计入事故调查期限 D、 未经负责事故调查的人民政府允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息

630、（单选题）事故调查组组长由（ ）。事故调查组组长主持事故调查组的工作。

- A、 具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系担任 B、 事故调查组成员投票选定 C、 负责事故调查的人民政府指定 D、 安全生产监督管理部门派人担任

631、（单选题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故报告和调查处理中的违法行为，任何单位和个人有权向安全生产监督管理部门、（ ）或者其他有关部门举报，接到举报的部门应当依法及时处理。

- A、 工会 B、 公安机关 C、 人民检察院 D、 监察机关

632、（单选题）报告事故的内容不包括（ ）。

- A、 事故发生单位概况 B、 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失 C、 已经采取的措施 D、 提出对事故责任者的处理建议

633、（单选题）（ ）的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

- A、 直接经济损失在 10 万元以下 B、 未造成直接经济损失 C、 未造成人员死亡及

重伤 D、未造成人员伤亡

634、(单选题) 事故调查的现场勘查主要内容不包括以下哪一项 ()。

A、现场拍照 B、现场模拟 C、现场笔录 D、现场绘图

635、(单选题) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故以下等级事故，当事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区的，由()负责调查。

A、事故发生地人民政府 B、国务院授权有关部门 C、事故发生单位所在地的人
民政府 D、项目经理部

636、(单选题) 以下说法错误的是 ()。

A、发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位 B、发包方
可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位 C、承包方可以将建设工
程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位 D、
建设工程勘察、设计发包方与承包方应当执行国家有关建设工程勘察费、设计费的管理规
定

637、(单选题) 编制方案设计文件，应当满足 () 的需要。

A、建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工 B、编制初步设计文件和控制概算 C、
编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件 D、设备材料采购、非
标准设备制作和施工

638、(单选题) 建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件；确需
修改建设工程勘察、设计文件的，应当 ()。

A、委托具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改 B、由总监理工程师签发变更
令 C、由建设单位牵头，会同建设工程勘察、设计单位共同修改 D、由原建设工程
勘察、设计单位修改

639、(单选题)施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的,应当()。

A、要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改 B、提出合理化建议对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改 C、暂停施工 D、报告建设单位

640、(单选题)建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的,()应当报经原审批机关批准后,方可修改。

A、勘察、设计单位 B、监理单位 C、建设单位 D、施工单位

641、(单选题)根据《建设工程勘察设计管理条例》,建设工程勘察、设计单位应当在建设工程施工前,向()说明建设工程勘察、设计意图,解释建设工程勘察、设计文件。

A、施工单位和监理单位 B、施工单位 C、监理单位 D、建设单位

642、(单选题)建设工程勘察、设计应当与社会、经济发展水平相适应,做到经济效益、社会效益和()相统一。

A、环境效益 B、技术效益 C、民族文化效益 D、安全效益

643、(单选题)国家鼓励在建设工程勘察、设计活动中采用先进技术、先进工艺、先进设备、()。

A、先进理念 B、先进专利 C、新型材料和现代管理方法 D、新型材料和绿色材料

644、(单选题)关于执业资格注册管理,以下说法错误的是()。

A、国家对从事建设工程勘察、设计活动的专业技术人员,实行执业资格注册管理制度 B、建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员只能受聘于一个以上的建设工程勘察、设计单位 C、建设工程勘察、设计单位资质证书和执业人员注册证书,由国务院建设行

政主管部门统一制作 D、 未经注册的建设工程勘察、设计人员，不得以注册执业人员的名义从事建设工程勘察、设计活动

645、(单选题) 根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察、设计发包依法实行（ ）。

A、 公开招标 B、 邀请招标 C、 招标发包 D、 招标发包或者直接发包

646、(单选题) 设计文件中选用的材料、构配件、设备，以下说法错误的是（ ）。

A、 应当注明其规格、型号、性能等技术指标 B、 其质量要求必须符合国家规定的标准 C、 设计单位不得指定生产厂、供应商 D、 施工单位必须按图施工

647、(单选题) 施工图设计文件审查机构应当对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、（ ）的内容进行审查。

A、 国家利益 B、 国家安全 C、 工程建设强制性标准 D、 专利技术

648、(单选题) 国家机关工作人员在建设工程勘察、设计活动的监督管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法予以（ ）。

A、 行政处罚 B、 罚款 C、 没收违法所得 D、 行政处分

649、(单选题) 建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，（ ）。

A、 不得使用 B、 应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，经设计单位论证满足设计要求后，方可使用 C、 应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用 D、 应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经原审批机关批准后，方可使用

650、(单选题) 根据《建设工程勘察设计管理条例》，编制初步设计文件，应当满足（ ）、

主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。

A、 编制施工招标文件 B、 编制工程概算 C、 非标准设备制作 D、 设计文件

审查机构要求

651、(单选题) 建设工程勘察、设计单位在建设工程勘察、设计资质证书规定的业务范围内跨部门、跨地区承揽勘察、设计业务的，有关地方人民政府及其所属部门不得设置障碍，()。

A、 可以按照地方规定收取适当费用 B、 不得违反国家规定收取过多费用 C、 不得违反国家规定收取任何费用 D、 不得收取任何费用

652、(单选题) 下列建设工程的勘察、设计，不可以直接发包是()。

A、 采用特定的专利或者专有技术的 B、 只有少量潜在投标人的 C、 建筑艺术造型有特殊要求的 D、 国务院规定的其他建设工程的勘察、设计

653、(单选题) 建设工程勘察、设计的招标人应当在评标委员会推荐的候选方案中确定中标方案。但是，建设工程勘察、设计的招标人认为评标委员会推荐的候选方案不能最大限度满足招标文件规定的要求的，()。

A、 可以依法重新评标 B、 可以依法重新招标 C、 应当依法重新评标 D、 应当依法重新招标

654、(单选题) 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，实行施工总承包的，专项施工方案应当由()组织编制。

A、 施工总承包单位 B、 设计单位 C、 建设单位 D、 监理单位

655、(单选题) 对于超过一定规模的危大工程，实行施工总承包的，由()组织召开专家论证会。

A、 建设单位 B、 监理单位 C、 施工总承包单位 D、 分包单位

656、(单选题)对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的,经()签字确认后,方可进入下一道工序

A、 施工单位项目负责人 B、 总监理工程师 C、 施工单位项目技术负责人 D、 施工单位项目技术负责人及总监理工程师

657、(单选题)专项施工方案的专家论证会应由()名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A、 4 B、 5 C、 6 D、 7

658、(单选题)专项方案应由()技术部门组织本单位技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。

A、 设计单位 B、 建设单位 C、 施工单位 D、 监理单位

659、(单选题)对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,()应当组织专家组对其专项方案进行充分论证。

A、 建设单位 B、 监理单位 C、 设计单位 D、 施工单位

660、(单选题)下列哪一项不属于专家论证会的主要内容()。

A、 专项方案内容是否完整、可行 B、 专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范 C、 安全施工的基本条件是否满足现场实际情况 D、 专项方案的评审专家是否具有相应资质

661、(单选题)开挖深度超过()m 的基坑(槽)的土方开挖工程属于危险性较大的分部分项工程。

A、 5 B、 6 C、 3 D、 4

662、(单选题)搭设高度()m 及以上的混凝土模板支撑工程属于危险性较大的分部分项工程。

A、 4 B、 5 C、 6 D、 7

663、 (单选题)搭设跨度在()m 及以上, 施工总荷载在()kN/m² 及以上的混凝土模板支撑工程属于危险性较大的分部分项工程。

A、 5,15 B、 10,15 C、 10,10 D、 5,10

664、 (单选题) 搭设高度在()m 及以上的混凝土模板支撑工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A、 7 B、 8 C、 9 D、 10

665、 (单选题) 搭设高度为 50 米的落地式钢筋脚手架工程属于 () 的分部分项工程。

A、 危险性一般 B、 危险性较大 C、 危险性非常大 D、 超过一定规模的危险性较大

666、 (单选题) 施工单位应当在超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工前 () 。

A、 编制专项施工方案但可不组织专家进行论证 B、 编制专项施工方案且应组织专家进行论证 C、 不需编制专项施工方案但应进行技术交底 D、 不需编制专项施工方案但应组织专家进行论证

667、 (单选题) 危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前, ()应当向现场管理人员进行方案交底和作业人员进行安全技术交底。

A、 施工员 B、 项目技术负责人 C、 专职安全员 D、 项目经理

668、 (单选题) 施工单位应根据论证报告修改完善专项方案, 可不经()签字后, 组织实施。

A、 施工单位技术负责人 B、 建设单位项目负责人 C、 项目总监理工程师 D、 设计单位项目负责人

669、 (单选题) 施工单位应当组织专家对专项方案进行论证是 () 。

A、 搭设高度 48m 的落地式钢管脚手架工程 B、 索膜结构安装工程 C、 用于钢结

构安装等满堂支撑体系 D、工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程

670、(单选题) 应当在分部分项工程施工前编制专项方案但不需要组织专家进行论证是()。

A、大模板工程 B、搭设跨度 18m 的混凝土模板支撑工程 C、地下暗挖工程 D、架体高度 20m 的悬挑式脚手架工程

671、(单选题) 建设单位在办理安全监督手续时,应当提供危险性较大的分部分项工程()。

A、专项方案 B、施工方案 C、清单和安全管理措施 D、安全管理制度

672、(单选题) 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，() 应当在施工现场履职。

A、项目负责人 B、项目专职安全生产管理人员 C、项目技术负责人 D、施工现场管理人员

673、(单选题) 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施()。

A、旁站 B、平行检验 C、施工监测 D、专项巡视检查

674、(单选题) 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托() 进行监测。

A、具有相应检测资质的单位 B、具有相应设计资质的单位 C、具有相应勘察资质的单位 D、具有相应咨询资质的单位

675、(单选题) 监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向() 报送监测成果，并对监测成果负责。

A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、住房城乡建设主管部门

676、(单选题) 施工安全监督机构可以通过() 方式，聘请具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查。

A、 建设单位公开招标 B、 委托招标 C、 政府购买技术服务 D、 单一来源采购

677、(单选题) 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构, 在监督抽查中发现危大工程存在安全隐患的, 应当 ()。

A、 依法作出行政处罚决定 B、 责令施工单位整改 C、 责令从危险区域内撤出作业人员 D、 责令暂时停止施工

678、(单选题) 施工单位未按照本规定编制并审核危大工程专项施工方案的, 对 () 和其他直接责任人员处 100 元以上 500 元以下的罚款。

A、 企业主要负责人 B、 项目负责人 C、 负责安全生产的管理人员 D、 直接负责的主管人员

679、(单选题) 施工单位未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 () 的罚款。

A、 1000 元以上 5000 元以下 B、 1 万元以上 3 万元以下 C、 1000 元以上 1 万元以下 D、 5000 元以上 3 万元以下

680、(单选题) 专项施工方案实施前, 施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底, 并由双方和 () 共同签字确认。

A、 作业队班组长 B、 项目负责人 C、 施工员 D、 项目专职安全生产管理人员

681、(单选题) 施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员, 并在 () 设置安全警示标志。

A、 显著位置 B、 通道及出入口处 C、 危险区域 D、 施工作业区域

682、(单选题) 监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的, 情节严重的, ()。

A、应当要求其进行整改 B、应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位 C、应当及时报告工程所在地住房城乡建设主管部门 D、应当要求其进行整改，并及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门

683、(单选题) 危险性较大的分部分项工程中的模板工程不包括下列 ()。

A、预应力砼模板工程 B、滑模工程 C、爬模工程 D、飞模工程

684、(单选题) 关于专家论证会，错误的是 ()。

A、施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员应当参加专家论证会 B、专家组成员应当由 5 名及以上符合相关专业要求的专家组成 C、本项目参建各方的人员可以专家身份参加专家论证会 D、实行施工总承包的，由施工总承包单位组织开专家论证会

685、(单选题) 危险性较大的分部分项工程专项方案专家库的专家应当从事专业工作 () 年以上或具有丰富的专业经验。

A、10 B、15 C、20 D、8

686、(单选题) 危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由 () 审核签字并加盖单位公章。

A、总承包单位技术负责人 B、分包单位技术负责人 C、总承包单位项目技术负责人及分包单位技术负责人共同 D、总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同

687、(单选题) 以下说法正确的是 ()。

A、危大工程专项施工方案专家论证会后，专家对专项施工方案负责并签字确认 B、专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后原专家组应当重新进行论证 C、专项施工方案经论证需修改后通过的，施工单位应当根据论证报告修改完善后，重新履行审核程序并

签字盖章 D、专家论证前专项施工方案通过总监理工程师审查即可

688、(单选题)监理单位应当将危险性较大的分部分项工程列入()和监理实施细则。

A、监理规划 B、监理大纲 C、监理方案 D、监理工作日程

689、(单选题)建筑工程实行施工总承包的,分包工程的专项方案应当由()编制。

A、分包单位 B、施工总承包单位 C、施工总承包单位组织 D、建设单位组织

690、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,单位和个人有保护水工程的义务,()侵占、毁坏堤防、护岸、防汛、水文监测、水文地质监测等工程设施。

A、可以 B、应当 C、禁止 D、不得

691、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,未经水行政主管部门或者流域管理机构审查同意,擅自在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令停止违法行为,限期恢复原状,处()的罚款。

A、二千元以上二万元以下 B、二万元以上十万元以下 C、五万元以上十万元以下 D、十万元以上五十万元以下

692、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,本法所称水资源,包括()。

A、重力水 B、地表水、地下水 C、毛细水 D、地下水

693、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,()以上人民政府应当加强水利基础设施建设,并将其纳入()国民经济和社会发展规划。

A、县级 本级 B、市级 本级 C、乡级 县级 D、县级 市级

694、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,开发、利用、节约、保护水资源和防治水害,应当按照流域、区域统一制定规划。规划分为()。

A、流域规划和综合规划 B、流域规划和专业规划 C、综合规划和区域规划 D、

流域规划和区域规划

695、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,开发、利用、节约、保护水资源和防治水害,应当按照流域、区域统一制定规划。流域规划包括流域()和流域()。

A、分区规划和综合规划 B、协调规划和专业规划 C、综合规划和专业规划 D、分区规划和专业规划

696、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,流域范围内的()应当服从流域规划,专业规划应当服从()。

A、分区规划 综合规划 B、区域规划 综合规划 C、综合规划 协调规划 D、协调规划 区域规划

697、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,专业规划由()以上人民政府有关部门编制,征求同级其他有关部门意见后,报()人民政府批准。

A、县级 本级 B、市级 本级 C、县级 上级 D、市级 上级

698、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,在国家确定的重要江河、湖泊和跨省、自治区、直辖市的江河、湖泊上建设水工程,未取得有关流域管理机构签署的符合流域()要求的规划同意书的,建设单位不得开工建设。

A、分区规划 B、协调规划 C、综合规划 D、专业规划

699、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,国家鼓励开发、利用水能资源。在水能丰富的河流,应当有计划地进行多目标()。

A、一级开发 B、梯级开发 C、区域开发 D、多级开发

700、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,在水生生物洄游通道、通航或者竹木流放的河流上修建永久性拦河闸坝,()应当同时修建过鱼、过船、过木设施,或者经国务院授权的部门批准采取其他补救措施。

A、 设计单位 B、 施工单位 C、 监理单位 D、 建设单位

701、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,在不通航的河流或者人工水道上修建闸坝后可以通航的,闸坝()应当同时修建过船设施或者预留过船设施位置。

A、 设计单位 B、 施工单位 C、 建设单位 D、 监理单位

702、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,()应当根据安置地区的环境容量和可持续发展的原则,因地制宜,编制移民安置规划,经依法批准后,由有关地方人民政府组织实施。

A、 设计单位 B、 建设单位 C、 施工单位 D、 监理单位

703、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,()以上人民政府应当加强水文、水资源信息系统建设。()以上人民政府水行政主管部门和流域管理机构应当加强对水资源的动态监测。

A、 县、市级 B、 县级 C、 市级 D、 县级 县级

704、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,()以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构应当按照水功能区对水质的要求和水体的自然净化能力,核定该水域的纳污能力,向环境保护行政主管部门提出该水域的限制排污总量意见。

A、 县级 B、 市级 C、 省、市级 D、 县、市级

705、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,()禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。

A、 可以 B、 应当 C、 禁止 D、 不得

706、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,()以上地方人民政府水行政主管部门和流域管理机构应当对水功能区的水质状况进行监测,发现重点污染物排放总量超过控制指标的,或者水功能区的水质未达到水域使用功能对水质的要求的,应当及时报告有关人民政府

采取治理措施，并向环境保护行政主管部门通报。

A、 县级 B、 市级 C、 省、市级 D、 县、市级

707、(单选题)《中华人民共和国水法》规定，()在饮用水水源保护区内设置排污口。

A、 可以 B、 应当 C、 禁止 D、 不得

708、(单选题)《中华人民共和国水法》规定，()以上人民政府水行政主管部门、流域管理机构以及其他有关部门在制定水资源开发、利用规划和调度水资源时，应当注意维持江河的合理流量和湖泊、水库以及地下水的合理水位，维护水体的自然净化能力。

A、 市级 B、 县级 C、 省、市级 D、 县、市级

709、(单选题)《中华人民共和国水法》规定，开采矿藏或者建设地下工程，因疏干排水导致地下水水位下降、水源枯竭或者地面塌陷，采矿单位或者()应当采取补救措施；对他人生活和生产造成损失的，依法给予补偿。

A、 建设单位 B、 监理单位 C、 设计单位 D、 施工单位

710、(单选题)《中华人民共和国水法》规定，从事工程建设，占用农业灌溉水源、灌排工程设施，或者对原有灌溉用水、供水水源有不利影响的，()应当采取相应的补救措施；造成损失的，依法给予补偿。

A、 施工单位 B、 监理单位 C、 设计单位 D、 建设单位

711、(单选题)《中华人民共和国水法》规定，()围湖造地。已经围垦的，应当按照国家规定的防洪标准有计划地退地还湖。

A、 可以 B、 应当 C、 禁止 D、 不得

712、(单选题)《中华人民共和国水法》规定，()围垦河道。

A、 可以 B、 禁止 C、 应当 D、 不得

713、(单选题)《中华人民共和国水法》规定，在河道管理范围内采砂，影响河势稳定或

者危及堤防安全的，有关（ ）以上人民政府水行政主管部门应当划定禁采区和规定禁采期，并予以公告。

A、 县级 B、 市级 C、 省、市级 D、 县、市级

714、（单选题）《中华人民共和国水法》规定，在水工程保护范围内，（ ）从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。

A、 可以 B、 禁止 C、 应当 D、 不得

715、（单选题）《中华人民共和国水法》规定，地方的水中长期供求规划，由（ ）以上地方人民政府水行政主管部门会同同级有关部门依据（ ）水中长期供求规划和本地区的实际情况制订，经本级人民政府发展计划主管部门审查批准后执行。

A、 县级 本级 B、 市级 本级 C、 县级 上一级 D、 市级 上一级

716、（单选题）《中华人民共和国水法》规定，调蓄径流和分配水量，应当依据流域规划和水（ ）供求规划，以流域为单元制定水量分配方案。

A、 短期 B、 中期 C、 长期 D、 中长期

717、（单选题）《中华人民共和国水法》规定，在不同行政区域之间的边界河流上建设水资源开发、利用项目，应当符合该流域经批准的水量分配方案，由有关（ ）以上地方人民政府报共同的（ ）人民政府水行政主管部门或者有关流域管理机构批准。

A、 县级 本级 B、 县级 上一级 C、 市级 本级 D、 市级 上一级

718、（单选题）《中华人民共和国水法》规定，在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期拆除违法建筑物、构筑物，恢复原状；逾期不拆除、不恢复原状的，强行拆除，所需费用由违法单位或者个人负担，并处（ ）的罚款。

A、一万元以上十万元以下 B、二万元以上十万元以下 C、五万元以上十万元以下
D、十万元以上五十万元以下

719、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,虽经水行政主管部门或者流域管理机构同意,但未按照要求修建前款所列工程设施的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令限期改正,按照情节轻重,并处()的罚款。

A、一万元以上十万元以下 B、二万元以上十万元以下 C、五万元以上十万元以下
D、十万元以上五十万元以下

720、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,未经水行政主管部门或者流域管理机构同意,擅自修建水工程,或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物,铺设跨河管道、电缆,且防洪法未作规定的,由()以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令停止违法行为,限期补办有关手续。

A、市级 B、县级 C、省、市级 D、县、市级

721、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,()以上人民政府或者上级水行政主管部门发现()水行政主管部门在监督检查工作中有违法或者失职行为的,应当责令其限期改正。

A、市级 本级或下级 B、县级 本级 C、县级 本级或下级 D、市级 本级

722、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,在饮用水水源保护区内设置排污口的,由()以上地方人民政府责令限期拆除、恢复原状;逾期不拆除、不恢复原状的,强行拆除、恢复原状,并处五万元以上十万元以下的罚款。

A、县级 B、省、市级 C、市级 D、县、市级

723、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的,由()以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令限期缴纳。

A、省、市级 B、市级 C、县级 D、县、市级

724、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的,由()以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令限期缴纳。

A、省、市级 B、市级 C、县、市级 D、县级

725、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,逾期不缴纳的,从滞纳之日起按日加收滞纳金部分()的滞纳金,并处应缴或者补缴水资源费一倍以上五倍以下的罚款。

A、2.0% B、1.5% C、1.0% D、2.5%

726、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,逾期不缴纳的,从滞纳之日起按日加收滞纳金部分千分之二的滞纳金,并处应缴或者补缴水资源费()以上()以下的罚款。

A、一倍 三倍 B、二倍 三倍 C、一倍 五倍 D、二倍 五倍

727、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,引水、截(蓄)水、排水,损害公共利益或者他人合法权益的,依法承担()。

A、违法责任 B、民事责任 C、行政责任 D、刑事责任

728、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,在水事纠纷解决前,未经各方达成协议或者()人民政府批准,单方面违反本法规定改变水的现状的。

A、县级 B、本级 C、市级 D、上一级

729、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,()以上地方人民政府水行政主管部门按照规定的权限,负责本行政区域内水资源的统一管理和监督工作。

A、市级 B、本级 C、县级 D、上级

730、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,()以上地方人民政府有关部门按照职责分工,负责本行政区域内水资源开发、利用、节约和保护的有关工作。

A、市级 B、县级 C、本级 D、上级

731、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,()以上人民政府应当加强水文、水资源信息系统建设。

A、县级 B、本级 C、市级 D、上级

732、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,()以上人民政府水行政主管部门和流域管理机构应当加强对水资源的动态监测。

A、省、市级 B、市级 C、县、市级 D、县级

733、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,水资源综合科学考察和调查评价,由()以上人民政府水行政主管部门会同()有关部门组织进行。

A、市级 本级或下级 B、县级 同级 C、县级 本级或下级 D、市级 同级

734、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,关于水资源规划,以下说法正确的是()。

A、开发、利用、节约、保护水资源和防治水害,应当按照流域、区域统一制定规划 B、专业规划由市级以上人民政府有关部门编制,征求同级其他有关部门意见后,报本级人民政府批准 C、经批准的规划需要修改时,必须按照规划编制程序经批准机关批准 D、建设水工程,必须符合流域专业规划

735、(单选题)《中华人民共和国水法》规定,关于水资源开发利用,以下说法正确的是()。

A、在干旱和半干旱地区开发、利用水资源,应当充分考虑农业用水需要 B、在容易发生盐碱化和渍害的地区,应当采取措施,控制地表水的水位 C、开发、利用水资源,应当首先满足城乡居民生活用水,并兼顾农业、工业、生态环境用水以及航运等需要 D、在水资源极其短缺的地区,国家鼓励对雨水和微咸水的收集、开发、利用和对海水的利用、淡化

736、(单选题)根据《城市供水条例》,()是指城市自来水供水企业以公共供水管道及其附属设施向单位和居民的生活、生产和其他各项建设提供用水。

A、 自建设施供水 B、 城市公共供水 C、 消防供水 D、 绿化供水

737、(单选题) 根据《城市供水条例》，()是指城市的用水单位以其自行建设的供水管道及其附属设施主要向本单位的生活、生产和其他各项建设提供用水。

A、 绿化供水 B、 城市公共供水 C、 自建设施供水 D、 消防供水

738、(单选题) 根据《城市供水条例》，城市供水工作实行()的原则。

A、 大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺 B、 采取技术上可行、经济上合理、符合环保要求的节约和替代措施 C、 坚持开源节流并重，把节水放在突出位置的方针 D、 开发水源和计划用水、节约用水相结合

739、(单选题) 根据《城市供水条例》，国务院城市建设行政主管部门主管全国城市供水工作。省、自治区人民政府建设行政主管部门主管本行政区域内的城市供水工作。县级以上城市人民政府确定的()主管本行政区域内的城市供水工作。

A、 城市水务行政主管部门 B、 城市供水行政主管部门 C、 城市卫生行政主管部门 D、 城市城管行政主管部门

740、(单选题) 根据《城市供水条例》，编制城市供水水源开发利用规划，应当根据当地情况，合理安排利用()。

A、 地表水和地下水 B、 中水回用 C、 工业用水梯级使用 D、 雨水资源化

741、(单选题) 根据《城市供水条例》，编制城市供水水源开发利用规划，应当优先保证()。

A、 城市生活用水 B、 工业供水 C、 消防用水 D、 绿化用水

742、(单选题) 根据《城市供水条例》，县级以上地方人民政府环境保护部门应当会同城市供水行政主管部门、水行政主管部门和卫生行政主管部门等共同()，经本级人民政府批准后公布。

A、划定饮用水水源保护区 B、将水资源统筹规划和水长期供求计划相协调 C、根据当地情况，合理安排利用地表水和地下水 D、优先保证城市工业用水

743、(单选题) 根据《城市供水条例》，划定跨省、市、县的饮用水水源保护区，应当由有关（ ）共同商定并经其共同的上级人民政府批准后公布。

A、供水水厂 B、水务部门 C、人民政府 D、设计、施工单位

744、(单选题) 根据《城市供水条例》，城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业，经（ ）登记注册后，方可从事经营活动。

A、工商行政管理机关 B、县级人民政府 C、建设行政主管部门 D、水务管理部门

745、(单选题) 根据《城市供水条例》，城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业，应当建立、健全（ ），确保城市供水的水质符合国家规定的饮用水卫生标准水质。

A、水质检测制度 B、操作规程 C、行政管理制度 D、操作手册

746、(单选题) 根据《城市供水条例》，城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业，应当按照国家有关规定设置（ ）测压点，做好水压监测工作，确保供水管网的压力符合国家规定的标准。

A、出厂水 B、管网 C、用户水龙头 D、管网末端

747、(单选题) 根据《城市供水条例》规定，（ ）在城市公共供水管道上直接装泵抽水。

A、禁止 B、不许 C、可以 D、鼓励

748、(单选题) 根据《城市供水条例》规定，城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业应当保持不间断供水。由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的，应当经城市供水行政主管部门批准并提前（ ）小时通知用水单位和个人。

A、24 B、48 C、12 D、36

749、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, 因发生灾害或者紧急事故, 不能提前通知的, 应当在抢修的同时通知用水单位和个人, 尽快恢复正常供水, 并报告 ()。

A、 自来水公司单位 B、 城市供水行政主管部门 C、 县级以上人民政府 D、 水务管理部门

750、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, 城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业应当实行 () 制度。

A、 挂牌上岗 B、 竞聘上岗 C、 职工持证上岗 D、 培训上岗

751、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, 城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业应当实行职工持证上岗制度, 上岗制度具体办法由国务院 () 会同人事部门等制定。

A、 城市建设行政主管部门 B、 卫生防疫行政主管部门 C、 水利水电行政主管部门 D、 教育行政主管部门

752、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, 城市供水价格应当按照生活用水 () 的原则制定。

A、 技术可行、经济合理、环保健康 B、 开源节流并重, 节水为先 C、 开发水源和计划用水、节约用水相结合 D、 保本微利、生产和经营用水合理计价

753、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, 城市供水价格制定办法, 由 () 规定。

A、 县级人民政府 B、 建设行政主管部门 C、 省、自治区、直辖市人民政府 D、 国务院

754、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, 用水单位自行建设的与城市公共供水管道连接的户外管道及其附属设施, 必须经 () 验收合格并交其统一管理后, 方可使用。

A、 用水单位 B、 城市自来水供水企业 C、 建设行政主管部门 D、 县级人民政府

755、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的, 建设单位应当报经县级以上人民政府城市规划行政主管部门和 () 批准, 并采取相应的补救措施。

- A、 城市供水行政主管部门 B、 城市卫生行政主管部门 C、 城市水务行政主管部门 D、 城市城管行政主管部门

756、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, 施工影响城市公共供水设施安全的, 建设单位或者施工单位应当与城市自来水供水企业商定相应的保护措施, 由 () 负责实施。

- A、 施工单位 B、 建设单位 C、 城市自来水供水企业 D、 设计单位

757、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, 禁止擅自将 () 与城市公共供水管网系统连接。

- A、 供水管道 B、 自建设施供水管网系统 C、 引水渠道 D、 公用水站

758、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, 因特殊情况确需将自建设施供水管网金额城市公共供水管道连接的, 必须经城市 () 同意, 并在管道连接处采取必要的防护措施。

- A、 设计单位 B、 施工单位 C、 人民政府 D、 自来水供水企业

759、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, 禁止产生或者使用有毒有害物质的单位将其 () 与城市公共供水管网系统直接连接。

- A、 自建设施供水管网系统 B、 供水管道 C、 生产用水管网系统 D、 引水渠道

760、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, 出现下列哪一项时, 上负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员, 其所在单位或者上级机关可以给予行政处分 ()。

- A、 对尾泥自行处理处置 B、 因工程建设而进行拆除、改装、迁移设 C、 违反城市供水发展规划及其年度建设计划兴建城市供水工程的 D、 在内部用水管道与公共供

水管网连接处安装倒流防止器

761、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, , 有下列行为的, 由城市供水行政主管部门或者其授权的单位责令限期改正, 可以处以罚款 () 。

A、浪费水资源的 B、在城市公共供水管道上直接装泵抽水的 C、无证施工的 D、在资质范围以外承揽工程的

762、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, 城市供水的行政主管部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的, 由其 () 给予行政处分; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

A、所在单位或者上级机关 B、 检察部门 C、 纪检部门 D、 公安机关

763、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, 用水单位和个人应当按照规定的 () 和计量标准按时缴纳水费。

A、水质标准 B、 水价标准 C、 计算标准 D、 生活标准

764、(单选题) 根据《城市供水条例》规定, 有下列行为的, 由城市供水行政主管部门或者其授权的单位责令限期改正, 可以处以罚款。 ()

A、盗用或者转供城市公共供水的 B、 安装了城市供水设备却长期不使用者 C、 未经许可, 擅自打井取水者 D、 直接在河里取水的

765、(单选题) 《中华人民共和国水污染防治法》不适用于中华人民共和国领域内的 () 水体的污染防治。

A、江河 B、 运河 C、 海洋 D、 湖泊

766、(单选题) 《中华人民共和国水污染防治法》规定, 县级以上人民政府应当将水环境保护工作纳入 () 。地方各级人民政府对本行政区域的水环境质量负责, 应当及时采取措施防治水污染。

A、水污染防治规划 B、 国民经济和社会发展规划 C、 水资源分配规划 D、 防

汛抗旱规划

767、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,国家实行水环境保护目标责任制和考核评价制度,将水环境保护目标完成情况作为对()考核评价的内容。

A、地方水利行政管理部门 B、地方人民政府 C、地方人民政府负责人 D、地方人民政府及其负责人

768、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,国家通过()等方式,建立健全对位于饮用水水源保护区区域和江河、湖泊、水库上游地区的水环境生态保护()机制。

A、财政转移支付、补偿 B、财政补贴、补偿 C、财政转移支付、奖惩 D、财政补贴、奖惩

769、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,()以上人民政府环境保护主管部门对水污染防治实施统一监督管理。

A、乡级 B、县级 C、市级 D、省级

770、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,国务院环境保护主管部门制定国家()。

A、水费征收标准 B、水资源税标准 C、水环境质量标准 D、取水量控制标准

771、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,省、自治区、直辖市人民政府可以对国家水环境质量标准中未作规定的项目,制定()标准,并报国务院环境保护主管部门备案。

A、补充 B、通用 C、备用 D、地方

772、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,国务院环境保护主管部门根据国家水环境质量标准和国家经济、技术条件,制定国家()。

A、水污染收费标准 B、水污染物排放标准 C、水环境质量实施标准 D、水环境质量评价标准

773、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,国务院环境保护主管部门和省、自治区、直辖市人民政府,应当根据水污染防治的要求和国家或者地方的经济、技术条件, () 修订水环境质量和水污染物排放标准。

A、适时 B、每年 C、每2年 D、每3年

774、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,防治水污染应当() 进行统一规划。

A、按流域 B、按区域 C、按流域或者按区域 D、按流域、区域或者按地域

775、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,国家对重点水污染物排放实施() 制度。

A、总量控制 B、分级管理 C、流域管制 D、区域管制

776、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,城镇污水集中处理设施的(), 也应当取得排污许可证。

A、主管部门 B、建设单位 C、运营单位 D、设计单位

777、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,国家建立水环境质量监测和()。

A、水环境数量监测制度 B、水环境质量反馈制度 C、水污染物排放反馈制度 D、水污染物排放监测制度

778、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,跨行政区域的水污染纠纷,由有关地方人民政府协商解决,或者由其共同的上级人民政府() 解决。

A、仲裁 B、协调 C、诉讼 D、协商

779、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,() 向水体排放油类、酸液、碱

液或者剧毒废液。

- A、 缴纳排污费后可以 B、 经水行政主管部门批准后可以 C、 经用水主管部门批准后可以 D、 禁止

780、（单选题）《中华人民共和国水污染防治法》规定，向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的（ ）符合水环境质量标准。

- A、 水量 B、 水质 C、 水温 D、 水环境

781、（单选题）《中华人民共和国水污染防治法》规定，禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最（ ）水位线以（ ）的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。

- A、 低、下 B、 高、下 C、 低、上 D、 高、上

782、（单选题）《中华人民共和国水污染防治法》规定，多层地下水的含水层水质差异大的，应当（ ）开采；对已受污染的潜水和承压水，不得（ ）开采。

- A、 分层、混合 B、 分层、分层 C、 禁止、混合 D、 禁止、分层

783、（单选题）《中华人民共和国水污染防治法》规定，兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取（ ），防止地下水污染。

- A、 防渗措施 B、 防漏措施 C、 防护性措施 D、 补偿措施

784、（单选题）《中华人民共和国水污染防治法》规定，人工回灌补给地下水，不得恶化地下（ ）。

- A、 水流流量 B、 水高度 C、 水量 D、 水质

785、（单选题）《中华人民共和国水污染防治法》规定，国家对严重污染水环境的落后工艺和设备实行（ ）。

- A、 报废制度 B、 淘汰制度 C、 加重税赋制度 D、 强制保险制度

786、（单选题）《中华人民共和国水污染防治法》规定，城镇污水应当（ ）处理。

A、集中 B、分散 C、专业 D、分类

787、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,国家支持畜禽养殖场、养殖小区建设畜禽粪便、废水的综合利用或者()处理设施。

A、机械化 B、现代化 C、人工化 D、无害化

788、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,从事水产养殖应当保护水域生态环境,科学确定养殖(),合理投饵和使用药物,防止污染水环境。

A、周期 B、期限 C、密度 D、数量

789、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,在饮用水水源保护区内,禁止()。

A、旅游开发 B、开办工厂 C、设置居民点 D、设置排污口

790、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要,可以规定在饮用水水源保护区内,采取禁止或者限制使用含()洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。

A、钾 B、铁 C、磷 D、氮

791、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,以拖延、围堵、滞留执法人员等方式拒绝、阻挠环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权的部门的监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的,由县级以上人民政府环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权的部门责令改正,处()的罚款。

A、二万元以上二十万元以下 B、二千元以上十万元以下 C、五千元以上二十万元以下 D、二万元以上十万元以下

792、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,违反本法规定,建设不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目的,由所在地的市、县

人民政府责令（ ）。

A、 停业 B、 关闭 C、 破产 D、 改正

793、（单选题）《中华人民共和国水污染防治法》规定，对造成一般或者较大水污染事故的，按照水污染事故造成的直接损失的（ ）计算罚款；对造成重大或者特大水污染事故的，按照水污染事故造成的直接损失的（ ）计算罚款。

A、 百分之二十、百分之四十 B、 百分之十、百分之二十 C、 百分之十、百分之三十 D、 百分之二十、百分之三十

794、（单选题）《中华人民共和国水污染防治法》规定，由于不可抗力造成水污染损害的，排污方（ ）赔偿责任；法律另有规定的除外。

A、 不承担 B、 承担 C、 双倍承担 D、 减半承担

795、（单选题）《中华人民共和国水污染防治法》规定，水污染损害是由受害人故意造成的，排污方不承担赔偿责任。水污染损害是由受害人重大过失造成的，（ ）排污方的赔偿责任。

A、 应当减轻 B、 可以减轻 C、 减轻一半 D、 不减轻

796、（单选题）《中华人民共和国水污染防治法》规定，因水污染引起的损害赔偿责任和赔偿金额的纠纷，可以根据（ ）的请求，由环境保护主管部门或者海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工调解处理；调解不成的，当事人可以向人民法院提起诉讼。当事人也可以直接向人民法院提起诉讼。

A、 第三方 B、 受害人 C、 排污方 D、 当事人

797、（单选题）《中华人民共和国水污染防治法》规定，因水污染引起的损害赔偿诉讼，由排污方就法律规定的免责事由及其行为与损害结果之间不存在（ ）关系承担举证责任。

A、 直接 B、 间接 C、 因果 D、 相互

798、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,因水污染引起的损害赔偿责任和赔偿金额的纠纷,当事人可以委托环境监测机构提供监测数据。环境监测机构应当接受委托,如实提供有关()。

A、监测数据 B、科学结论 C、说明材料 D、鉴定结论

799、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,向城镇污水集中处理设施排放水污染物,应当符合国家或者地方规定的()。

A、污水标准 B、时间期限标准 C、水污染物排放标准 D、水质标准

800、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目;改建建设项目,不得增加()。

A、排污量 B、用水量 C、排水量 D、取水量

801、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,企业事业单位发生事故或者其他突发性事件,造成或者可能造成水污染事故的,应当立即启动本单位的应急方案,采取隔离等应急措施,防止水污染物进入水体,并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。环境保护主管部门接到报告后,应当及时向()报告,并抄送有关部门。

A、安全生产主管部门 B、上级环境保护主管部门 C、上级人民政府 D、本级人民政府

802、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,国务院有关部门和县级以上地方人民政府应当合理规划工业布局,要求造成水污染的企业进行技术改造,采取综合防治措施,提高水的(),减少废水和污染物排放量。

A、使用效率 B、使用价值 C、单位产值 D、重复利用率

803、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,城镇污水集中处理设施的运营单位,应当对城镇污水集中处理设施的()负责。

A、排放标准 B、出水水质 C、处理率 D、进水水质

804、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,港口、码头、装卸站和船舶修造厂应当备有足够的船舶污染物、废弃物的()。

A、处理设施 B、接收设施 C、工作人员 D、监管设施

805、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,国家建立()。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区;必要时,可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。

A、饮用水水质保障制度 B、饮用水水源保护区制度 C、饮用水水量保障制度 D、饮用水污染物核定制度

806、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,禁止在饮用水水源()内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目;已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目,由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

A、一级保护区 B、二级保护区 C、保护区 D、准保护区

807、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,各级人民政府及其有关部门,可能发生水污染事故的企业事业单位,应当依照()的规定,做好突发水污染事故的应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

A、《中华人民共和国水污染防治法》 B、《中华人民共和国水法》 C、《中华人民共和国环境保护法》 D、《中华人民共和国突发事件应对法》

808、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定,造成渔业污染事故或者渔业船舶造成水污染事故的,应当向事故发生地的渔业主管部门报告,接受调查处理。其他船舶造成水污染事故的,应当向事故发生地的()报告,接受调查处理。

A、环境保护主管部门 B、安全生产主管部门 C、海事管理机构 D、水行政

主管部门

809、(单选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定, ()是指那些直接或者间接被生物摄入体内后, 可能导致该生物或者其后代发病、行为反常、遗传异变、生理机能失常、机体变形或者死亡的污染物。

A、 有毒污染物 B、 污染危害性货物 C、 水污染物 D、 可溶性剧毒废液

810、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定, 下列单位应当建立单位专职消防队, 承担本单位的火灾扑救工作。 ()

A、 大型核设施单位 B、 储备普通物资的大型仓库 C、 大型商场 D、 大型停车场

811、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定, ()领导全国的消防工作。

A、 地方各级人民政府 B、 国务院 C、 地方消防队 D、 中华人民共和国应急管理部

812、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定, ()对全国的消防工作实施监督管理。

A、 各级人民政府 B、 消防救援机构 C、 国家住建局 D、 中华人民共和国应急管理部

813、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定, 地方各级人民政府应当将包括 () 的消防规划纳入城乡规划, 并负责组织实施。

A、 消防安全布局 B、 消防输水 C、 消防员培训 D、 消防车购买

814、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定, 消防装备不足或者不适应实际需要的, 应当 ()、改建、配置或者进行技术改造。

A、 弃用 B、 出售 C、 增建 D、 调整

815、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定, 对按照国家工程建设消防技术标准需要

进行消防设计的建设工程实行（ ）。

- A、 建设工程消防设计审查验收制度 B、 建设工程质量管理条例 C、 建设工程合同管理制度 D、 建设工程招标投标管理制度

816、（单选题）《中华人民共和国消防法》规定，（ ）规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当主管部门申请消防验收。

- A、 国务院发展改革委 B、 国务院住房和城乡建设主管部门 C、 国务院国土资源部 D、 国务院交通部

817、（单选题）《中华人民共和国消防法》规定，公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向（ ）申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。

- A、 国务院 B、 当地住建局 C、 当地城市管理局 D、 县级以上地方人民政府消防救援机构

818、（单选题）《中华人民共和国消防法》规定，消防救援机构对申请人提交的材料进行审查，申请人选择不采用告知承诺方式办理的，消防救援机构应当自受理申请之日起（ ）个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行检查。

- A、 5 B、 10 C、 15 D、 20

819、（单选题）《中华人民共和国消防法》规定，消防安全检查的具体办法，由（ ）制定。

- A、 国务院科技部 B、 国务院应急管理部门 C、 国务院建设部 D、 国务院国土资源部

820、（单选题）《中华人民共和国消防法》规定，同一建筑物由（ ）以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消

防设施和消防车通道进行统一管理。

A、 一个 B、 两个 C、 三个 D、 四个

821、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定，依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。实行强制性产品认证的消防产品目录，由（ ）会同国务院应急管理部门制定并公布。

A、 国务院产品销售部门 B、 国务院产品宣传部门 C、 国务院产品生产部门 D、 国务院产品质量监督部门

822、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定，建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的（ ）必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。

A、 抗压性能 B、 美观程度 C、 防火性能 D、 防水性能

823、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定，下列说法不正确的是（ ）。

A、 任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道 B、 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材 C、 任何单位、个人不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距 D、 因为疫情防控原因占用防火间距

824、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定，任何人发现火灾下列做法错误的是（ ）。

A、 立即报警 B、 视而不见 C、 无偿为报警提供便利 D、 如实报警

825、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定，国家综合性消防救援队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作，由（ ）统一领导。

A、 县级以上人民政府 B、 住房和城乡建设主管部门 C、 国务院应急委员会 D、 国务院科技部

826、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,违反本法规定,依法应当进行消防设计审查的建设工程,未经依法审查或者审查不合格,擅自施工的,由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处以()罚款。

- A、三万元以上三十万元以下 B、二万元以上二十万元以下 C、四万元以上四十万元以下 D、五万元以上五十万元以下

827、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,违反本法规定,建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的,由住房和城乡建设主管部门责令改正或者停止施工,并处以()罚款。

- A、二万元以上二十万元以下 B、一万元以上十万元以下 C、三万元以上三十万元以下 D、五万元以上五十万元以下

828、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的,由住房和城乡建设主管部门责令改正,处()罚款。

- A、五千元以下 B、六千元以下 C、七千元以下 D、八千元以下

829、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,单位违反本法规定,损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的,责令改正,处()罚款。

- A、五千元以上五万元以下罚款 B、六千元以上六万元以下罚款 C、七千元以上七万元以下罚款 D、八千元以上八万元以下罚款

830、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,或者未与居住场所保持安全距离的,责令停产停业,并处()罚款。

- A、五千元以上五万元以下罚款 B、六千元以上六万元以下罚款 C、七千元以上七万元以下罚款 D、八千元以上八万元以下罚款

831、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的,且情节严重的,处()。

- A、十日以下拘留 B、十五日以下拘留 C、五日以下拘留 D、二十日以下拘留

832、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,违反本法规定,下列哪些行为,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。()。

- A、谎报火警 B、阻碍消防车、消防艇执行任务的 C、阻碍消防救援机构的工作人员依法执行 D、指使或者强令他人违反消防安全规定

833、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的,责令限期改正;逾期不改正的,处()罚款。

- A、五千元以上五万元以下罚款 B、六千元以上六万元以下罚款 C、七千元以上七万元以下罚款 D、八千元以上八万元以下罚款

834、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停止使用,可以并处()罚款。

- A、五千元以上一万元以下罚款 B、一千元以上五千元以下罚款 C、二千元以上六万元以下罚款 D、四千元以上八千元以下罚款

835、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,违反下列哪些行为会处五日以上十日以下拘留。()。

- A、人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的 B、发现不合格的消防产品和国家明令淘汰的消防产品 C、故意破坏或者伪造火灾现场 D、过失引起火灾的

836、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构,不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的,由消防救援机构责令改正,处()罚款。

- A、三万元以上三十万元以下 B、二万元以上二十万元以下 C、四万元以上四十万元以下 D、五万元以上十万元以下

837、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的,责令改正,处()罚款。

- A、五万元以下 B、六万元以下 C、七万元以下 D、八万元以下

838、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处()罚款。

- A、五百元以上二千元以下 B、六百元以上三千元以下 C、四百元以上一千元以下 D、七百元以上四千元以下

839、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构,不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的,且造成重大损失的()。

- A、处以五百元以上二千元以下罚款 B、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款 C、责令改正,处五万元以下罚款 D、由相关部门吊销营业执照,并对有关责任人员采取终身市场禁入措施

840、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,下列说法不正确的是()。

- A、国家综合性消防救援队、专职消防队扑救火灾、应急救援,不得收取任何费用 B、消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施,不得用于与消防和应急救援工作无关的事项 C、赶赴火灾现场或者应急救援现场的消防人员和调集的消防装备、物资,需要铁路、

水路或者航空运输的，有关单位应当优先运输 D、消防车、消防艇前往执行火灾扑救或者应急救援任务，受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制

841、（单选题）《中华人民共和国消防法》规定，下列说法正确的是（ ）。

A、任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。邻近单位应当给予支援 B、消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障公共财产安全 C、消防队接到火警，根据严重程度判断是否赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情 D、县级以上地方人民政府不需要组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案

842、（单选题）《中华人民共和国消防法》规定，下列说法错误的是（ ）。

A、产品质量监督部门、工商行政管理部门、消防救援机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查 B、建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准 C、易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，可以随意设置在任意位置 D、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程

843、（单选题）《中华人民共和国消防法》规定，下列不属于消防安全重点单位的安全职责是（ ）。

A、确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作 B、建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理 C、实行每日防火巡查，并建立巡查记录 D、购买消防装备

844、（单选题）《中华人民共和国消防法》规定，不属于机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责的是（ ）。

A、指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作 B、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完

好有效 C、对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查 D、组织防火检查，及时消除火灾隐患

845、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定，下列说法错误的是()。

A、机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作 B、消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施，可用于与消防和应急救援工作无关的事项 C、县级以上地方人民政府应当组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障 D、消防救援机构有权根据需要封闭火灾现场，负责调查火灾原因，统计火灾损失

846、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定，违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门责令改正或者停止施工，并处一万元以上十万元以下罚款()。

A、建设工程验收后经依法抽查不合格，不停止使用 B、建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的 C、众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符 D、依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用

847、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定，下列说法错误的是()。

A、发现火灾隐患及时通知有关单位或者个人整改 B、消防救援机构应当对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；根据扑救火灾的需要，可以调动指挥专职消防队参加火灾扑救工作 C、任何人发现火灾都应当立即报警 D、任何单位、个人没有义务无偿为报警提供便利

848、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定，下列说法不正确的是()。

A、在农业收获季节、森林和草原防火期间、重大节假日期间以及火灾多发季节，地方各

级人民政府没有必要组织开展有针对性的消防宣传教育，采取防火措施，进行消防安全检查

B、生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头的设置，应当

符合消防技术标准 C、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特

殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；

作业人员应当遵守消防安全规定 D、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与

居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离

849、（单选题）《中华人民共和国消防法》规定，实行强制性产品认证的消防产品目录，

由国务院产品质量监督部门会同（ ）制定并公布。

A、国务院自然资源部 B、国务院应急管理部门 C、国务院科技部 D、国务

院建设部

850、（单选题）《中华人民共和国消防法》规定，下列说法错误的是（ ）。

A、任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈

占、遮挡消火栓或者占用防火间距 B、不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消

防车通道 C、依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，

擅自投入使用，处二万元以上二十万元以下罚款 D、品质量监督部门、工商行政管理

部门、消防救援机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查

851、（单选题）《中华人民共和国消防法》规定，下列不属于制定本法的目标的是（ ）。

A、预防火灾和减少火灾危害 B、加强应急救援工作 C、维护公共安全 D、处

罚违法行为

852、（单选题）《中华人民共和国消防法》规定，下列说法错误的是（ ）。

A、消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位

全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网

络 B、县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内,依照本法和其他相关法律、法规的规定做好消防工作 C、地方各级人民政府领导全国的消防工作,国务院负责本行政区域内的消防工作 D、各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识

853、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,下列说法错误的是()。

A、新闻、广播、电视等有关单位,应当有针对性地面向社会进行消防宣传教育 B、工会、共产主义青年团、妇女联合会等团体应当结合各自工作对象的特点,组织开展消防宣传教育 C、对在消防工作中有突出贡献的单位和个人,应当按照国家有关规定给予表彰和奖励 D、国务院应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识

854、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,下列不属于地方各级人民政府的消防规划内容的是()。

A、消防违法处罚 B、消防供水 C、消防站 D、消防装备

855、(单选题)《中华人民共和国消防法》规定,下列不属于机关、团体、企业、事业单位应该履行的消防安全职责的是()。

A、保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准 B、对建筑消防设施每三年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查 C、组织防火检查,及时消除火灾隐患 D、组织进行有针对性的消防演练

856、(单选题)根据《室外给水设计标准》(GB50013-2018),地形高差大的城镇给水系统宜采用()供水方式。

A、统一 B、分压 C、分质 D、区域

857、(单选题)根据《室外给水设计标准》(GB50013-2018),当用水量较大的工业企

业相对集中,且有合适水源可利用时,经技术经济比较可独立设置工业用水给水系统,采用()供水。

A、统一 B、分压 C、分质 D、区域

858、(单选题)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)规定,当城市供水部分采用再生水直接供水时,水厂设计规模()。

A、应扣除这部分水量 B、不考虑这部分水量 C、应扣除这部分水量的 70% D、应扣除这部分水量的 80%

859、(单选题)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)规定,城市给水系统中未预见水量,宜采用综合生活用水、工业企业用水、浇洒市政道路、广场和绿地用水、管网漏损水量之和的()。

A、2%~5% B、5%~10% C、8%~12% D、10%~15%

860、(单选题)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)规定,城市给水系统中未预见水量,宜采用综合生活用水、工业企业用水、浇洒市政道路、广场和绿地用水、管网漏损水量之和的()。

A、3%~5% B、5%~8% C、8%~12% D、8%~15%

861、(单选题)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)规定,城镇供水的时变化系数、日变化系数应根据城镇性质和规模、国民经济和社会发展、供水系统布局,结合现状供水曲线和日用水变化分析确定,当缺乏实际用水资料时,最高日城市综合用水的时变化系数宜采用()。

A、1.2~1.6 B、1.1~1.5 C、1.2~1.7 D、1.1~1.6

862、(单选题)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)规定,水源的选用应通过技术经济比较后确定,并应满足下列条件,其中不正确的是()。

A、位于水体功能区划所规定的取水地段 B、不易污染，便于建立水源保护区 C、可取水量充沛可靠 D、水深适合建造取水构筑物

863、(单选题)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)规定，大口井井底反滤层宜成凹弧形。反滤层可设3~4层，每层厚度宜为()。

A、150~200mm B、200~300mm C、250~350mm D、300~400mm

864、(单选题)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)规定，大口井井底反滤层宜成凹弧形。反滤层可设3~4层，每层厚度宜为()。

A、150~200mm B、200~300mm C、250~350mm D、350~450mm

865、(单选题)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)规定，当湖泊或水库的取水构筑物所处位置水深大于10米时，宜采取()。

A、浮船取水方式 B、岸边取水方式 C、缆车式取水方式 D、分层取水方式

866、(单选题)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)规定，当水位变幅大，水位涨落速度小于2.0m/h，且水流不急、要求施工周期短时，宜采取()。

A、浮船或缆车取水方式 B、岸边取水方式 C、江心取水方式 D、分层取水方式

867、(单选题)根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018规定，江河取水构筑物及水库取水构筑物设计枯水位的保证率，应采用()。

A、95~97% B、92~97% C、92~95% D、90~99%

868、(单选题)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)规定，地表水取水构筑物进水流管或虹吸管的数量及其管径应根据最低水位，通过水力计算确定，其数量不宜少于()条。

A、2 B、3 C、4 D、5

869、(单选题)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)规定,关于泵房的设计,下列说法不正确的是()。

- A、泵房应至少设一个可搬运最小设备的门 B、泵房内应设排除积水的设施 C、当积水不能自流排除时,应设集水坑和排水泵 D、泵房的主要通道宽度不能小于1.8m

870、(单选题)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)规定,当管网中没有水塔或高位水池等调蓄构筑物时,清水输水管的设计流量为()。

- A、最高日平均时 B、最高日最高时 C、平均日平均时 D、平均日最高时

871、(单选题)《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定,接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于(),市政消火栓的间距不应超过()。

- A、100 mm 100 m B、100 mm 120 m C、150 mm 100 m D、150 mm 120 m

872、(单选题)根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018,下列哪些说法是错误的:()。

- A、金属管道应考虑防腐措施 B、金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里 C、金属管道外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料 D、金属管道应采取牺牲阳极的阳极保护措施

873、(单选题)根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018,下列哪些说法是错误的()。

- A、输水管(渠)道隆起点上应设通气设施 B、枝状管网的末端应设置排气阀 C、输水管(渠)需要进入检修处,宜在必要的位置设置人孔 D、配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓数量不宜超过5个

874、(单选题)《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定,净水厂清水池的有效容积在缺乏资料的情况下,可按水厂最高日设计水量的()确定。

A、 5%~10% B、 5%~15% C、 10%~20% D、 15%~20%

875、(单选题)《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定,生活饮用水的清水池排空、溢流等管道()与下水道连通。

A、 严禁直接 B、 不得直接 C、 不宜直接 D、 不可直接

876、(单选题)根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定,下列关于水厂生产构筑物的布置要求,错误的是()。

A、 高程布置应充分利用原有地形条件,力求流程通畅、能耗降低、土方平衡 B、 在满足各构筑物和管线施工要求的前提下,水厂各构筑物应紧凑布置。寒冷地区生产构筑物应尽量分散布置 C、 生产构筑物间连接管道的布置,宜水流顺直、避免迂回 D、 生产管理建筑物和生活设施宜分开布置,力求位置和朝向合理,并与生产构筑物集中布置

877、(单选题)根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018,下列关于水厂内道路的描述,不正确的是()。

A、 人行道路的宽度应为 1.5m~2.0m B、 人行天桥宽度不宜小于 1.2m C、 通向构筑物的室外扶梯倾角不宜大于 45° D、 车行道转弯半径为 12m

878、(单选题)根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018,水厂应设置大门和围墙,围墙高度不宜小于()m。

A、 2.0 B、 1.5 C、 3.0 D、 2.5

879、(单选题)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)规定,生活饮用水处理工艺流程中,必须设置()工艺。

A、 预处理 B、 混凝 C、 消毒 D、 沉淀

880、(单选题)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)规定,水处理构筑物的设计水量,应按()确定。

A、最高日供水量 B、最高日供水量加水厂自用水量 C、平均日水量 D、高日高时水量

881、(单选题) 根据《室外给水设计标准》(GB50013-2018), 当原水氨氮含量较高, 可采用下列哪些预处理工艺()。

A、沉沙池 B、避沙预沉蓄水池 C、生物接触氧化池 D、混凝池

882、(单选题) 《室外给水设计标准》(GB50013-2018) 规定, 混凝剂和助凝剂的储备应按当地供应、运输等条件确定, 宜按最大投加量的() 计算。

A、3d~5d B、7d~15d C、7d~10d D、10d~20d

883、(单选题) 《室外给水设计标准》(GB50013-2018) 规定, 下列关于加药间的描述, 不正确的哪个()。

A、加药间宜靠近投药点 B、应设置在通风良好的地段 C、入口处应设置应急水冲淋设施 D、不宜和消毒间毗邻

884、(单选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018, 关于水厂设计的描述, 不正确的是()。

A、水厂内可设置滤料、管配件等露天堆放场地 B、严寒地区的净水构筑物应建在室外 C、水厂生产和附属生产及生活等建筑物的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定 D、生产构筑物必须设置栏杆、防滑梯、检修爬梯、安全护栏等安全设施

885、(单选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018, 渗渠的集水井宜采用混凝土结构, 其容积可按不小于渗渠 30min 出水量计算, 并按最大一台水泵() 抽水量校核。

A、3min B、5min C、7min D、10min

886、(单选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定, 平流式沉淀池的有效水

深可采用（ ）。

- A、 3.0~3.5m B、 3.0~6.0m C、 1.5~3.0m D、 2.0~4.0m

887、(单选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定, 下列关于上向流斜管沉淀池的描述, 不正确的是（ ）。

- A、 液面负荷宜为 $5.0\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})\sim 9.0\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ B、 斜管管径宜为 25~40mm C、 清水区保护高度不宜小于 1.2m D、 底部配水区高度不宜小于 2.5m

888、(单选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定, 滤池滤料应具有足够的机械强度和抗蚀性能, 下列哪个选项不适合选做滤料? （ ）

- A、 石英砂 B、 无烟煤 C、 重质矿石 D、 粘土颗粒

889、(单选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定, 滤池的分格数应根据滤池形式、生产规模、操作运行和维护检修等条件通过技术经济比较确定, 除无阀滤池和虹吸滤池外, 不得小于（ ）格。

- A、 3 B、 4 C、 5 D、 6

890、(单选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定, V 形滤池滤层表面以上水深不应小于（ ）。

- A、 1.0m B、 1.2m C、 1.5m D、 2.0m

891、(单选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定, 下列关于 V 形滤池的说法, 不正确的是（ ）。

- A、 V 型滤池宜采用长柄滤头配气、配水系统 B、 V 型滤池冲洗水的供应应采用水泵 C、 V 型滤池冲洗气源的供应应采用鼓风机 D、 反冲洗空气总管的管底应高于滤池的最低水位

892、(单选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定, 一、二类城市主要水厂

的供电应采用（ ）。

- A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、二级负荷以上

893、(单选题)《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定,平流式沉淀池宜采用穿孔墙配水和溢流堰集水,溢流率不宜超过（ ）。

- A、 $100 \text{ m}^3/(\text{m}\cdot\text{d})$ B、 $200 \text{ m}^3/(\text{m}\cdot\text{d})$ C、 $300 \text{ m}^3/(\text{m}\cdot\text{d})$ D、 $400 \text{ m}^3/(\text{m}\cdot\text{d})$

894、(单选题)根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定,关于虹吸滤池的说法,不正确的是（ ）。

- A、虹吸滤池冲洗前的水头损失,可采用 1.0m B、虹吸滤池冲洗水头宜采用 $1.0\sim 1.2\text{m}$ C、虹吸滤池进水管的流速宜为 $0.6\text{m/s}\sim 1.0\text{m/s}$ D、虹吸滤池的排水流速宜为 $1.4\text{m/s}\sim 1.6\text{m/s}$

895、(单选题)根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定,除铁除锰曝气装置应根据（ ）和工艺对溶解氧的需求来选定,可采用跌水、淋水、喷水、射流曝气等。

- A、原水水质 B、出水要求 C、场地限制 D、氧气价格

896、(单选题)根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定,消毒工艺可选择化学消毒和物理消毒以及化学与物理组合消毒,其中物理消毒工艺是指（ ）。

- A、氯消毒 B、氯胺消毒 C、二氧化氯消毒 D、紫外线消毒

897、(单选题)根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定,消毒时水与氯、氨应充分混合,氯消毒有效接触时间不应小于（ ）min,氯胺消毒有效接触时间不应小于 120min 。

- A、30 B、45 C、60 D、90

898、(单选题)根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定,臭氧发生间的设置,不符合规定的是（ ）。

- A、臭氧发生间内应设置每小时换气 8 次~12 次的机械通风设备 B、通风系统新鲜空

气进口应设置在低处 C、室内空气排至室外的排放口应设在低处并将室内气体排至室外高处 D、应设置臭氧泄露低、高检测极限的检测仪和报警设施

899、(单选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定, 上向流颗粒活性炭滤池的冲洗周期宜为 ()。

A、 7~15d B、 7~10d C、 10~15d D、 15~30d

900、(单选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定, 上向流颗粒活性炭滤池的冲洗周期宜为 ()。

A、 5~15d B、 5~10d C、 10~15d D、 15~30d

901、(单选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定, 臭氧接触池的个数或能够单独排空的分格数不宜少于 () 个。

A、 2 B、 3 C、 4 D、 5

902、(单选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定, 给水厂排泥水处理系统的说法, 不正确的是 ()。

A、 排泥水浓缩宜采用重力浓缩 B、 浓缩后污泥的含固率应满足选用脱水机械的进机浓度要求, 且不应小于 2% C、 重力浓缩池宜采用圆形或方形辐流式浓缩池 D、 重力浓缩池面积按液面负荷计算, 按固体通量校核

903、(单选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定, 水厂排泥水中初滤水可直接回用至 () 设施前。

A、 混合 B、 混凝 C、 沉淀 D、 过滤

904、(单选题) 《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定, 给水管管径 $D > 200\text{mm}$ 时, 其与建筑物的最小水平净距为 ()。

A、 1.0 m B、 3.0 m C、 2.0 m D、 4.0 m

905、(单选题)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)规定,输配水管道在管廊中占用的空间,应便于管道工程的施工和维护管理,与其它管道距离净距不应小于()米。

A、0.3 B、0.5 C、0.7 D、0.8

906、(单选题)根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021),雨水系统包括源头减排、排水管渠、排涝除险等工程性措施和应急管理的非工程性措施,下列论述不正确的是()。

A、源头减排设施应有利于雨水就近入河、调蓄或收集利用 B、排水管渠设施应确保雨水管渠设计重现期下雨水的转输、调蓄和排放,并应考虑收纳水体的影响 C、受有害污染场地的雨水径流可以经雨水系统直接排入水体 D、雨水系统设计应采取措施防止洪水对城镇排水工程的影响

907、(单选题)根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021),下列关于合流污水的截留量,描述不正确的是()。

A、应根据受纳水体的环境容量,由溢流污染控制目标确定 B、截留的合流污水可输送至污水厂或者调蓄设施 C、截留倍数宜采用1~3 D、同一排水系统可采用不同截留倍数

908、(单选题)根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021),下列描述正确的是()。

A、当地区改建时,改建后相同设计重现期的径流量不得超过原径流量 B、当地区改建时,改建后相同设计重现期的径流量可以超过原径流量 C、当地区改建时,改建后相同设计重现期的径流量必定超过原径流量 D、当地区改建时,改建后相同设计重现期的管径必须超过原来的管径

909、(单选题)根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021),下列说法不正确的是()。

A、管渠高程设计除应考虑地形坡度外,尚应考虑与其他地下设施的关系及接户管的连接方便 B、排水干管宜沿着城镇道路敷设,并与道路中心线平行,宜设在快车道以外 C、

截留干管宜沿受纳水体岸边布置 D、排水干管应布置在排水区域内地势较高不便于雨水汇集的地带

910、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 下列说法不正确的是()。

A、污水和合流污水收集输送时, 应采用明渠 B、输送污水、合流污水的管道应采用耐腐蚀材料 C、排水管渠系统的设计应以重力流为主, 不设或少设提升泵站 D、合流管道的雨水设计重现期可高于同一情况下的雨水管渠设计重现期

911、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 下列说法不正确的是()。

A、污水、合流管道和附属构筑物应保证其严密性, 并进行严密性试验 B、当排水管渠出水口受水体水位顶托时, 可设置防潮门、闸门或泵站 C、为了调节流量, 雨水管渠系统和合流管道系统之间可设置连通管 D、有条件地区, 污水输送干管之间应设置连通管

912、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 下列说法不正确的是()。

A、不同直径的管道在检查井内的连接应采用管顶平接或水面平接 B、污水管道和合流管道不必设置通风设施 C、排水管道设计时, 应防止在压力流情况下使接户管发生倒灌 D、道路红线宽度超过 40m 的城镇干道宜在道路两侧布置排水管道

913、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 下列说法不正确的是()。

A、管顶最小覆土深度人行道下宜为 0.6m, 车行道下宜为 0.7m B、冰冻地区的排水管道宜埋设在冰冻线以上 C、地震设防烈度为 7 度及以上设防区时, 应采用柔性接口 D、排水管道设计时, 应防止在压力流情况下使接户管发生倒灌

914、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 下列关于检查井的说法错误的是()。

A、检查井的位置应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处及直线管段上

每隔一定距离处 B、污水管道、雨水管道和合流管道的检查井井盖应有标识 C、检查井宜采用黏土砖砌筑 D、位于车行道的检查井应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座

915、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 下列关于检查井的说法错误的是()。

A、压力管道上应设置压力检查井 B、检查井应安装防坠落装置 C、检查井应采用具有防盗功能的井盖 D、检查井位于绿化带内时, 井盖低于地面 5cm

916、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 下列关于跌水井的说法错误的是()。

A、污水和合流管道上的跌水井, 宜设排气通风措施 B、管道转弯处宜设跌水井 C、管径不大于 200mm 时, 一次跌水水头高度不得大于 6m D、管径大于 600mm 时, 其一次跌水高度和方式应按水力计算确定

917、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 下列关于水封井的说法正确的是()。

A、当工业废水能产生引起爆炸或火灾的气体时, 其管道系统中必须设置水封井 B、水封井应设在车行道和行人众多的地段 C、水封井应靠近产生明火的场地 D、水封深度必须小于 0.25m

918、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 下列关于雨水口的不正确的是()。

A、雨水口宜采用成品雨水口 B、雨水口宜设置防止垃圾进入雨水管渠的装置 C、雨水口深度不宜大于 1m, 并根据需要设置沉泥槽 D、雨水口的连接管串联的雨水口不宜超过 4 个

919、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 下列说法不正确的是()。

- A、合流污水的截留可采用重力截留和水泵截留 B、截留井应采用槽堰结合式 C、受冻胀影响地区的出水口应考虑采用耐冻胀材料砌筑 D、出水口应采取防冲刷、消能、加固等措施, 并设置警示标志

920、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 关于下穿立交道路排水系统的设计, 不正确的是()。

- A、下穿立交道路排水应设置独立的排水系统, 并防止倒灌 B、下穿立交道路不宜设置横截沟和边沟, 使之集中收集排放 C、当下穿立交道路的最低点位于地下水位以下时, 应采取排水或控制地下水的措施 D、下穿立交道路宜设置积水自动监测和报警装置

921、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 关于立体交叉道路排水系统的设计, 不正确的是()。

- A、综合径流系数宜为 0.9 B、立体交叉道路宜采用高水高排、低水低排且互不连通的系统 C、同一立体交叉道路的不同部位可采用不同的重现期 D、高架道路雨水管渠设计重现期不应大于地面道路雨水管渠设计重现期

922、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 关于倒虹管的设计, 不正确的是()。

- A、最小管径为 200mm B、管内设计流速应大于 0.9m/s, 并应大于进水管内的流速 C、通过河道的倒虹管不宜少于两条; 通过谷地、旱沟或小河的倒虹管不应少于 2 条 D、倒虹管宜设置事故排放口

923、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 关于倒虹管的设计, 不正确的是()。

- A、合流管道设置倒虹管时，应按旱流污水量校核流速 B、倒虹管进出水井的检修室净高宜高于 2.2.m C、倒虹管进出水井内应设置闸槽或闸门 D、倒虹管的前一检查井应设置沉泥槽

924、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，关于渠道的设计，不正确的是()。

- A、渠道和涵洞连接时，涵洞两端应设置挡土墙，并护坡和护底 B、渠道和涵洞连接时，涵洞断面应按渠道水面达到设计超高时的泄水量计算 C、管道接入渠道处应设置格栅 D、渠道和管道连接处应设置挡土墙等衔接设施

925、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，关于雨水调蓄的作用，下列说法错误的是()。

- A、径流污染控制 B、径流峰值削减 C、雨水回用 D、市政污水处理

926、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，关于管道综合，下列说法错误的是()。

- A、污水管道、合流管道和生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面或采取措施 B、敷设和检修管道时，不应互相影响 C、再生水和污水管道相交时，应敷设在生活污水管的下面 D、再生水管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管的下面

927、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，下列关于排水泵站的说法正确的是()。

- A、排水泵站宜按远期规模设计，水泵机组按远期规模配置 B、所有的排水泵站供电应按一级负荷设计 C、排水泵站宜为单独的建筑物 D、排水泵站尽量和居民楼的地下室合建，以节省占地

928、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021),下列规定不正确的是()。

- A、 泵站室外地坪标高应按城镇防洪标准确定, 并符合规划部门要求 B、 泵房室内地坪应比室外地坪高 0.2 m ~ 0.3 m C、 易受洪水淹没地区的泵站, 其入口处设计地面标高应比设计洪水位高 0.2 m 以上 D、 可在入口处设置闸槽等临时防洪措施

929、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021),下列规定不正确的是()。

- A、 雨水泵站应采用自灌式泵站 B、 泵房宜设两个出入口, 其中一个应能满足最大设备或部件的进出 C、 自然通风条件差的地下式水泵间应设置机械送排风系统 D、 无人值守的泵站内, 必须设隔声值班室并设有通讯设施

930、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021),下列关于泵站集水池容积的说法, 不正确的是()。

- A、 污水泵站集水池的容积不应小于最大一台水泵 5min 的出水量 B、 雨水泵站集水池的容积不应小于最大一台泵 30s 的出水量 C、 地道雨水泵站集水池的容积不应小于最大一台泵 30s 的出水量 D、 合流污水泵站集水池的容积不应小于最大一台水泵 30s 的出水量

931、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021),下列关于泵站的说法, 不正确的是()。

- A、 流入集水池的污水和雨水均应通过格栅 B、 雨水泵站和合流污水泵站集水池的设计最高水位宜与进水管管顶齐平 C、 污水泵站集水池的设计最高水位应按进水管管顶齐平 D、 泵站集水池前, 应设置闸门或闸槽

932、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021),下列关于泵站的说法, 不正确的是()。

- A、 水泵机组基座应按水泵要求配置, 并应高出地坪 0.2m 以上 B、 水泵间的操作平台

工作宽度不应小于 0.6m，并应设置栏杆 C、泵房内应有排除积水的设施 D、泵房内地面敷设管道时，应根据需要设置跨越设施

933、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，下列关于污水厂设计的说法错误的是()。

A、污水厂的规模应按平均日流量确定 B、处理构筑物的个(格)数不应少于 2 个(格)，并按并联设计 C、污水厂和再生水厂应设置出水消毒设施 D、污水厂的管渠应按旱季设计流量计算

934、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，下列关于污水厂的说法，不正确的是()。

A、污水厂建设用地应按项目总规模控制 B、污水厂内公用设施宜一次建成，并尽量集中预留用地 C、近期和远期用地布置应按规划内容和本期建设规模，统一规划，分期建设 D、应尽可能分期征地

935、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，下列关于污水厂的说法，不正确的是()。

A、污水和污泥处理构筑物宜根据情况分别集中布置 B、污水厂的工艺流程、竖向设计宜充分利用地形，符合排水通畅、降低能耗、平衡土方的要求 C、污水厂周围根据现场条件应布置围墙，其高度不宜小于 2.5m D、污水厂应合理布置处理构筑物的超越管线

936、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，污水厂应设置通向各构筑物和附属建筑物的必要通道，下列说法不正确的是()。

A、主要车行道的宽度：单车道宜为 4.0m，双车道宜为 6.0~7.0m B、车行道的转弯半径宜为 6.0~7.0m C、人行道的宽度宜为 1.5~2.0m D、通往高架构筑物的扶梯

倾角宜采用 60° ，不宜小于 45°

937、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，关于污水厂内格栅的说法，不正确的是()。

- A、 格栅间应设置通风设施和硫化氢等有毒有害气体的检测与报警装置 B、 污水过栅流速宜采用 $0.6\text{m/s} \sim 1.0\text{m/s}$ C、 格栅上部必须设置工作平台，其高度应高出格栅前最高设计水位 0.5m D、 除转鼓式格栅除污机外，格栅清除格栅的安装角度宜为 $30^\circ \sim 60^\circ$

938、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，下列关于污水厂中沉砂池的设计，不符合设计标准要求的是()。

- A、 平流沉砂池的最大流速应为 0.30m/s ，最小流速应为 0.15m/s B、 平流沉砂池的停留时间不应大于 45 秒 C、 曝气沉砂池的进水方向和池中旋流方向一致，出水方向应和进水方向垂直，并宜设置挡板 D、 旋流沉沙池的表面水力负荷宜为 $150\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h}) \sim 200\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$

939、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，下列关于污水厂沉淀池的污泥区容积的要求，不符合设计标准要求的是()。

- A、 初次沉淀池的污泥区容积，设机械排泥的宜按 4h 的污泥量计算，其余宜按不大于 2d 污泥量计算 B、 活性污泥处理后的二次沉淀池污泥区容积，宜按不大于 2h 污泥量计算 C、 生物膜法处理后的二次沉淀池污泥区容积，宜按 4h 污泥量计算 D、 混凝沉淀池的污泥区容积，宜按 8h 污泥量计算

940、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，下列关于污水厂中沉淀池的设计，不符合设计标准要求的是()。

- A、 排泥管的直径不应小于 200mm B、 采用静水压力排泥时，初次沉淀池的静水头不

应小于 3.0m C、初次沉淀池的出口堰最大负荷不宜大于 2.9 L/(m.s) D、二次沉淀池的出口堰最大负荷不宜大于 1.7L/(m.s)

941、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 下列说法不正确的是()。

A、当采用鼓风曝气时, 生物反应池的设备操作平台宜高出设计水面 0.5m~1.0m B、当采用机械曝气时, 生物反应池的设备操作平台宜高出设计水面 0.8~1.2m C、污水中含有大量产生泡沫的表面活性剂时, 应有消除泡沫措施 D、在生物反应池有效水深 2/3 处宜设置放水管

942、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 生物反应池的设计应考虑冬季低水温对去除碳源污染物、脱氮和除磷的影响, 下列哪个措施是无效的()。

A、降低负荷 B、增长泥龄 C、减少反应池停留时间 D、做好保温措施

943、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 关于生物接触氧化池的设计要求, 下列哪些说法是不正确的()。

A、生物接触氧化池不宜少于 2 个, 每池可分为两室 B、生物接触氧化池中的填料可采用全池布置、两侧布置或单侧布置 C、应采用对微生物无毒害、易挂膜、质轻、高强度、抗老化、比表面积大和孔隙率高的填料 D、生物接触氧化池的出水宜采用淹没出流, 以保持池中溶解氧稳定

944、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 下列关于曝气生物滤池的描述, 不符合设计标准要求的是()。

A、曝气生物滤池可采用上向流或下向流进水方式 B、曝气生物滤池的进水悬浮物固体浓度不宜大于 60 mg/L C、曝气生物滤池宜采用滤头布水布气系统 D、曝气生物滤池不宜采用气水联合反冲洗, 宜采用单独水冲洗

945、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 关于鼓风机的设计要求,

不正确的是（ ）。

- A、可采用不同风量的鼓风机，但不应超过 3 种 B、工作鼓风机台数，按平均风量供气量配置时，应设置备用鼓风机 C、工作鼓风机台数小于或等于 4 台时，应设置 1 台备用鼓风机 D、备用鼓风机应按设计配置的最大机组考虑

946、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，关于生物反应池的输气管设计要求，不正确的是（ ）。

- A、宜采用环状布置 B、进入生物反应池的输气立管管顶宜高出水面 0.5m C、在生物反应池水面上的输气管，在其最低点宜适当设置排水阀 D、在生物反应池水面上的输气管，在其最高点宜适当设置真空破坏阀

947、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，下列关于深度和再生处理的描述，不符合设计标准要求的是（ ）。

- A、污水深度处理工艺单元主要包括：混凝、沉淀(澄清、气浮)、过滤、消毒，必要时可采用活性炭吸附、膜过滤、臭氧氧化和自然处理等工艺单元 B、当污水厂二级处理出水经混凝、沉淀、过滤后，仍不能达到再生水水质要求时，可采用活性炭吸附处理 C、深度处理的再生水必须进行消毒 D、再生水输配到用户的管道严禁和其他管网直接连接

948、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，下列不能作为污水厂的消毒剂的是（ ）。

- A、紫外线 B、二氧化氯 C、次氯酸钠 D、液氧

949、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，下列关于污泥处理的描述，不符合设计标准要求的是（ ）。

- A、污泥处理构筑物和设备数量不应少于 2 个 B、当采用生物除磷工艺进行污

水处理时，宜采用重力浓缩 C、污泥处理处置过程中产生的污泥水应单独处理或返回污水处理构筑物进行处理 D、污泥处理处置过程中产生的臭气应收集后进行处理

950、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，下列关于污泥消化的描述，不符合设计标准要求的是()。

A、厌氧消化池内壁应采取防腐措施 B、厌氧消化池的污泥搅拌宜采用池内机械搅拌、污泥气搅拌或池外泵循环搅拌 C、厌氧消化池和污泥气贮罐，并应能承受污泥气的工作压力 D、厌氧消化池溢流和表面排渣管出口必须放在室内

951、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，下列关于污泥气贮罐的描述，不符合设计标准要求的是()。

A、污泥气贮罐的容积宜根据产气量和用气量计算确定，无相关资料时，可按 6h~10h 的平均产气量设计 B、污泥气贮罐超压时，应直接向大气排放污泥气，防止超压破坏罐体 C、污泥气贮罐的出气管上必须设置回火防止器 D、污泥气净化应进行除湿、过滤和脱硫等处理

952、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，下列关于污泥脱水的描述，不符合设计标准要求的是()。

A、污泥机械脱水车间应设通风设施，换气次数可为 8 次/h~12 次/h B、污泥在脱水前应加药调理 C、污泥加药后，应停留 2 天后再进入脱水机，以便于药剂和污泥完全反应 D、离心脱水机前应设污泥切割机

953、(单选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，下列关于污泥干化场的设计，不符合设计标准要求的是()。

A、污泥自然干化场划分块数不宜少于 2 块 B、围堤高度宜为 0.5m~1.0m，顶宽宜为 0.5m~0.7m C、污泥自然干化场宜设人工排水层 D、污泥自然干化场宜设排除上

层污泥水的设施

954、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 城镇给水管道()与自备水源的供水管道直接连接。

A、宜 B、应 C、严禁 D、可通过设置阀门

955、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 卫生器具和用水设备等的生活饮用水管配件出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙, 不得小于出水口直径的()倍。

A、1.5 B、2.0 C、2.5 D、3.0

956、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 从生活饮用水管网向中水、雨水回用等回用水系统的贮水池(箱)补水时, 其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于进水管管径的2.5倍, 且不应小于()mm。

A、100 B、150 C、200 D、250

957、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 生活饮用水水池(箱)内贮水更新时间不宜超过()h。

A、48 B、24 C、72 D、36

958、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 当生活给水系统分区时, 各分区的静水压力不宜大于0.45MPa, 当设有集中热水系统时, 分区静水压力不宜大于()MPa。

A、0.50 B、0.55 C、0.60 D、0.65

959、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 居住建筑入户管给水压力不应大于()。

A、0.35 MPa B、0.45 MPa C、0.55 MPa D、0.60 MPa

960、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 关于建筑物水表的设置位置的要求哪一项是不正确的()。

- A、 建筑物的引入管、住宅的入户管 B、 公用建筑物内按用途和管理要求需计量水量的水管 C、 根据水平衡测试的要求进行分级计量的管段 D、 管网中的泄水阀后面

961、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 室内给水管道()布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。

- A、 严禁 B、 不得 C、 可 D、 应

962、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 下列说法不正确的是()。

- A、 给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井、排水沟内室内 B、 给水管道不得穿过大便槽和小便槽 C、 给水管道不宜穿越变形缝 D、 塑料给水管在室内宜明设

963、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 给水管道暗设时, 敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于() mm。

- A、 15 B、 20 C、 25 D、 32

964、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 当水池(箱)的有效容积大于() m^3 时, 宜分成容积基本相等、能独立运行的两格。

- A、 25 B、 50 C、 75 D、 100

965、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 埋地式生活饮用水贮水池周围() 以内, 不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源。

- A、 10m B、 15m C、 20m D、 25m

966、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 小区的室外给水管

道应沿区内道路敷设，宜平行于建筑物敷设在人行道、慢车道或草地下。管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于（ ）m，且不得影响建筑物的基础。

A、 1.0 B、 1.5 C、 2.0 D、 2.5

967、（单选题）根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），新建小区生活排水与雨水排水系统应采用（ ）。

A、 合流制 B、 截流制 C、 混合制 D、 分流制

968、（单选题）根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），下列哪些场所不需要设置地漏（ ）。

A、 卫生间、盥洗室、淋浴间、开水间 B、 洗衣房、直饮水设备、开水器等设备附近 C、 食堂、餐饮业厨房间 D、 餐厅餐桌旁

969、（单选题）根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），下列关于水封不正确的是（ ）。

A、 水封装置的水封深度不得小于 50mm B、 严禁采用活动机械活瓣替代水封 C、 严禁采用钟式结构地漏 D、 卫生器具排水管上可以重复设置水封，更加稳妥

970、（单选题）根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），室内排水管道布置应符合相关规定，下列哪一个是不正确（ ）。

A、 排水管道不得穿越房屋建筑基础 B、 排水管道不得穿过变形缝、烟道和风道，当排水管道必须穿过变形缝时，应采取相应的技术措施 C、 排水管道不宜穿越橱窗、壁柜，不得穿越贮藏室 D、 排水立管宜靠近排水量最大或水质最差的排水点

971、（单选题）根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），下列构筑物和设备排水管与生活排水管道系统应采取间接排水的方式，下列哪一个是不正确（ ）。

A、 生活饮用水住水箱（池）的泄水管和溢流管 B、 化粪池的出水管 C、 医疗灭

菌消毒设备的排水 D、蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水

972、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 大便器排水管最小管径不得小于 () mm。

A、 75 B、 100 C、 150 D、 200

973、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 通气管高出屋面不得小于 () m, 且应大于最大积雪厚度, 通气管顶端应装设风帽或网罩。

A、 0.3 B、 0.6 C、 1.5 D、 2.2

974、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 生活排水管与检查井连接处的与水流转角不得小于 (), 当排水管管径小于或等于 300mm 且跌落差大于 () m 时, 可不受角度的限制。

A、 45°、0.1 B、 90°、0.2 C、 90°、0.3 D、 135°、0.4

975、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 小区干道和小区组团道路下的生活排水管道, 其覆土深度不宜小于 () m。

A、 0.6 B、 0.7 C、 0.8 D、 1.0

976、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 当排水温度高于 () 时, 应优先考虑热量回收利用, 当不可能或回收不合理时, 应设降温池。

A、 35°C B、 40°C C、 45°C D、 50°C

977、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 化粪池与地下取水构筑物的净距不得小于 () m。

A、 10 B、 20 C、 30 D、 50

978、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 双格化粪池第一格的容量宜为计算总容量的 ()。

A、 75% B、 65% C、 60% D、 50%

979、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 下列说法不正确的是()。

A、 生活污水处理设施应设超越管 B、 生活污水调节池的有效容积不得大于 6h 生活排水平均小时流量 C、 生活污水处理站应设置除臭装置 D、 小区污水水泵的流量应按小区平均小时生活排水流量选定

980、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 下列关于化粪池设置位置的规定不正确的是()。

A、 化粪池外壁距建筑物外墙不宜小于 3m, 并不得影响建筑物基础 B、 当化粪池受条件限制设置于建筑物内时, 应采取通气、防臭和防爆措施 C、 化粪池的设置地点应便于机动车清掏 D、 化粪池应尽量隐藏, 不宜设置在人们经常活动之处

981、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 建筑的雨水排水管道工程与溢流设施的排水能力应根据建筑物的重要程度、屋面特征等按下列规定确定: 一般建筑的总排水能力不应小于()重现期的雨水量。

A、 5a B、 10a C、 50a D、 100a

982、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 屋面的径流系数可取(), 当采用屋面绿化时, 应按绿化面积和相关规范选取径流系数。

A、 1.00 B、 0.95 C、 0.90 D、 0.85

983、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 雨水集水池和排水泵站设计应符合相关规定, 下列哪个规定是不正确的()。

A、 排水泵的流量应按排入集水池的设计雨水量确定 B、 排水泵不应少于 3 台 C、 雨水排水泵应有不间断的动力供应 D、 下沉式广场地面排水集水池的有效容积不应小

于最大一台排水泵 30s 的出水量

984、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置, () 在浴室内安装直接排气式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体的加热设备 ()。

A、 严禁 B、 不得 C、 不许 D、 不可以

985、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 下列说法不正确的是 ()。

A、 医院建筑应采用无冷温水滞水区的水加热设备 B、 膨胀管上严禁装设阀门 C、 膨胀罐宜设置在水加热设备的冷水补水管上或热水回水管上, 其连接管上不宜设阀门 D、 最高日用热水量小于或等于 30m³ 的热水供应系统严禁采用安全阀等泄压措施

986、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 下列说法不正确的是 ()。

A、 热水管道系统应采取补偿管道热胀冷缩的措施 B、 热水配水干管和立管最高点应设置排气装置 C、 热水管道系统最低点应设置泄水装置 D、 热水设备机房的管道可采用钢管、不锈钢管和塑料管

987、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 关于热水系统, 下列说法不正确的是 ()。

A、 水加热设备的冷水供水管上应装设冷水表 B、 设有集中热水供应系统的住宅应装分户热水水表 C、 需要单独计量的热水供水管上应装设热水水表 D、 热水系统的回水管上因为水温较低, 应装设冷水表

988、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019), 热水管网应在下列管段上设置止回阀, 不正确的是 ()。

A、水加热器或贮热水罐的冷水供水管 B、机械循环的第二循环系统回水管 C、冷热水混水器、恒温混合阀等的冷、热水管 D、立管与支管的分支处

989、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019),管道直饮水循环管网内水的停留时间不应超过() h,从立管接至配水龙头的支管管径不宜大于() m。

A、8, 5 B、12, 3 C、24, 6 D、48, 10

990、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019),管道直饮水循环管网内水的停留时间不应超过() h,从立管接至配水龙头的支管管径不宜大于() m。

A、6, 5 B、12, 3 C、24, 6 D、48, 10

991、(单选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019),中小学校、体育馆供饮用净水饮水器的循环管道系统中,对循环回水处理的论述哪一项符合要求?()

A、循环回水宜经消毒处理 B、循环回水应经消毒处理 C、循环回水应经过滤、消毒处理 D、循环回水无需处理

992、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》,()应当对建设工程现场勘察进行见证,没有条件的应当委托其他勘察单位进行见证。

A、建设单位 B、监理单位 C、质监站 D、建设行政主管部门

993、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》,以下说法错误的是()。

A、建设单位必须保证建设工程的建设资金,并按照国家 and 省有关规定提供工程款支付担保 B、建设单位对同一建设工程分项发包的,应当同时取得施工许可证 C、政府投资的建设工程,建设单位不得以施工单位带资、垫资承包的方式进行工程建设 D、不实行监理的,建设单位应当保证工程项目管理人员具备国家和省规定的条件

994、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》,建设单位在收到施工单位竣工报告后()内,组织设计、工程监理、施工等单位进行竣工验收,并依法向有关

行政主管部门提出认可申请。

A、十日 B、十个工作日 C、十五日 D、十五个工作日

995、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位应当组织设计、工程监理、施工等单位对住宅工程进行（ ）。

A、规划验收 B、整体验收 C、竣工验收 D、分户验收

996、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位自建设工程竣工验收合格并办理竣工验收备案手续（ ），向备案机关移交建设项目档案，取得档案移交证明。

A、一个月内 B、两个月内 C、三个月内 D、六个月内

997、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位在办理房屋产权登记时，应当出具（ ）。

A、竣工结算报告 B、已签字的房屋建筑工程竣工验收报告 C、房屋测绘成果 D、房屋建筑工程竣工验收备案证明

998、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，设计单位应当参与建设工程质量和安全生产事故分析，（ ）。

A、对非设计原因造成的事故，提出相应的保障工程质量和安全生产措施的建议 B、对设计原因造成的事故，配合有关部门提出技术处理方案 C、对设计原因造成的事故，提出技术处理方案 D、对非设计原因造成的事故，提出技术处理方案

999、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工图审查单位发现勘察成果文件、施工图设计文件违反法律法规和工程建设强制性标准的，应当告知（ ）要求原勘察、设计单位予以纠正。

A、建设单位 B、监理单位 C、建设行政主管部门 D、建设工程质量监督机

构

1000、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，检验检测单位按照法律法规和有关技术标准进行检验检测，出具的检验检测数据和结论必须真实、可靠，并对检验检测结论负责；对经检验检测不合格的，及时告知（ ）。

A、建设单位 B、委托单位 C、施工单位 D、监理单位

1001、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，对检验检测结论有异议的，由（ ）选定的检验检测单位重新进行检验检测。

A、提出异议的单位 B、原委托单位 C、提出异议的单位与原委托单位共同 D、提出异议的单位与原检验检测单位共同

1002、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工单位（ ）对建设工程施工质量和安全生产工作全面负责。

A、主要负责人 B、技术负责人 C、项目负责人 D、法定代表人

1003、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，专职安全生产管理人员负责对建设工程安全生产、重大危险源进行现场监督检查和日常巡查，对违章指挥和违章操作的行为予以制止，发现事故隐患及时报告项目负责人处理，对重大事故隐患还应报告（ ）。

A、单位主要负责人 B、本单位的安全生产管理机构 C、负责安全生产的单位负责人 D、安全生产监督管理部门

1004、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工单位（ ）在建设工程施工前，对工程质量和安全施工的有关技术要求和重大危险源，应当向施工作业人员作出详细说明，并由该技术人员和施工作业人员签字确认。

A、负责项目管理的技术人员 B、项目技术负责人 C、专职安全生产管理人员 D、项目负责人

1005、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，以下不正确的是()。

- A、 施工单位在施工现场临时搭设的建筑物，必须符合安全使用要求，不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍
- B、 建设单位应当加强施工现场管理，采取相应的安全防护措施，不得允许非施工人员擅自进入施工现场
- C、 施工单位施工可能造成毗邻建（构）筑物和地下管线等损害的，应当采取专项防护措施
- D、 城市市区内的建设工程施工现场，应当封闭围挡

1006、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，住宅室内装修，不得擅自改变建筑主体、承重结构或者对()进行重大改变。

- A、 建筑物外观
- B、 屋面防水
- C、 地基与基础
- D、 房屋的使用功能

1007、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位依法取得施工许可证后，丧失保证建设工程质量和安全生产条件的，由县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等行政主管部门责令()。

- A、 改正
- B、 停业整顿
- C、 重新办理施工许可证
- D、 限期整改

1008、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，私人规模建房工程，是指城市规划区内私人单独或者合伙新建、改建、扩建二层以上，或者()的房屋建筑工程。

- A、 面积五百平方米以上
- B、 面积八百平方米以上
- C、 面积三百平方米以上
- D、 面积一千平方米以上

1009、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，拆除工程，是指对城市规划区内()建筑物或者高大构筑物实施拆除的工程。

- A、 三层以上
- B、 四层以上
- C、 面积三百平方米以上
- D、 面积五百平方米以上

1010、(单选题) 根据《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》，本规定适用于从事（ ）等专业工程设计及相关业务活动的专业技术人员。

A、暖通空调、给水排水、动力 B、暖通空调、给水排水、电气 C、建筑设备、给水排水、动力 D、建筑设备、给水排水、电气

1011、(单选题) 根据《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》，本规定所称注册工程设备工程师，是指取得《中华人民共和国注册公用设备工程师执业资格证书》和《中华人民共和国注册公用设备工程师执业资格注册证书》，从事公用设备专业（ ）及相关业务的专业技术人员。

A、工程施工 B、工程监理 C、工程总承包 D、工程设计

1012、(单选题) 根据《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》，注册公用设备工程师执业资格考试实行全国统一大纲、统一命题的考试制度，原则上每（ ）年举行一次。

A、一 B、二 C、三 D、四

1013、(单选题) 根据《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》，（ ）负责拟定公用设备专业考试大纲和命题、建立并管理考试试题库、组织阅卷评分，提出评分标准和合格标准建议。

A、中华人民共和国住房和城乡建设部 B、中华人民共和国人力资源和社会保障部 C、全国勘察设计注册工程师管理委员会 D、公用设备专业委员会

1014、(单选题) 根据《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》，注册公用设备工程师注册后，下列哪个情形可不撤销注册？（ ）

A、不具备完全民事行为能力 B、严重违反职业道德规范的 C、受刑事处罚的 D、在公用设备专业无关的问题中，受行政处罚的

1015、(单选题) 根据《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》，下列哪项不是注册

公用设备工程师应履行义务？（ ）

- A、 遵守法律、法规和职业道德，维护社会公众利益 B、 保证执业工作的质量，并在其负责的技术文件上签字盖章 C、 保守在执业中知悉的商业技术秘密 D、 同时受聘于两个及以上单位执业

1016、（单选题）根据《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》，注册公用设备工程师可以受聘于（ ）的单位。

- A、 一个具有工程设计资质 B、 一个具有工程施工资质 C、 二个具有工程设计资质 D、 二个具有工程施工资质

1017、（单选题）根据《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》，下列说法错误的是（ ）。

- A、 注册公用设备工程师有权以注册公用设备工程师的名义从事规定的专业活动 B、 任何单位和个人修改注册公用设备工程师签字盖章的技术文件，必须征得该注册公用设备工程师同意 C、 注册公用设备工程师执业，由其所在单位接受委托并统一收费 D、 注册公用设备工程师可以由个人名义执业并收取合理费用

1018、（单选题）根据《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》，被撤销注册人员对撤销注册有异议的，可自接到撤销注册通知之日起（ ）内向全国勘察设计注册工程师管理委员会提出申诉。

- A、 15 日 B、 15 个工作日 C、 21 日 D、 21 个工作日

1019、（单选题）根据《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》，注册公用设备工程师应履行的义务，哪一项是错误的（ ）。

- A、 遵守法律、法规和职业道德，维护社会公众利益 B、 保证执业工作的质量，并再其负责的技术文件上签字盖章 C、 保守再执业中知悉的商业技术秘密 D、 准许他人

以本人名义执业

1020、(单选题)根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 (2018 年版)),充实水柱是指从水枪喷嘴至射流()的水柱水量穿过直径 380mm 圆孔处的一段射流长度。

A、 90% B、 80% C、 85% D、 50%

1021、(单选题)根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 (2018 年版)),下列哪些建筑的室内消火栓给水系统可不设消防水泵接合器()。

A、 4 层的公共建筑 B、 4 层的厂房或仓库 C、 其它高层建筑 D、 超过 2 层或建筑面积大于 10000m²的地下建筑(室)

1022、(单选题)根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 (2018 年版)),关于消防水泵房的设置,不正确的是()。

A、 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级 B、 疏散门应直通室外或安全出口 C、 附设在建筑内的消防水泵房可设在地下四层 D、 消防水泵房应采取防水淹的技术措施

1023、(单选题)根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 (2018 年版)),下列哪项建筑物不必设置室内消火栓给水系统?()

A、 建筑占地面积大于 300m²的厂房 B、 高层公共建筑 C、 建筑高度大于 15m 的办公建筑 D、 体积小于 2000m³的商店建筑

1024、(单选题)根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 (2018 年版)),国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置()。

A、 气体灭火系统 B、 室内消火栓系统 C、 水喷雾系统 D、 干粉灭火系统

1025、(单选题)根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 (2018 年版)),下列哪个场所可不设消防软管卷盘()。

A、 老年人照料设施内 B、 建筑高度大于 100m 的建筑 C、 人员密集的公共建筑 D、 建筑面积大于 100m² 的商业服务网点内

1026、(单选题)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 (2018 年版))，下列哪项建筑物应设置室内自动喷水灭火系统？()

A、 高层民用建筑 B、 高层工业建筑 C、 1470 座位的普通剧院 D、 建筑面积 3200m² 的单层商店

1027、(单选题)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 (2018 年版))，下列不宜采用气体灭火系统的场所是()。

A、 中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于 120 m² 的音像制品库房 B、 国家、省级或藏书量超过 100 万册的图书馆内的特藏库 C、 特殊重要设备室 D、 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所

1028、(单选题)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 (2018 年版))，消防电梯的井底应设置排水设施，排水井的容量不应小于 2m³，排水泵的排水量不应小于()。

A、 5 L/s B、 10 L/s C、 15 L/s D、 20 L/s

1029、(单选题)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 (2018 年版))，下列说法正确的是()。

A、 餐厅建筑面积大于 1000m² 的餐馆或食堂，其烹饪操作间的排油烟罩应设置自动灭火装置 B、 食品工业加工场所内有明火作业或高温食用油的食品加工部位宜设置泡沫灭火装置 C、 餐厅建筑面积大于 500m² 的餐馆或食堂，其烹饪操作间的排油烟罩应设置自动灭火装置 D、 食品工业加工场所内有明火作业或高温食用油的食品加工部位宜设置气体灭火装置

1030、(单选题)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 (2018 年版))，关于灭

火设施设置场所火灾危险等级分类、分级的叙述中,哪项是正确的? ()

- A、工业厂房应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素,分为甲、乙、丙、丁、戊类
B、多层民用建筑应根据使用性质、火灾危险性、疏散及扑救难度分为一类和二类
C、工业厂房应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素,分为甲、乙、丙、丁类
D、多层民用建筑应根据使用性质、火灾危险性、疏散及扑救难度分为高层建筑和低层建筑

1031、(单选题)某商业街均为 2 层,层高 4m,商业街设置了消防给水系统,已知市政管道为环形(管径为 DN500,市政水压为 0.5MPa),则该商业街采用下列哪种系统是最合适的? ()

- A、高压消防给水系统
B、临时高压消防给水系统
C、低压消防给水系统
D、设置稳压泵的临时高压消防给水系统

1032、(单选题)以下哪些设施属于水灭火设施? ()

- A、消火栓
B、磷酸铵盐灭火器
C、七氟丙烷灭火器
D、气溶胶灭火系统

1033、(单选题)如天然水源作为室外消防水源,当消防车取水时,最大吸水高度不应超过 ()。

- A、4m
B、5m
C、6m
D、7m

1034、(单选题)室外消火栓的布置不符合要求的是哪一项 ()。

- A、消火栓应沿道路设置,并宜靠近十字路口
B、市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓
C、市政消火栓的间距不应大于 150m
D、市政消火栓的保护半径不宜超过 150m

1035、(单选题)消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于 () h,但当消防水池有效总容积大于 2000m³ 时,不应大于 96h。

A、 24 B、 36 C、 48 D、 72

1036、(单选题) 一组消防水泵，吸水管不应少于 2 条，当其中一条损坏或检修时，其余吸水管应通过消防给水设计流量的（ ）。

A、 100% B、 75% C、 70% D、 80%

1037、(单选题) 消防水泵吸水口的淹没深度不应小于 600mm，当采用旋流防止器，淹没深度不应小于（ ）。

A、 200mm B、 300mm C、 400mm D、 500mm

1038、(单选题) 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期消防用水量的要求，并应符合下列规定：二类高层住宅，不应小于（ ） m^3 。

A、 6 B、 9 C、 12 D、 18

1039、(单选题) 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和旋流防止器的淹没深度确定，当采用旋流防止器时应根据产品确定，且不应小于（ ）的保护高度。

A、 100mm B、 150mm C、 250mm D、 200mm

1040、(单选题) 高位消防水箱的进水管应在溢流水位以上接入，进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径，但最小不应小于 100mm，最大不应大于（ ）。

A、 125mm B、 150mm C、 200mm D、 250mm

1041、(单选题) 高位消防水箱的进水管应在溢流水位以上接入，进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径，但最小不应小于 100mm，最大不应大于（ ）。

A、 100mm B、 150mm C、 200mm D、 250mm

1042、(单选题) 消防给水系统稳压泵的设计流量宜按消防供水设计流量的 1%~3%计，且不宜小于（ ）。

A、 0.5L/S B、 1L/S C、 1.5L/S D、 2L/S

1043、(单选题) 消防水泵接合器的给水流量宜按每个 () 计算。

A、 5—10L/S B、 10—15L/S C、 15—20L/S D、 5—7.5L/S

1044、(单选题) 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点, 且不应妨碍交通, 下列哪些规定是不正确的 () 。

A、 市政消火栓距路边不宜小于 0.5m, 并不应大于 2.0m B、 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于 5.0m C、 市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点 D、 市政消火栓应尽可能设置在靠近大门的地点

1045、(单选题) 火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于 () , 且供水压力从地面算起不应小于 () 。

A、 15L/S; 0.1MPa B、 15L/S; 0.15MPa C、 10L/S; 0.1MPa D、 20L/S; 0.1MPa

1046、(单选题) 建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用, 其距地面高度宜为 () m。

A、 1.0 B、 0.9 C、 1.1 D、 1.2

1047、(单选题) 根据《消防给水及消火栓系统技术规程》(GB 50974-2014), 消防给水稳压泵的设计流量应符合下列哪些要求 () 。

A、 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量之和 B、 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定, 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 1% ~ 3% 计, 且不宜小于 1L/s C、 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定, 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 2% ~ 3% 计, 且不宜小于 1.33L/s D、 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启

动流量之差

1048、(单选题) 根据《消防给水及消火栓系统技术规程》(GB 50974-2014), 符合下列条件时, 消防给水系统应分区供水 ()。

A、系统工作压力大于 2.4 MPa B、消火栓栓口处静压大于 2.0 MPa C、系统工作压力大于 2.0 MPa D、消火栓栓口处静压大于 2.4 MPa

1049、(单选题) 室内环境温度不低于 4°C, 且不高于 () °C 的场所, 应采用湿式室内消火栓系统。

A、65 B、70 C、60 D、75

1050、(单选题) 消防电梯井底排水泵的排水量不应小于 ()。

A、5L/S B、10L/S C、15L/S D、20L/S

1051、(单选题) 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施, 报警阀处的排水立管宜为 () mm。

A、75 B、100 C、150 D、50

1052、(单选题) 消防架空管道外应刷 () 色油漆或涂 () 色环圈标志, 并应注明管道名称和水流方向标识。

A、红 红 B、黄 黄 C、蓝 蓝 D、白 白

1053、(单选题) 建筑消防水泵应 () 手动启动消防水泵运转一次, 并应检查供电电源的情况。

A、每日 B、每月 C、每季度 D、每半年

1054、(单选题) 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017), 准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统, 称为 ()。

A、干式系统 B、湿式系统 C、预作用系统 D、雨林系统

1055、(单选题) 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017), 环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所, 应采用 () 系统。

A、 干式系统 B、 湿式系统 C、 预作用系统 D、 雨林系统

1056、(单选题) 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017) 下列场所应采用雨林系统 ()。

A、 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所 B、 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所 C、 洒水后会引起爆炸的场所 D、 火灾危险等级为严重危险级 II 级的场所

1057、(单选题) 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017), 除本规范另有规定外, 自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于 () h 确定。

A、 0.5 B、 1.0 C、 1.5 D、 2.0

1058、(单选题) 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017), 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设 ()。

A、 末端试水装置 B、 水力警铃 C、 水流指示器 D、 压力开关

1059、(单选题) 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017), 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于 () m 时, 其下方应增设喷头。

A、 1.0 B、 1.2 C、 1.5 D、 1.8

1060、(单选题) 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017), 自动喷水灭火系统, 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外, 直立型、下垂型标准喷头, 其溅水盘与顶板的距离应为下列何项? ()

A、 不应小于 75mm, 不应大于 150mm B、 不应小于 50mm, 不应大于 200mm C、 不应小于 100mm, 不应大于 250mm D、 不应小于 150mm, 不应大于 300mm

1061、(单选题) 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017), 自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时, 设置场所的火灾危险等级应为(), 系统应为湿式系统, 并采用()喷头。

- A、中危险级 I 级 普通 K80 B、中危险级 I 级 快速响应洒水 C、中危险级 II 级 普通 K80 D、中危险级 II 级 快速响应洒水

1062、(单选题) 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017), 当建筑物内同时设有自动喷水灭火系统和水幕系统时, 系统的设计流量应按同时启用的自动喷水灭火系统和水幕系统的用水量计算, 并按()确定。

- A、二者之和中的最大值 B、所有用水量之和 C、自动喷水系统设计流量 D、水幕系统设计流量

1063、(单选题) 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017), 下列关于自动喷水灭火系统水平配水管上敷设减压孔板的叙述中, 哪项正确? ()

- A、在管径 DN40mm 的配水管上设孔口直径 d40mm 的不锈钢孔板 B、在管径 DN150mm 的配水管上设孔口直径 d40mm 的不锈钢孔板 C、在管径 DN75mm 的配水管上设孔口直径 d32mm 的不锈钢孔板 D、在管径 DN100mm 的配水管上设孔口直径 d32mm 的碳钢孔板

1064、(单选题) 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017), 下列关于自动喷水灭火系统设置的叙述中, 哪项不正确? ()

- A、配水干管必须环状布置 B、环状供水管上设置的控制阀应采用信号阀 C、当不采用信号阀时, 应设锁定阀位的锁具 D、寒冷地区对系统中遭受冰冻影响的部分应采取防冻措施

1065、(单选题) 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017), 湿式自动喷水

灭火系统由下列哪种方式自动启动? ()

- A、 由温感探测器动作自动启动 B、 由烟感探测器动作自动启动 C、 由烟感和温感两路探测器同时动作自动启动 D、 由闭式喷头动作自动启动

1066、(单选题) 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017), 下列关于消防水泵的说法, 哪些是错误的 ()。

- A、 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统, 可以和生活用水系统共用消防水泵 B、 按二级负荷供电的建筑, 其消防泵房宜采用柴油机泵做备用泵 C、 系统的消防水泵、稳压泵, 应采用自灌式吸水方式 D、 采用天然水源时, 消防泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施

1067、(单选题) 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017), 下列哪一类场所可以设置局部应用系统 ()。

- A、 中危险级 I 级 B、 中危险级 II 级 C、 严重危险级 I 级 D、 仓库危险级 I 级

1068、(单选题) 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005), 灭火器配置场所内, 灭火器设置点到最不利点的直线行走距离叫 ()。

- A、 行进距离 B、 保护距离 C、 保护半径 D、 行进半径

1069、(单选题) 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005), 固体物质火灾称为 ()。

- A、 A 类火灾 B、 B 类火灾 C、 C 类火灾 D、 D 类火灾

1070、(单选题) 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005), B 类火灾表示 ()。

- A、 固体物质火灾 B、 液体火灾或可熔化固体火灾 C、 气体火灾 D、 金属火灾

1071、(单选题)根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005), 金属火灾称为()。

A、 A 类火灾 B、 B 类火灾 C、 C 类火灾 D、 D 类火灾

1072、(单选题)根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005), 工业建筑火灾危险性大, 可燃物多, 起火后蔓延迅速, 扑救困难, 容易造成重大财产损失的场所, 其危险等级为()。

A、 严重危险级 B、 中危险级 C、 轻危险级 D、 小危险级

1073、(单选题)根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005), 以下对各类灭火器的适用范围的陈述哪项是错误的?()

A、 水型灭火器: 适用于扑救 A 类火灾 B、 二氧化碳灭火器: 适用于扑救 B 类火灾 C、 磷酸铵盐干粉灭火器: 适用于扑救 D 类 D、 泡沫灭火器: 适用于扑救 A 类火灾

1074、(单选题)根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005), 以下描述不正确的是?()

A、 灭火器应设置在位置明显的地方 B、 灭火器应设置在便于取用的地方 C、 灭火器的放置不得影响疏散 D、 灭火器的摆放应稳固, 其铭牌应朝内

1075、(单选题)根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005), 配置场所为中危险级、火灾种类为 A 类火灾的手提式灭火器, 它的最大保护距离为以下何值?()

A、 10m B、 15m C、 20m D、 25m

1076、(单选题)根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005), 下列关于灭火器的配置不正确的是()。

A、 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于 2 具 B、 每个设置点的灭火器数量不宜多于 5 具 C、 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过 100m^2 时, 应配置 1 具 1A 的

手提式灭火器 D、普通 16 层住宅的公共部位可以不配置灭火器

1077、(单选题)根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005), 一个计算单元内配置的灭火器数量不应少于几具? ()

A、1 具 B、2 具 C、3 具 D、4 具

1078、(单选题)根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005) 二氧化碳灭火器的使用温度范围是下列哪项? ()

A、 $5^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$ B、 $0^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$ C、 $-10^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$ D、 $-20^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$

1079、(单选题) 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005), A 类火灾场所不宜选择 ()。

A、磷酸铵盐干粉灭火器 B、水型灭火器 C、二氧化碳灭火器 D、泡沫灭火器

1080、(单选题)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005), 中危险级 A 类火灾场所的手提式灭火器最大保护距离 () m。

A、15 B、20 C、25 D、30

1081、(单选题)根据《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005), 下列关于气体灭火系统设计的叙述中, 哪项错误? ()

A、有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区, 应采用惰化设计浓度 B、无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区, 应采用充满设计用量 C、有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区, 应采用灭火设计浓度 D、无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区, 应采用惰化设计用量

1082、(单选题) 根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005), 同一防护区内的预制灭火系统装置多于 () 台时, 必须能同时启动, 其动作响应时差不得 () s。

A、 1 2 B、 1 3 C、 2 2 D、 2 3

1083、(单选题) 根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005), 同一防护区内的预制灭火系统装置多于() 台时, 必须能同时启动, 其动作响应时差不得() s。

A、 1 2 B、 1 3 C、 1 4 D、 2 3

1084、(单选题) 下列关于气体灭火系统设计的叙述中, 哪项错误? ()

A、 气体灭火系统适用于扑救可燃固体物质的深位火灾 B、 气体灭火系统适用于扑救电气火灾 C、 气体灭火系统适用于扑救液体火灾 D、 气体灭火系统适用于扑救灭火前能切断气源的气体火灾

1085、(单选题) 根据《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005), 采用预制灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于()。

A、 400 m² B、 500 m² C、 600 m² D、 700 m²

1086、(单选题) 根据《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005), 七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的() 以上。

A、 1/3 B、 1/2 C、 2/3 D、 3/4

1087、(单选题) 根据《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005), 采用 IG541 混合气体灭火时, 下列说法正确的是()。

A、 灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍 B、 惰化设计浓度不应小于灭火浓度的 1.2 倍 C、 灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.2 倍 D、 惰化设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍

1088、(单选题) 根据《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005), 采用热气溶胶预制灭火系统时, 在通讯机房、电子计算机房等防护区, 灭火剂喷放时间不应大于() S。

A、 60 B、 70 C、 80 D、 90

1089、(单选题) 根据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219-2014), 关于水喷雾灭火系统的适用范围, 下列说法不正确的是()。

- A、 可用于扑救固体物质火灾 B、 可用于扑灭丙类液体火灾 C、 可用于扑灭饮料酒火灾 D、 用于扑灭可燃气体火灾

1090、(单选题) 根据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219-2014), 当保护对象为甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐时, 水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于() m。

- A、 0.7 B、 0.8 C、 1.0 D、 1.2

1091、(单选题) 根据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219-2014), 当保护对象为甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐时, 水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于() m。

- A、 0.7 B、 0.9 C、 1.0 D、 1.1

1092、(单选题) 根据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219-2014), 关于水雾喷头的选型, 错误的是()。

- A、 扑救电气火灾, 不能选用离心雾化型水雾喷头 B、 离心雾化型水雾喷头应带柱状过滤网 C、 室内粉尘场所设置的水雾喷头应带防尘帽 D、 室外设置的水雾喷头宜带防尘帽

1093、(单选题) 根据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219-2014), 水喷雾灭火系统供水管道工作压力不应大于()。

- A、 0.8 MPa B、 1.2 MPa C、 1.6 MPa D、 1.8 MPa

1094、(单选题) 根据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219-2014), 下述水喷雾灭火系统的组件和控制方式中, 哪条是错误的? ()

A、水喷雾灭火系统应设有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式 B、水喷雾灭火系统的雨淋阀可由电控信号、传动管液动信号或传动管气动信号进行开启 C、水喷雾灭火系统的火灾探测器可采用缆式线型定温型、空气管式感温型或闭式喷头 D、水喷雾灭火系统由水源、供水泵、管道、过滤器、水雾喷头组成

1095、(单选题)根据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219-2014),水喷雾灭火系统的控制设备应具有的功能,下列哪条是错误的? ()

A、监控消防水泵的启停状态 B、监控雨林报警阀的开启状态,监视雨林报警阀的关闭状态 C、监控电动或气动控制阀的开、闭状态 D、监控水雾喷头的开、闭状态

1096、(单选题)根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014),高层汽车库是指建筑高度大于()m的汽车库或设在高层建筑物内地面层以上楼层的汽车库。

A、24 B、27 C、54 D、22

1097、(单选题)根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014),高层汽车库是指建筑高度大于()m的汽车库或设在高层建筑物内地面层以上楼层的汽车库。

A、24 B、25 C、53 D、23

1098、(单选题)根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014),汽车库和修车库的耐火等级,下列哪项是错误的()。

A、地下、半地下和高层汽车库应为一级 B、甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库和Ⅰ类汽车库、修车库,应为一级 C、Ⅱ类汽车库、修车库的耐火等级不应低于二级 D、Ⅲ类汽车库、修车库的耐火等级不应低于三级

1099、(单选题)根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014),

设置高压给水系统的汽车库、修车库，当能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时，可不设（ ）。

A、 消火栓 B、 自动喷水灭火系统 C、 消防水箱 D、 水消防系统

1100、（单选题）根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-2014），下列说法不正确的是（ ）。

A、 汽车库、修车库、停车场不应布置在易燃、可燃液体或可燃气体的生产装置区和储存区内 B、 汽车库不应与火灾危险性为甲、乙类的厂房、仓库贴邻或组合建造 C、 汽车库不应与托儿所、幼儿园，老年人建筑，中小学校的教学楼，病房楼等组合建造 D、 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库应为高层建筑，且应独立建造

1101、（单选题）根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-2014），符合下列条件的汽车库、停车场，可不设置消防水系统（ ）。

A、 耐火等级为一、二级且停车数量不大于 50 辆的汽车库 B、 耐火等级为一、二级的Ⅰ类修车库 C、 停车数量不大于 5 辆的停车场 D、 耐火等级为一、二级的Ⅱ类修车库

1102、（单选题）根据《建筑中水设计标准》（GB50336-2018），下列哪些种类不属于优质杂排水？（ ）

A、 冷却水 B、 游泳池排水 C、 沐浴排水 D、 粪便污水

1103、（单选题）以下哪项不宜作为建筑物中水系统的水源？（ ）

A、 盥洗排水 B、 室外雨水 C、 游泳池排水 D、 空调冷却系统排水

1104、（单选题）下列排水哪一项不适合作为建筑小区的中水水源？（ ）

A、 建筑小区内建筑物杂排水 B、 建筑小区内的雨水 C、 经过消毒处理的传染病医院污水 D、 建筑小区生活污水

1105、(单选题) 根据《建筑中水设计标准》(GB50336-2018),下列哪些说法是错误的()。

- A、中水用于建筑小区景观用水时,其水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T18921 的规定 B、中水用于供暖、空调系统补充水时,其水质应符合现行国家标准《采暖空调系统水质》GB/T29044 的规定 C、中水用于食用作物、蔬菜浇灌用水时,其水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T18921 的规定 D、中水用于冷却、洗涤、锅炉补给等工业用水时,其水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T19923 的规定

1106、(单选题)根据《建筑中水设计标准》(GB50336-2018),下列哪个选项不是建筑小区的中水系统形式? ()

- A、完全分流系统 B、半完全分流系统 C、无分流系统 D、中水供水与生活给水合流系统

1107、(单选题)根据《建筑中水设计标准》(GB50336-2018),下列哪个选项不是中水处理系统的组成部分? ()

- A、预处理 B、主处理 C、后处理 D、回用系统

1108、(单选题) 根据《建筑中水设计标准》(GB50336-2018),下列哪个选项是不正确的()。

- A、中水供水系统与生活饮用水给水系统应分别独立设置 B、中水供水管道宜采用非镀锌钢管 C、中水管道上不得装设取水龙头 D、中水贮存池(箱)宜采用耐腐蚀、易清垢的材料制作

1109、(单选题)根据《建筑中水设计标准》(GB50336-2018),下列水处理工艺流程中,哪项是合理的? ()

- A、优质杂排水→格栅→调节池→生物处理→过滤→中水 B、优质杂排水→调节池→

絮凝沉淀→过滤→消毒→中水 C、生活污水→格栅→渗滤场→消毒→中水 D、污水处理厂二级处理出水→调节池→气浮→过滤→消毒→中水

1110、(单选题)根据《建筑中水设计标准》(GB50336-2018),有关中水处理工艺的叙述中,哪项是不正确的?()

A、通常生物处理为中水处理的主体工艺 B、无论何种中水处理工艺,流程中均需设置消毒设施 C、中水处理工艺可分为预处理和主处理两大部分 D、当原水为杂排水时,设置调节池后,可不再设初次沉淀池

1111、(单选题)根据《建筑中水设计标准》(GB50336-2018),下列关于建筑中水处理设计,哪几项不正确?()

A、以生活污水为原水的中水处理工程,不得在建筑物粪便排水系统中设置化粪池 B、中水处理系统应设置格栅 C、小规模建筑中水处理系统产生的污泥允许排入化粪池处理 D、以洗浴排水为原水的中水系统,污水泵吸水管上应设置毛发聚集器

1112、(单选题)根据《建筑中水设计标准》(GB50336-2018),建筑小区中水处理站和以生活污水为原水的中水处理站宜在建筑物外部按规划要求独立设置,且与公共建筑和住宅的距离不宜小于()m。

A、10 B、15 C、20 D、25

1113、(单选题)根据《建筑中水设计标准》(GB50336-2018),建筑小区中水处理站和以生活污水为原水的中水处理站宜在建筑物外部按规划要求独立设置,且与公共建筑和住宅的距离不宜小于()m。

A、12 B、15 C、23 D、24

1114、(单选题)根据《建筑中水设计标准》(GB50336-2018),下列关于中水系统的叙述,正确的是()。

A、中水管道严禁与生活饮用水给水管道连接 B、中水管道不得与生活饮用水给水管道连接 C、中水管道可以与生活饮用水给水管道间接连接 D、中水管道可以与生活饮用水给水管道直接连接

1115、(单选题) 根据《建筑中水设计标准》(GB50336-2018)，下列关于中水系统的叙述，不正确的是()。

A、中水贮存池(箱)内的自来水补水管应采取防污染措施 B、中水系统的自来水管应从水箱上部或顶部接入 C、补水管口最低点高出溢流边缘的空气隔断不应小于150mm D、补水管口最低点高出溢流边缘的空气隔断不应小于200mm

1116、(单选题) 根据《建筑中水设计标准》(GB50336-2018)，中水管道应采取防止误接、误用、误饮的措施，下列正确的是()。

A、中水管道取水接口处应配置“中水禁止饮用”的耐久标识 B、公共场所及绿化、道路喷洒等杂用的中水用水口应设带锁装置 C、中水管道运营时，应进行检查防止错接 D、工程验收时应逐段进行检查，防止误接

1117、(单选题) 根据《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2016)，对污水采用物理、化学、生物等方法进行净化，使水质达到利用要求的过程叫()。

A、污水处理 B、污水再生 C、污水回用 D、污水净化

1118、(单选题) 根据《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2016)，污水再生利用工程中构筑物的设计使用年限应大于()年，管道及专用设备的设计使用年限宜按材质和产品更新周期经技术经济比较确定。

A、50 B、40 C、30 D、20

1119、(单选题) 根据《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2016)，污水再生利用工程中构筑物的设计使用年限应大于()年，管道及专用设备的设计使用年限宜按

材质和产品更新周期经技术经济比较厚确定。

A、 50 B、 10 C、 20 D、 30

1120、(单选题) 根据《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2016)，再生水厂供电系统设计应满足用户对供水可靠性要求，不宜低于() 负荷。

A、 一级 B、 二级 C、 三级 D、 四级

1121、(单选题) 根据《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2016)，再生水厂供电系统设计应满足用户对供水可靠性要求，不宜低于() 负荷。

A、 三级 B、 二级 C、 一级 D、 四级

1122、(单选题) 根据《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2016)，以城镇污水作为再生水源时，其设计水质应根据污水收集区域现状水质和预期水质变化情况确定，并应符合现行国家标准() 的有关规定。

A、 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962 B、 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 C、 《污水综合排放标准》GB8978-1996 D、 《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2020

1123、(单选题) 根据《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2016)，当水源为污水处理厂出水时，再生水厂的最大设计规模应为污水处理厂出水量扣除再生水厂各种不可回收的自用水量，且不宜超过污水处理厂规模的()。

A、 90% B、 80% C、 75% D、 70%

1124、(单选题) 根据《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2016)，再生水城镇配水管网的漏损水量宜按再生水利用水量的() 确定。

A、 8%~10% B、 10%~12% C、 12%~14% D、 8%~12%

1125、(单选题) 根据《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2016)，再生水

厂的清水池有效容积应根据产水、供水和用水变化曲线、自用水量等确定，并应满足消毒接触时间的要求，当管网中无调节构筑物时，在缺乏资料情况下，可按再生水厂最高日供水量的（ ）确定。

- A、 8%~10% B、 10%~15% C、 10%~20% D、 20%~30%

1126、（单选题）根据《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016），再生水厂处理采用化学除磷时，铝盐或铁盐絮凝剂的投加量与污水中总磷的摩尔比宜通过实验确定，当无试验资料时，可采用（ ）。

- A、 1.0~2.0 B、 1.0~3.0 C、 1.5~3.0 D、 3.0~10.0

1127、（单选题）根据《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016），再生水输水管道设计水量应根据用途、有无调蓄设施等确定，城镇污水处理厂至再生水厂的原水输水干管设计流量应按（ ）确定。

- A、 再生水厂设计供水量加自用水量 B、 再生水厂设计供水量 C、 再生水厂平均供水量 D、 再生水厂设计水量加配水管网漏损水量

1128、（单选题）根据《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016），再生水配水管网应按（ ）及设计水压进行设计，并进行故障时和最大转输时校核。

- A、 最高日最高时供水量 B、 最高日平均时供水量 C、 最高日平均时供水量加配水管网漏损水量 D、 最高日最高时供水量加配水管网漏损水量

1129、（单选题）根据《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016），输配水管道的隆起点及平直段每（ ）m 应设置排气阀。

- A、 800 B、 1000 C、 2000 D、 5000

1130、（单选题）根据《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016），再生水管道向景观水体、循环冷却水集水池等淹没出流配水时，应设置（ ）。

A、防止倒流装置 B、阀门 C、堰板 D、止回阀

1131、(单选题) 根据《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2016), 下列说法不正确的是()。

A、再生水处理构筑物上面的通道, 应设置安全防护栏杆, 地面应有防滑措施 B、再生水管道严禁与饮用水管道系统、自备水源供水系统连接 C、再生水调蓄池的排空管道、溢流管道严禁直接与下水道连通 D、再生水明装时应采用识别色, 并配置耐久标识, 埋地再生水管道可不设标志带

1132、(单选题) 根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016, 建设用地内应对() 进行控制, 控制率及相应的设计降雨量应符合当地海绵城市规划控制指标要求。

A、年雨水径流总量 B、截留率 C、年截留水量 D、年入渗水量

1133、(单选题) 根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016, 设计日降雨量应按常年最大() h 降雨量确定, 可按本规范第 3.1.1 条的规定或按当地降雨资料确定, 且不应小于当地年径流总量控制率所对应的设计降雨量。

A、3 B、6 C、9 D、24

1134、(单选题) 根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016, 设计日降雨量应按常年最大() h 降雨量确定, 可按本规范第 3.1.1 条的规定或按当地降雨资料确定, 且不应小于当地年径流总量控制率所对应的设计降雨量。

A、6 B、9 C、3 D、12

1135、(单选题) 根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016, 下列关于渗透设施的有效渗透面积计算规则, 错误的是()。

A、水平渗透面按投影面积计算 B、竖直渗透面按有效水位高度所对应的垂直面积的

1/2 计算 C、斜渗透面按有效水位高度的 1/2 所对应的斜面实际面积计算 D、埋入地下的渗透设施的顶面按投影面积计算

1136、(单选题) 根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016 下列哪个可采用雨水入渗系统 ()。

A、可能造成坍塌、滑坡灾害的场所 B、对居住环境以及自然环境造成危害的场所 C、自重湿陷性黄土、膨胀土和高含盐等特殊土壤地址场所 D、雨水入渗不会引起地质灾害及损害建筑物的场所

1137、(单选题) 根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016, 下列说法不正确的是 ()。

A、屋面雨水收集系统应独立设置 B、严禁与建筑生活污水、废水排水连接 C、严禁在民用建筑室内设置敞开式检查口或检查井 D、屋面雨水收集系统应和溢流系统合并设置

1138、(单选题) 根据《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T 29-2010), 当建筑排水塑料管道穿越一般墙体时, 宜预埋硬聚氯乙烯套管, 套管长度不宜大于墙体的厚度, 套管内径宜大于管道外径 () mm。

A、50 B、40 C、30 D、60

1139、(单选题) 根据《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T 29-2010), 高密度聚乙烯 (HDPE)、聚丙烯 (PP)、聚丙烯复合管 (静音管) 管材、管件的颜色宜为 ()。

A、红色或蓝色 B、灰色或白色 C、黄色或绿色 D、黑色或深蓝色

1140、(单选题) 根据《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T 29-2010), 室内埋地排水管道起始端的管顶覆土深度不宜大于 () mm。

A、200 B、300 C、400 D、500

1141、(单选题) 根据《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T 29-2010), 以下说法不正确的是()。

- A、在民用建筑中, 当排水管道水流噪声不符合要求时, 应采取隔声措施 B、室外排水管道的检查井, 不宜采用塑料检查井 C、当室内排水立管底部为非埋地敷设时, 应采用带支座的管件或设支墩 D、排出室外管段的管顶标高, 不应高于当地冰冻深度以上 500mm, 且不宜小于 300mm

1142、(单选题) 根据《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T 29-2010), 下列哪种连接方式适用于高密度聚乙烯(HDPE)排水管道?()

- A、溶剂型胶粘剂粘结连接 B、橡胶密封圈连接 C、热熔连接 D、插入式连接

1143、(单选题) 根据《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T 29-2010), 建筑高度为 50m 及 50m 以上的高层建筑时, 推荐采用生活排水用硬聚氯乙烯管材的是()。

- A、实壁建筑排水管 B、普通螺旋单立管系统 C、实壁加厚管 D、特殊螺旋双立管系统

1144、(单选题) 根据《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T 29-2010), 橡胶密封圈连接的排水横管, 在直管段连接部位应设置()。

- A、滑动支架 B、固定支架 C、伸缩节 D、检查口

1145、(单选题) 根据《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T 29-2010), 建筑物内塑料排水管的最小管径应符合下列规定, 正确的是()。

- A、大便器排水管的管径不宜小于 75mm B、最小排出管的管径不得小于 75mm C、多层住宅建筑厨房间排水立管的管径不宜小于 75mm D、公共浴池泄水管的管径不宜小于 75mm

1146、(单选题)根据《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T 29-2010),下列哪种管材的线膨胀系数最大(单位: $\times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$)?()

A、硬聚氯乙烯 B、聚丙烯管 C、高密度聚乙烯 D、苯乙烯与聚氯乙烯共混管

1147、(单选题)根据《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》,生活污水管道系统的主立管及横干管应进行通球试验。通球球径不应小于排水管道通径的()通球率应达到 100%。

A、1/3 B、1/2 C、2/3 D、3/4

1148、(单选题)根据《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T 29-2010),关于材料运输和储存,以下说法错误的是()。

A、应存放在温度不大于 40°C 、通风良好的库房内 B、管材堆放高度不宜大于 1.50m C、管件成袋、成箱的堆放高度不宜大于 1.50m D、管材、管件堆放位置应远离热源

1149、(单选题)根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008,下列说法不正确的是()。

A、工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求 B、参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格 C、隐蔽工程在隐蔽前应由业主单位通知监理等单位进行验收,并形成验收文件 D、承担检测的单位应具有相应资质

1150、(单选题)根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008,设计降水深度在基坑(槽)范围内不应小于基坑(槽)底面以下()。

A、0.5m B、0.8m C、1.0m D、1.2m

1151、(单选题)根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008),管径为 DN500 的球墨铸铁管沿曲线安装时,接口的允许转角为()。

A、 1° B、 2° C、 3° D、 4°

1152、(单选题) 根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008), 管径为 DN500 的球墨铸铁管沿曲线安装时, 接口的允许转角为 ()。

A、 3° B、 2° C、 5° D、 4°

1153、(单选题) 根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 规定, 球墨铸铁管工作压力 $P < 0.5\text{Mpa}$ 时, 其水压试验的试验压力为 () Mpa。

A、 2P B、 $P+0.5$ C、 1.5P D、 $P+1$

1154、(单选题) 根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008, 下列说法不正确的是 ()。

A、 给水管道必须进行水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒 B、 污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道, 必须经严密性试验合格后方可投入使用 C、 冬季进行压力管道水压或闭水试验时, 应采取防冻措施 D、 管道采用两种管材时, 可合并一起进行闭水试验

1155、(单选题) 根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008, 下列说法不正确的是 ()。

A、 水处理构筑物施工完毕后必须进行满水试验 B、 消化池满水试验合格后, 还应进行气密性试验 C、 年截留水量管道穿过水处理构筑物墙体时, 可预埋防水套管 D、 防水套管的直径至少比管道直径大 100mm

1156、(单选题) 根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008, 构筑物池壁的施工缝设置应符合设计要求, 设计无要求时, 应符合下列规定 ()。

A、 池壁与底部连接处的施工缝, 宜留在底板上面不小于 300mm 处 B、 池壁与顶部连接处的施工缝, 宜留在顶板上面不小于 300mm 处 C、 池壁与顶部连接处的施工缝,

宜留在顶板下面不小于 300mm 处 D、池壁与底部连接有腋角时，宜留在腋角上面不小于 200mm 处

1157、(单选题) 根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008，池体满水试验时，下列不符合规定的是（ ）。

A、向池内注水应分三次进行，每次注水位设计深度的 1/3 B、注水时水位上升速度不宜超过 2m/d C、相邻两次注水的间隔时间不应小于 24h D、注水时水位上升速度不宜超过 3m/d

1158、(单选题) 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)，建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收，并经（ ）核查确认。

A、业主单位 B、监理单位 C、设计单位 D、施工单位

1159、(单选题) 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)，阀门的强度和严密性试验，应符合以下规定：阀门的强度试验压力为公称压力的（ ）倍；严密性试验压力为公称压力的（ ）倍；试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

A、1.5 1.1 B、1.5 2.0 C、2.0 1.1 D、2.0 2.0

1160、(单选题) 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)，下列说法不正确的是（ ）。

A、生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准 B、管径小于或等于 100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接 C、管径大于 100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接 D、室内埋地给水管道应做防腐处理

1161、(单选题) 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002), 室内给水管道的的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时, 各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的 () 倍, 但不得小于 () Mpa。

A、 1.2 0.6 B、 1.2 0.9 C、 1.5 0.6 D、 1.5 0.9

1162、(单选题) 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002), 关于室内给水管道和水表的安装, 下列说法不正确的是 ()。

A、 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于 3m B、 室内给水与排水管道平行敷设时, 两管间的最小净距不得小于 0.5m C、 给水水平管道应有 2‰~5‰的坡度坡向泄水装置 D、 水表进水口中心标高按设计要求, 允许偏差为 $\pm 10\text{mm}$

1163、(单选题) 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002), 室内排水和雨水管道安装的塑料立管垂直度允许偏差 () mm。

A、 3 B、 4 C、 5 D、 6

1164、(单选题) 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002), 室内排水和雨水管道安装的塑料立管垂直度允许偏差 () mm。

A、 3 B、 5 C、 7 D、 6

1165、(单选题) 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002), 关于室内热水供应系统的安装, 下列说法不正确的是 ()。

A、 热水供应系统竣工后必须进行冲洗 B、 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩 C、 热水供应系统应保温 D、 热水供应系统安装完毕, 保温之后应进行水压试验

1166、(单选题) 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002), 关于室外给水管网的安装, 下列说法不正确的是 ()。

A、 给水管道在埋地敷设时，应当在当地的冰冻线以上 B、 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源 C、 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内，不应埋在土壤中 D、 管道穿越铁路部位的埋深不得小于 700mm

1167、(单选题) 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)，针对室外排水管网，排水管道的坡度必须符合设计要求，严禁无坡或者（ ）。

A、 坡向下游 B、 倒坡 C、 平坡 D、 堵塞

1168、(单选题) 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)，建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。修改设计应有（ ）出具的设计变更通知单。

A、 设计单位 B、 监理单位 C、 业主单位 D、 县级以上行政主管部门

1169、(单选题) 根据《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997)，二次供水设施不得与市政供水管道（ ）。设施管道不得与非饮用水管道（ ）。

A、 直接连通 直接连通 B、 连通 连通 C、 直接连通 连通 D、 连通 直接连通

1170、(单选题) 根据《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997)，（ ）必须参加二次供水设施的设计审查、竣工验收和水质检测，合格后方能投入使用。

A、 卫生部门 B、 建设行政主管部门 C、 县级以上政府部门 D、 水利部门

1171、(单选题) 根据《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997)，下列关于二次供水设施的管理部门的说法不正确的是（ ）。

A、 设施的管理部门负责设施的日常运转、保养、清洗、消毒 B、 管理单位每年应对设施进行一次全面清洗，消毒，并对水质进行检验，及时发现和消除污染隐患，保证居民饮水的卫生安全 C、 发生供水事故时，设施的管理单位必须立即采取应急措施，保证居民

日常生活用水 D、发生供水事故时，设施的管理单位必须立即报告当地县级以上人民政府

1172、(单选题) 根据《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997)，关于设计水箱或蓄水池，以下说法错误的是()。

A、饮用水箱或蓄水池应专用，不得渗漏 B、设置在建筑物内的水箱其顶部与屋顶的距离应大于 80 cm C、水箱必须安置在有排水条件的底盘上 D、水箱内外不应设置爬梯，以免污染水质

1173、(单选题) 根据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)，抗震设防烈度为()的建筑机电工程必须进行抗震设计。

A、6 度及 6 度以上地区 B、7 度及 7 度以上地区 C、8 度及 8 度以上地区 D、9 度及 9 度以上地区

1174、(单选题) 根据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)，抗震设防烈度为()的建筑机电工程必须进行抗震设计。

A、6 度及 6 度以上地区 B、8 度及 8 度以上地区 C、9 度及 9 度以上地区 D、10 度及 10 度以上地区

1175、(单选题) 根据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)，下列说法正确的是()。

A、建筑机电工程设施的支、吊架应具有足够的刚度和承载力，支、吊架与建筑结构应有可靠的连接和锚固 B、建筑机电工程管道穿越结构墙体的洞口设置，应尽量避免穿越主要承重结构构件 C、建筑机电工程设施抗震设计应以建筑结构设计为基准，对与建筑结构的连接件应采取措施进行设施 D、对重力不大于 100KN 的设备或吊杆长度不大于 300mm 的吊杆悬挂管道，可不进行设防

1176、(单选题) 根据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014), 对给水排水管材的选用应符合下列规定 ()。

A、生活给水管宜采用球墨铸铁管、双面防腐钢管、塑料和金属复合管、PE 管等具有延性的管道
B、当采用球墨铸铁管时, 应采用刚性接口连接, 以免发生移位
C、热水管宜采用不锈钢管、双面防腐钢管、塑料和金属复合管
D、排水管材宜采用 PVC 和 PE 双壁波纹管、钢筋混凝土管和其他类型的化学管材, 排水管的接口应采用柔性接口

1177、(单选题) 根据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014), 下列说法错误的是 ()。

A、抗震支吊架在地震中应对建筑机电工程设施给与可靠保护, 承受来自任意水平方向的地震作用
B、组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件, 连接紧固件的构造应便于安装
C、保温管道的抗震支吊架限位应按管道保温前的尺寸计算, 限制管线热胀冷缩产生的位移
D、抗震支吊架应根据其承受的荷载进行抗震验算

1178、(单选题) 根据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014), 下列说法不正确的是 ()。

A、沿墙敷设的管道当设有入墙的托架、支架且管卡能紧固管道四周时, 可作为一个侧向抗震支架
B、组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件, 连接紧固件的构造应便于安装
C、侧向、纵向抗震支吊架的斜撑安装、垂直角度宜为 65° , 且不得小于 45°
D、抗震吊架斜撑安装不应偏离其中心线 2.5°

1179、(单选题) 根据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014), 下列说法不正确的是 ()。

A、当抗震支吊架吊杆长细比大于 100 或当斜撑杆长细比大于 200m 时, 应采取加固措施
B、所有抗震支吊架应和结构主体可靠连接
C、当水平管道通过垂直管道与地面

设备连接时，管道与设备之间应采用柔性连接 D、 抗震吊架斜撑安装不应偏离其中心线 0.25°

1180、(单选题) 根据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)，以下不符合单管(杆)抗震支吊架设置规定的是()。

A、 连接立管的水平管道应在靠近立管 0.6m 范围内设置第一个抗震吊架 B、 当立管长度大于 1.8m 时，应在其顶部及底部设置四向抗震支吊架，当立管长度大于 7.6m 时，应在中间加设抗震支吊架 C、 当立管通过套管穿越结构楼层时，必须设置抗震支吊架 D、 当管道中安装的附件自身质量大于 25kg 时，应设置侧向及纵向抗震支吊架

1181、(单选题) 根据《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)，水泵接合器和室外消火栓应设置在便于消防车使用的地点，距人防工程出入口不宜小于 5m。水泵接合器与室外消火栓的距离不应大于() m。

A、 20 B、 30 C、 40 D、 50

1182、(单选题) 根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-2009)，下列关于人民防空工程消防水池设置叙述，错误的是()。

A、 消防水池的补水时间不应大于 48h B、 容积大于 500 m^3 的消防水池，应分成两格能独立使用的消防水池 C、 消防用水与其他用水合用的水池，应有确保消防用水量的措施 D、 消防用水必须设置在人工工程内

1183、(单选题) 根据《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)，当人防工程内消防用水总量大于() 时，应在人防工程外设置水泵接合器，并应设置室外消火栓。

A、 10 L/s B、 15 L/s C、 20 L/s D、 25 L/s

1184、(单选题) 根据《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)，当人防工程内消防用水总量大于() 时，应在人防工程外设置水泵接合器，并应设置室外消火栓。

A、 10 L/s B、 25 L/s C、 30 L/s D、 35 L/s

1185、(单选题) 根据《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009), 下列说法正确的是()。

A、 人防工程应配置灭火器 B、 设置有消防给水的人防工程, 必须设置消防排水设施 C、 消防排水设施与生活排水设施应分开设置 D、 室内消火栓栓口的出水压力大于 0.50MPa 时, 应设置减压装置

1186、(单选题) 根据《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009), 营业面积大于 500m² 的餐饮场所, 其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置(), 且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故()。

A、 自动灭火装置 自动切断装置 B、 自动灭火装置 手动切断装置 C、 自动报警装置 自动切断装置 D、 自动报警装置 手动切断装置

1187、(单选题) 根据《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) (2023 修订版), 防空地下室给水管道上防护阀门的公称压力最小不应小于() MPa。

A、 0.6 B、 1.0 C、 1.6 D、 2.0

1188、(单选题) 根据《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) (2023 修订版), 防空地下室距生产、储存易燃易爆物品厂房、库房的距离不应小于() m。

A、 20 B、 30 C、 50 D、 100

1189、(单选题) 根据《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) (2023 修订版), 下列关于防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装的叙述, 错误的是()。

A、 当给水管道从出入口引入时, 防护阀门应在防护密闭门的内侧设置 B、 防护阀门应采用不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀 C、 人防围护结构内侧距离防护阀门的近端面不宜大于 200mm D、 防护阀门的公称压力不应小于 0.8MPa

1190、(单选题) 根据《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) (2023 修订版), 二等人员掩蔽所内的贮水池(箱)及增压设备, 当平时不使用时, 可在临战时构筑和安装。但必须一次完成施工图设计, 并应注明在工程施工时的预留孔洞和预埋好进水、排水等管道的接口, 且应设有明显标志。还应有可靠的技术措施, 保证能在 () d 转换时限内施工完毕。

A、 10 B、 15 C、 20 D、 25

1191、(单选题) 根据《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005) (2023 修订版), 设置在防空地下室清洁区内, 供平时使用的生活水池(箱)、消防水池(箱)可兼作战时贮水池(箱), 但应有能在 () 内完成系统转换及充水的措施。

A、 1 d B、 2 d C、 3 d D、 4 d

1192、(单选题) 根据《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005) (2023 修订版), 设置在防空地下室的排水管道, 不符合规范要求的是 ()。

A、 穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其他经过可靠防腐处理的钢管 B、
2 人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件 C、
在结构底板中及以下敷设的管道应采用机制排水铸铁管或热镀锌钢管 D、 在结构底板
中及以下敷设的管道应采用钢塑复合管或其他经过可靠防腐处理的钢管

1193、(单选题) 根据《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005) (2023 修订版), 战时生活污水集水池的有效容积应包括调节容积和贮备容积, 调节容积必须大于隔绝防护时间内产生的全部污水量的 () 倍。

A、 3.00 B、 2.50 C、 1.25 D、 1.50

1194、(单选题) 根据《镇(乡)村给水工程技术规程》规定, 本规程适用于供水规模不大于 () 的镇(乡)村永久性室外给水工程。

A、 5000 m³/d B、 10000 m³/d C、 20000 m³/d D、 2000 m³/d

1195、(单选题) 根据《镇(乡)村给水工程技术规程》规定,本规程适用于供水规模不大于() 的镇(乡)村永久性室外给水工程。

A、 5000 m³/d B、 15000 m³/d C、 25000 m³/d D、 2500 m³/d

1196、(单选题) 根据《镇(乡)村给水工程技术规程》规定,当原水浊度瞬时超过 10000NTU 时,必须设置自然沉淀池,自然沉淀池的沉淀时间宜为()。

A、 12~20h B、 12~24h C、 12~16h D、 8~12 h

1197、(单选题) 根据《镇(乡)村给水工程技术规程》规定,当原水浊度瞬时超过 10000NTU 时,必须设置自然沉淀池,自然沉淀池的沉淀时间宜为()。

A、 12~16h B、 14~16h C、 8~14h D、 8~12 h

1198、(单选题) 根据《镇(乡)村给水工程技术规程》规定,负有消防给水任务的管道最小管径不宜小于() mm。

A、 75 B、 100 C、 150 D、 200

1199、(单选题) 根据《镇(乡)村给水工程技术规程》规定,负有消防给水任务的管道最小管径不宜小于() mm。

A、 75 B、 100 C、 125 D、 150

1200、(单选题) 根据《镇(乡)村给水工程技术规程》规定,引泉池出水管理设深度不应小于() m,北方地区出水管道必须埋在冰冻线以下 0.2m。

A、 0.6 B、 0.7 C、 0.8 D、 1.0

1201、(单选题) 根据《镇(乡)村给水工程技术规程》规定,引泉池出水管理设深度不应小于() m,北方地区出水管道必须埋在冰冻线以下 0.2m。

A、 0.4 B、 0.6 C、 0.8 D、 1.1

1202、(单选题) 根据《镇(乡)村给水工程技术规程》规定,树状配水管网末端的泄水阀,

每月至少应开启（ ）次，排除滞水。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

1203、(单选题) 根据《镇(乡)村给水工程技术规程》规定，树状配水管网末端的泄水阀，每月至少应开启（ ）次，排除滞水。

A、 1 B、 3 C、 5 D、 7

1204、(单选题) 根据《镇(乡)村排水工程技术规程》CJJ 124-2008，有关村排水的叙述，选项不正确的是（ ）。

A、 村排水应采用雨、污合流制 B、 雨水沟渠宜与路边沟结合 C、 污水站的出水排入水体前，应设置消毒设施 D、 专业养殖户污水、工业废水必须处理后达标排放或综合利用

1205、(单选题) 根据《镇(乡)村排水工程技术规程》(CJJ 124-2008) 规定，沼气池输气管不得使用（ ）。

A、 普通塑料管 B、 再生塑料管 C、 硬质塑料管 D、 金属管

1206、(单选题) 根据《镇(乡)村排水工程技术规程》(CJJ124-2008)，有关沼气净化池的规定不正确的是（ ）。

A、 沼气池应设在室外 B、 沼气池应设在室内 C、 沼气池输气管不得使用再生塑料管 D、 沼气池出气管应安装气体净化器

1207、(单选题) 根据《镇(乡)村排水工程技术规程》(CJJ 124-2008)，有关乡镇污水处理的规定正确的是（ ）。

A、 乡镇污水处理宜根据乡镇功能、人口、地形地貌和地质等特点，推荐采用分散处理的模式 B、 乡镇污水处理站的规模应按项目总规模控制，并做出分期建设的安排，合理确定近期规模 C、 乡镇污水处理站的出水排入水体前，可设置消毒设施 D、 乡镇

污水处理站的供电可按一级负荷等级设计

1208、(单选题) 根据《镇(乡)村排水工程技术规程》(CJJ 124-2008), 有关沼气池的说法, 不正确的是()。

- A、 沼气池宜设检测气量和气压的设施 B、 沼气池的池壁和池底应进行防渗漏处理
C、 输气管与烟囱的距离不宜小于 0.5m D、 沼气池应每半年检查一次气密性

1209、(单选题) 根据《城乡排水工程项目规范》(GB50027-2022), 下列说法不正确的是()。

- A、 除干旱地区外, 新建地区的排水体制应采用分流制 B、 城镇污水系统的建设规模应满足旱季设计流量和雨季设计流量的收集和处理要求
C、 地下水位较低地区, 还应考虑入渗地下水量等外来水量 D、 雨季设计流量应在旱季设计流量的基础上, 增加截留雨水量

1210、(单选题) 根据《城乡排水工程项目规范》(GB50027-2022), 下列说法不正确的是()。

- A、 检查井应具备防坠落性能 B、 井盖应具备防盗窃性能 C、 井盖和井座应满足所处环境所需承载力和稳定性要求
D、 地下水位较高地区, 推荐采用砖砌井

1211、(单选题) 根据《城乡排水工程项目规范》(GB50027-2022), 下列说法不正确的是()。

- A、 检查井应具备防坠落性能 B、 地下水位较高地区, 推荐采用砖砌井 C、 井盖和井座应满足所处环境所需承载力和稳定性要求
D、 井盖应具备防盗窃性能

1212、(单选题) 根据《城乡排水工程项目规范》(GB50027-2022), 城市和有条件的建制镇, 雨水管渠和污水管道应建立(), 并进行动态更新。

A、 纸质档案文件 B、 负责人制度 C、 地理信息系统 D、 分片管理制度

1213、 (单选题) 根据《城乡排水工程项目规范》(GB50027-2022), 城市和有条件的建制镇, 雨水管渠和污水管道应建立(), 并进行动态更新。

A、 纸质档案文件 B、 负责人制度 C、 分片管理制度 D、 地理信息系统

1214、 (单选题) 根据《城乡排水工程项目规范》(GB50027-2022), 在污泥消化池、污泥气管道、贮气罐、污泥气燃烧装置等具有火灾或爆炸风险的场所, 必须采取()措施。

A、 防火防爆 B、 防雷 C、 防压 D、 防垮塌

1215、 (单选题) 根据《城乡排水工程项目规范》(GB50027-2022), 在污泥消化池、污泥气管道、贮气罐、污泥气燃烧装置等具有火灾或爆炸风险的场所, 必须采取()措施。

A、 防雷 B、 防火防爆 C、 防压 D、 防垮塌

1216、 (单选题) 根据《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022, 排水工程规划、建设和运行应遵循的原则不包括?()

A、 统筹区域流域生态环境治理 B、 优先采用传统技术和设备 C、 统筹水资源利用与防灾减灾 D、 统筹防洪与城镇排水防涝

1217、 (单选题) 根据《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022, 排水工程中优先采用的技术不包括?()

A、 经过实践验证的新技术 B、 具有技术经济优势的新材料 C、 高能耗传统工艺 D、 智能化设备

1218、 (单选题) 根据《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022, 工程建设中采用创新性技术方法时, 应满足什么要求?()

A、 直接应用无需论证 B、 进行论证并符合性能要求 C、 仅需符合推荐性标准 D、 无需考虑安全要求

1219、(单选题)根据《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022,新建地区(除干旱地区外)的排水体制应采用()。

A、混合制 B、合流制 C、分流制 D、自由选择

1220、(单选题)根据《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022,城镇雨水系统的建设规模应满足的要求不包括?()

A、年径流总量控制率 B、雨水管渠设计重现期 C、内涝防治设计重现期 D、污水排放标准

1221、(单选题)根据《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022,城镇污水系统的雨季设计流量应在旱季流量基础上增加()。

A、地下水入渗量 B、截流雨水量 C、工业废水量 D、农业回用水量

1222、(单选题)根据《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022,乡村雨水系统应结合()实现收集利用或就近排放。

A、地势 B、人口密度 C、经济水平 D、农业场地

1223、(单选题)根据《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022,排水工程设施选址应考虑的条件不包括?()

A、地质和地形条件 B、排水工程规划和 C、周边商业开发强度 D、防灾专项规划

1224、(单选题)根据《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022,服务人口大于 20 万的城镇排水工程主要设施抗震设防类别应为?()

A、重点设防类 B、标准设防类 C、适度设防类 D、特殊设防类

1225、(单选题)根据《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022,排水工程主要构筑物的主体结构设计工作年限不应低于?()

A、 10 年 B、 20 年 C、 30 年 D、 50 年

1226、(单选题)根据《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022,城镇雨水管渠和污水管道维护时,开启压力井盖应采取什么措施? ()

A、 直接开启 B、 防爆措施 C、 防火措施 D、 防毒气措施

1227、(单选题)根据《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022,排入市政污水管道的污水水质必须符合什么规定? ()

A、 企业自行制定的规章 B、 国家现行相关标准 C、 行业推荐性标准 D、 以上均不对

1228、(单选题)根据《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022,重力流污水管道应按什么状态设计? ()

A、 压力流 B、 满管流 C、 非满管流 D、 以上均不对

1229、(单选题)根据《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022,城市和有条件的建制镇对雨水管渠和污水管道应建立何种系统并动态更新? ()

A、 地理信息系统 B、 视频监控系统 C、 自动化控制系统 D、 水质监测系统

1230、(单选题)根据《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022,当发现排水工程的井盖缺失或损坏时,修补恢复的时间要求是? ()

A、 6 小时内 B、 12 小时内 C、 24 小时内 D、 48 小时内

1231、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022,单一水源供水的城市必须建设哪种水源作为补充? ()

A、 应急水源或备用水源 B、 再生水源 C、 海水淡化水源 D、 雨水收集水源

1232、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》(GB 55026-2022),下列说法不正确的是 ()。

- A、供水单位必须根据水质风险建立水质预警系统 B、供水单位必须根据水质风险完善应急净水技术与措施 C、供水单位必须根据水质风险制定水源和供水突发事件应急预案 D、供水单位必须根据水质风险建立两套供水系统，一套供水，一套备用

1233、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022，城市给水工程主要设施的抗震设防类别应为哪类？（ ）

- A、重点设防类 B、特殊设防类 C、标准设防类 D、适度设防类

1234、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》(GB 55026-2022)，下列说法不正确的是（ ）。

- A、当原水水质为国家规定的地表水环境质量标准中Ⅰ类、Ⅱ类时，优先采用常规处理工艺 B、当原水水质为国家规定的地下水质量标准中Ⅰ类、Ⅱ类时，优先采用过滤消毒工艺或消毒工艺 C、生活饮用水处理必须设置消毒工艺当原水水质 D、不能达到地表水环境质量标准中Ⅱ类时，优先采用常规处理工艺

1235、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》(GB 55026-2022)，下列说法不正确的是（ ）。

- A、当原水水质为国家规定的地表水环境质量标准中Ⅰ类、Ⅱ类时，优先采用常规处理工艺 B、当原水水质为国家规定的地下水质量标准中Ⅰ类、Ⅱ类时，优先采用过滤消毒工艺或消毒工艺 C、当原水水质不能达到地表水环境质量标准中Ⅱ类时，优先采用常规处理工艺 D、生活饮用水处理必须设置消毒工艺

1236、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022，当水源为地表水时，设计枯水流量年保证率不应低于（ ）。

- A、80% B、85% C、90% D、95%

1237、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》(GB 55026-2022)，下列说法不正确

的是（ ）。

- A、采用液氯和液氨时，所有连接在加氯歧管上的氯瓶均应设置电子秤或磅秤 B、当采用温水加温氯瓶气化时，设计水温应低于 40℃ C、氯瓶、氨瓶与加注设备之间应设置防止水或液氯倒灌的设备 D、氯库应在高处设置排氯口

1238、（单选题）根据《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022），下列说法不正确的是（ ）。

- A、二次加压可直接在城市公共给水管道上抽水增压 B、给水泵站应采取消除水锤危害的措施 C、给水泵站应设置备用水泵 D、给水泵站应设有可靠的防淹和排水设施

1239、（单选题）根据《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022），下列说法不正确的是（ ）。

- A、给水泵站应设有可靠的防淹和排水设施 B、给水泵站应采取消除水锤危害的措施 C、给水泵站应设置备用水泵 D、二次加压可直接在城市公共给水管道上抽水增压

1240、（单选题）根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022，水质检测结果异常时，应采取什么措施？（ ）

- A、更换检测人员 B、关闭水源 C、减少检测频率 D、增加检测项目和频率

1241、（单选题）根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022，城市给水工程的防洪标准不得低于什么要求？（ ）

- A、当地设防要求 B、50 年一遇 C、100 年一遇 D、流域防洪标准

1242、（单选题）根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022，下列哪类工程必须执行本规范？（ ）

A、农村分散式给水工程 B、城市集中式给水工程 C、工业自备水源工程 D、雨水收集利用工程

1243、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》(GB 55026-2022), ()在城市公共给水管道上直接接泵抽水。

A、严禁 B、应 C、可 D、不许

1244、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022,城市给水工程应遵循的原则不包括? ()

A、安全供水 B、运营利用资源 C、保护环境 D、与水的自然循环协调发展

1245、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022,城市给水规划与下列哪项规划无关? ()

A、水资源规划 B、水污染防治规划 C、城市排水规划 D、商业网点规划

1246、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022,城市给水工程主要设施的抗震设防类别应为? ()

A、重点设防类 B、标准设防类 C、特殊设防类 D、适度设防类

1247、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022,城市生活饮用水水质必须符合哪项国家标准? ()

A、GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 B、GB 3838《地表水环境质量标准》 C、GB/T 14848《地下水质量标准》 D、GB 50788《城镇给水排水技术规范》

1248、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022,出厂水水质检验中,消毒剂量、菌落总数等项目的检测频率为? ()

A、每半年不少于1次 B、每月不少于1次 C、每周不少于1次 D、每日不少于1次

1249、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022,管网水水质检验中,消毒剂余量、菌落总数等项目的检测频率为? ()

A、 每日不少于 1 次 B、 每周不少于 1 次 C、 每月不少于 1 次 D、 每月不少于 2 次

1250、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022,城市给水系统应急供水规模应满足供水范围内什么需求? ()

A、 工业生产用水 B、 居民基本生活用水 C、 市政绿化用水 D、 消防用水

1251、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022,城市给水管网服务压力应符合什么规定? ()

A、 企业自行设定 B、 行业惯例 C、 当地规划 D、 施工单位建议

1252、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022,城市给水水源选择的依据是? ()

A、 水资源勘察评价结果 B、 建设单位偏好 C、 施工便利性 D、 投资成本

1253、(单选题)根据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022,单一水源供水的城市应建设什么水源? ()

A、 地下水水源 B、 应急水源或备用水源 C、 海水淡化水源 D、 雨水收集水源

1254、(单选题) 根据《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T 18921-2002) ,河道类观赏性景观环境用水对悬浮物 SS 的要求为不大于下列哪一项 () 。

A、 20 B、 10 C、 5 D、 15

1255、(单选题) 根据《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T 18921-2002) ,除了特种树木及特种花卉以外的公园、道边树及绿化带、运动场、草坪,以及相似地区的用

水，叫做（ ）。

A、道路清扫杂用水 B、城市绿化杂用水 C、消防杂用水 D、冲厕杂用水

1256、(单选题) 根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，城镇污水处理厂的污泥应进行脱水处理，脱水后的污泥含水率应小于（ ）。

A、60% B、70% C、80% D、90%

1257、(单选题) 根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)，下列规定不正确的是（ ）。

A、城镇污水处理厂水污染物排放标准分级，将基本控制项目的常规污染物标准值分为一级标准的 A 标准、一级标准的 B 标准、二级标准、三级标准 B、城镇污水处理厂出水排入城镇景观水体时，执行一级标准的 B 标准 C、城镇污水处理厂出水排入湖泊、水库时，执行一级标准的 B 标准 D、非重点控制流域和非水源保护区的建制镇的污水处理厂，采用一级强化处理工艺时，执行三级标准

1258、(单选题) 根据《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，排入 GB3838Ⅱ类水域（划定的保护区和游泳区除外）的污水，执行（ ）。

A、一级标准 B、四级标准 C、二级标准 D、三级标准

1259、(单选题) 根据《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统污水，至少执行（ ）。

A、一级标准 B、一级标准的 B 标准 C、二级标准 D、三级标准

1260、(单选题) 根据《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)，下列规定不正确的是（ ）。

A、排入 GB3838Ⅰ、Ⅱ水域和Ⅲ水域中划定的保护区的污水，执行一级标准 B、排入 GB3838Ⅲ水域（划定的保护区和游泳区除外）的污水，执行一级标准的 B 标准 C、排入 GB3838Ⅳ、Ⅴ水域的污水，执行二级标准 D、排入设置污水处理厂的城镇排水系

统的污水，执行三级标准

1261、(单选题) 根据《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 规定，() 执行一级标准。

- A、 排入 GB3838 中Ⅳ类水域的污水 B、 排入 GB3097 中二类海域的污水 C、 排入 GB3838 中Ⅴ类水域的污水 D、 排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水

1262、(单选题) 根据《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)，下列规定错误的是()。

- A、 水质不符合标准规定的污水，应进行预处理，不得用稀释法降低浓度后排入城镇下水道 B、 城镇下水道末端污水处理厂采用一级处理时，排入城镇下水道的污水水质应符合 C 级的规定 C、 城镇下水道末端污水处理厂采用再生处理时，排入城镇下水道的污水水质应符合 B 级的规定 D、 下水道末端无城镇污水处理设施时，排入城镇下水道的污水水质应根据污水的最终去向符合国家和地方现行污染物排放标准，且应符合 C 级的规定

1263、(单选题) 根据《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)，下列规定错误的是()。

- A、 严禁向城镇下水道排入具有腐蚀性的污水或物质 B、 下水道末端污水处理厂采用二级处理时，排入城镇下水道的污水水质应符合 B 级的规定 C、 污水水质超过本标准的污水，采用稀释法降低其浓度后排入城镇下水道 D、 严禁向城镇下水道倾倒垃圾、粪便、积雪等物质

1264、(单选题) 根据《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)，下列规定不正确的是()。

- A、 下水道末端污水处理厂采用再生处理时，排入城镇下水道的污水水质应符合 A 级的规定 B、 下水道末端污水处理厂采用二级处理时，排入城镇下水道的污水水质应符合 B

级的规定 C、下水道末端污水处理厂采用一级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合 C 级的规定 D、下水道末端无污水处理处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合 B 级的规定

1265、(单选题) 根据《污水排入城镇下水道水质标准》,下列规定不正确的是()。

A、 严禁向城镇下水道排入具有腐蚀性的污水或物质 B、 严禁向城镇下水道排入剧毒、易燃、易爆、恶臭物质和有害气体、蒸汽或烟雾 C、 严禁向城镇下水道倾倒垃圾、粪便、积雪 D、 城镇排水监测部门负责排入城镇下水道雨水的水质监测工作

1266、(单选题) 根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),自水源集中供水,通过输配水管网送到用户或者公共取水点的供水方式,包括自建设施供水。这种供水方式叫做()。

A、 集中式供水 B、 统一式供水 C、 分散式供水 D、 系统性供水

1267、(单选题) 根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),下列说法不正确的是()。

A、 生活饮用水中不得含有病原微生物 B、 生活饮用水中不得含有化学物质 C、 生活饮用水应经消毒处理 D、 生活饮用水中放射性物质不得危害人体健康

1268、(单选题) 根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),关于饮用水中消毒剂常规指标及要求,不正确的是()。

A、 液氯和水的接触时间不小于 30min,管网末梢水中消毒剂余量应大于 0.05 mg/L B、 臭氧和水的接触时间不小于 12min,管网末梢水中消毒剂余量应大于 0.02 mg/L C、 ClO_2 和水的接触时间不小于 30min,管网末梢水中消毒剂余量应大于 0.02 mg/L D、 氯胺和水的接触时间不小于 30min,管网末梢水中消毒剂余量应大于 0.05 mg/L

1269、(单选题) 根据《建筑给水排水与节水通用规范》(GB55020-2021),下列说法

不正确的是（ ）。

- A、建筑给水排水与节水工程选用的工艺、设备、器具和产品应为节水和节能型 B、建筑给水排水与节水工程中有关生产安全、环境保护和节水设施的建设，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 C、给水系统采用的管材、管件及连接方式的工作压力不得大于国家现行标准中公称压力或标称的允许工作压力 D、采用的阀门的工程压力不得大于管材及管件的公称压力

1270、（单选题）根据《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021），下列说法不正确的是（ ）。

- A、用水点处水压大于 0.15MPa 的配水支管应采取减压措施 B、非亲水性的室外景观水体用水水源不得采用市政自来水和地下井水 C、公共场所的洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴 D、给水系统应采用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件和阀门

1271、（单选题）根据《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021），下列说法不正确的是（ ）。

- A、生活给水水池（箱）应设置水位控制和溢流报警装置 B、为确保水质安全，游泳池水不应循环使用 C、集中空调冷却水、水源热泵用水应循环使用 D、绿化浇洒应采用高效节水灌溉方式

1272、（单选题）根据《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010），景观用水水源可采用（ ）。

- A、雨水和中水 B、地下井水和雨水 C、市政自来水和地下井水 D、市政自来水和中水

1273、（单选题）根据《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010），节水用水定额采用的标准是（ ）。

A、最高日最高时用水量 B、最高日用水量 C、平均日用水量 D、平均日平均时用水量

1274、(单选题) 根据《民用建筑节能设计标准》(GB50555-2010), 当中水由建筑中水处理站供水时, 建筑中水系统的年回用水量的计算依据是哪个()。

A、中水原水的年收集量的 0.8 倍 B、中水处理设施的日处理水量 365 倍的 0.8 倍 C、中水供应管网系统的年需水量的 0.9 倍 D、取上述三种水量的最小数值

1275、(单选题) 根据《民用建筑节能设计标准》(GB50555-2010), 当中水由建筑中水处理站供水时, 建筑中水系统的年回用水量的计算依据是哪个()。

A、中水原水的年收集量的 0.8 倍 B、中水处理设施的日处理水量 365 倍的 0.9 倍 C、中水供应管网系统的年需水量的 0.9 倍 D、取上述三种水量的最小数值

1276、(单选题) 根据《民用建筑节能设计标准》(GB50555-2010), 下列有关节水措施的叙述错误的是()。

A、坐式大便器宜采用大、小便分档的冲洗水箱 B、居住建筑中不得使用一次冲洗水量大于 6L 的坐便器 C、公共场所卫生间洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴 D、水嘴、淋浴喷头内部不应设置限流配件

1277、(单选题) 根据《民用建筑节能设计标准》(GB50555-2010), 民用建筑的给水、热水、中水以及直饮水等给水管道设置计量水表不符合规定的是()。

A、公共建筑应根据使用不同性质及计费标准分类分别设计计量水表 B、采用高位水箱供水系统的水箱进水管上宜设计计量水表 C、加压分区供水的贮水池或水箱前的补水管上宜设计计量水表 D、口径 DN15~DN25 的水表, 使用年限不得超过 6a

1278、(单选题) 根据《民用建筑节能设计标准》(GB50555-2010), 公共浴室的集中热水供应系统应满足下列哪些要求()。

A、大型公共浴室宜采用高位冷、热水箱重力流供水 B、公共浴室的热水管网应设循环回水管，应采用自然循环 C、多于3个淋浴器的配水管道应布置成树状 D、当淋浴器出水温度不能保证控制在使用温度范围时，应采用单管供水

1279、(单选题) 根据《民用建筑节能设计标准》(GB50555-2010)，下列哪些给水附件、配件不具有节水效果()。

A、感应式水嘴 B、延时自闭式冲洗阀 C、脚踏式开关 D、自闭式水嘴

1280、(单选题) 根据《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》(GB50364-2018)，采用集中的太阳能集热器和集中的贮热水箱供给一幢或几幢建筑物所需热水的系统叫做()。

A、集中-集中供热水系统 B、集中-分散供热水系统 C、分散-分散供热水系统 D、分散-集中供热水系统

1281、(单选题) 根据《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》(GB50364-2018)，下列说法不正确的是()。

A、建筑物上安装太阳能热水系统，不得降低相邻建筑的日照标准 B、建筑物的主体结构或结构构件应能承受太阳能热水系统传递的荷载和作用 C、太阳能集热器的支撑结构应能满足太阳能集热器运行状态的最大荷载和作用 D、太阳能热水系统应采取互相备用，不必配置辅助能源加热设备

1282、(单选题) 根据《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》(GB50364-2018)，建筑的体形和空间组合应避免安装太阳能集热器部位受建筑自身及周围设施和绿化树木的遮挡，并应满足太阳能集热器有不少于() h日照时数的要求。

A、3 B、4 C、5 D、6

1283、(单选题) 根据《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2017，建筑与小区管道直饮水系统的管材应选用()。

A、塑料管 B、镀锌钢管 C、不锈钢管或铜管 D、复合塑料管

1284、(单选题) 根据《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2017, 下列说法不正确的是 ()。

A、建筑与小区管道直饮水系统必须独立设置 B、建筑与小区管道直饮水系统宜采用调速泵供水系统 C、净水机房应单独设置, 且宜靠近集中用水点 D、如果设备置于屋顶的水箱重力式供水系统, 系统可不设循环泵

1285、(单选题) 根据《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2017, 建筑与小区管道直饮水系统宜采用定时循环, 供配水系统中的直饮水停留时间不应超过 12h。不循环的支管长度不宜大于 () m。

A、3 B、6 C、10 D、12

1286、(单选题) 根据《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2017, 不循环的支管长度不宜大于 () m。

A、5 B、6 C、10 D、3

1287、(单选题) 根据《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2017, 下列管材、管件和计量水表的选择, 不正确的是 ()。

A、应采用直饮水专用水嘴 B、管材应选用塑料管 C、宜采用 IC 卡式直饮水水表 D、系统重宜采用与管道同材质的管件及零配件

1288、(单选题) 根据《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2017, 深度净化处理应根据处理后的水质标准和原水水质进行选择, 宜采用 () 技术。

A、膜处理 B、电除盐 C、磁吸附 D、混凝沉淀

1289、(多选题) 根据《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2017, 深度净化处理的消毒灭菌可采用下列哪些技术? ()

A、紫外线 B、臭氧 C、氯 D、二氧化氯 E、电消毒

1290、(多选题) 根据《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》(GB50364-2018), 下列关于贮热水箱的设置应符合下列规定()。

A、贮热水箱宜靠近用水部位 B、贮热水箱宜设置在室内 C、设置贮热水箱的位置应采取相应的排水、防水措施 D、贮热水箱上方及周围应留有安装、检修空间, 净空不宜小于 700mm E、贮热水箱宜设置在室外

1291、(多选题) 根据《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010), 非传统水源包括哪几项()。

A、地下水 B、中水 C、雨水 D、海水 E、地表水

1292、(多选题) 根据《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2016), 污水再生利用工程的设计应以()为目标。

A、水质达标 B、水量稳定 C、标识明确 D、供水安全 E、厂址稳定

1293、(多选题) 根据《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2016), 下列说法正确的是()。

A、再生水厂进出水口与主要处理单元以及用户用水点应设置水样取样装置 B、加氯消毒设施必须设置漏氯监测报警和安全处置系统 C、再生水水源收集系统重的工业废水接入口, 宜设置水质监测点和控制闸门 D、再生水厂应设自动检测与控制系统 E、再生水厂应设臭气处理系统

1294、(多选题) 根据《建筑中水设计标准》(GB50336-2018), 下列排水严禁作为中水原水。()。

A、医疗废水 B、放射性废水 C、生物污染废水 D、粪便污水 E、沐浴排水

1295、(多选题) 根据《建筑中水设计标准》(GB50336-2018),下列排水严禁作为中水原水。()。

A、 医疗废水 B、 放射性废水 C、 生物污染废水 D、 沐浴污水 E、 粪便排水

1296、(多选题) 根据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219-2014), 下列说法正确的是()。

A、 水喷雾系统的供水泵宜自灌引水 B、 采用天然水源供水时, 水泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施 C、 系统供水压力应满足在相应设计流量范围内各组件的工作压力要求 D、 系统应设备用泵, 其工作能力按最小一台泵的供水能力 E、 一组消防水泵的吸水管不应少于两条

1297、(多选题) 根据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219-2014), 下列说法正确的是()。

A、 水喷雾系统的供水泵宜自灌引水 B、 采用天然水源供水时, 水泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施 C、 系统供水压力应满足在相应设计流量范围内各组件的工作压力要求 D、 系统应设备用泵, 其工作能力按最小二台泵的供水能力 E、 一组消防水泵的吸水管不应少于一条

1298、(多选题) 根据《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005), 下列叙述哪几项正确? ()

A、 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时, 一个组合分配系统保护的防护区不应超过 8 个 B、 组合分配系统的灭火剂存量, 应按储存量最大的防护区确定 C、 灭火系统的储存装置 72h 内不能重新充装恢复工作的, 应按系统原储存量的 100%设置备用量 D、 灭火系统的设计温度, 应采用 20℃ E、 灭火系统的设计温度, 应采用 25℃

1299、(多选题)根据《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005),下列叙述哪项错误?

()

A、两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统保护的防护区不应超过 8 个 B、组合分配系统的灭火剂存量,应按储存量最大的防护区确定 C、灭火系统的储存装置 72h 内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的 100%设置备用量 D、灭火系统的设计温度,应采用 20℃ E、灭火系统的设计温度,应采用 35℃

1300、(多选题)根据《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005),下列叙述哪项正确?

()

A、两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统保护的防护区不应超过 8 个 B、组合分配系统的灭火剂存量,应按储存量最大的防护区确定 C、灭火系统的储存装置 72h 内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的 100%设置备用量 D、灭火系统的设计温度,应采用 20℃ E、灭火系统的设计温度,应采用 35℃

1301、(多选题)根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005),灭火器的选择应考虑下列因素: ()。

A、灭火器配置场所的火灾种类 B、灭火器配置场所的危险等级 C、灭火器的灭火效能和通用性 D、灭火器对保护物品的污损程度 E、使用灭火器人员的身高

1302、(多选题)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005),关于灭火器的放置,下列正确的是 ()。

A、灭火器的摆放其顶部离地面高度不应大于 1.50m B、底部离地面高度不宜小于 0.08m C、灭火器不得上锁 D、灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点 E、灭火器的摆放其顶部离地面高度不应大于 1.80m

1303、(多选题)下列哪些场所不适用设置自动喷水灭火系统 ()。

- A、存放遇水发生爆炸或加速燃烧物品的场所 B、存放洒水将导致喷溅或沸溢的液体的场所 C、存放遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物品的场所 D、存放大量木质家具的场所 E、存放大量竹质家具的场所

1304、(多选题)以下哪些属于消防水源? ()

- A、消防水池 B、水泵接合器 C、市政给水 D、稳压罐 E、天然水源

1305、(多选题)消防水池的下列哪些位置应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施()。

- A、通气管 B、呼吸管 C、溢流水管 D、出水管 E、进水管

1306、(多选题)下列哪些水灭火系统,应设置消防水泵接合器()。

- A、自动喷水灭火系统 B、水喷雾灭火系统 C、泡沫灭火系统 D、气体灭火系统 E、固定消防炮灭火系统

1307、(多选题)下列哪些水灭火系统,应设置消防水泵接合器()。

- A、自动喷水灭火系统 B、水喷雾灭火系统 C、泡沫灭火系统 D、固定消防炮灭火系统 E、气体灭火系统

1308、(多选题)根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),下列关于消防水泵接合器设置的叙述,正确的是()。

- A、建筑高度为12米的住宅 B、超过5层的其他多层民用建筑 C、城市交通隧道 D、超过2层的地下或半地下建筑 E、超过4层的多层工业建筑

1309、(多选题)根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),消防水泵应符合()。

- A、消防水泵应采用自灌式吸水 B、消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求 C、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 D、消防水泵吸水口当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于150mm E、消防水泵吸水口当采用旋流防止器时,淹

没深度不应小于 250mm

1310、(多选题) 根据《消防给水及消火栓系统技术规程》(GB 50974-2014), 下列有关消防水池的出水、排水和水位正确的是 ()。

- A、消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用 B、消防水池的出水管应保证消防水池的容积能被全部利用 C、消防水池应设置就地水位显示装置, 并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置, 同时应有最高和最低报警水位 D、消防水池应设置溢流水管和排水设施, 并应采用间接排水 E、消防水池应设置溢流水管和排水设施, 并应采用直接排水

1311、(多选题) 根据《消防给水及消火栓系统技术规程》(GB 50974-2014), 消防水泵房应符合下列规定, 哪些是正确的 ()。

- A、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级 B、附设在建筑物内的消防水泵房, 不应设置在地下三层及以下 C、附设在建筑物内的消防水泵房, 不应设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于 10m 的地下楼层 D、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于一级 E、附设在建筑物内的消防水泵房, 不应设置在地下二层及以下

1312、(多选题) 下列关于消防水泵的控制与操作, 正确的是 ()。

- A、消防水泵应能手动启停和自动启动 B、消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮, 并应有保护装置 C、消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施 D、高温潮湿环境下, 消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置 E、消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 5min

1313、(多选题) 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 (2018 年版)), 下列属于高层建筑的是 ()。

- A、建筑高度大于 27m 的住宅建筑 B、建筑高度大于 24m 的非单层厂房、仓库和其

他民用建筑 C、建筑高度大于 24 米的单层厂房 D、建筑高度大于 24 米的单层体育场 E、建筑高度大于 24 米的住宅建筑

1314、(多选题)根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 (2018 年版)),下列哪项建筑或场所应设置室内消火栓给水系统? ()

A、建筑占地面积小于 300m^2 的仓库 B、高层公共建筑 C、建筑高度大于 15m 的办公建筑 D、体积大于 10000m^3 的办公建筑 E、体积大于 5000m^3 的商店建筑

1315、(多选题)下列哪项建筑物应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统? ()

A、建筑高度大于 100m 的住宅建筑 B、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所 C、一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室 D、建筑高度大于 50m 的住宅建筑 E、建筑高度大于 27m 的住宅建筑

1316、(多选题)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 (2018 年版)),关于甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置,下列说法正确的是 ()。

A、单罐容量大于 1000m^3 的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统 B、单罐容量大于 500m^3 的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统 C、罐壁高度小于 7m 或容量不大于 200m^3 的储罐可采用移动式泡沫灭火系统 D、罐壁高度小于 10m 或容量不大于 300m^3 的储罐可采用移动式泡沫灭火系统 E、罐壁高度小于 10m 或容量不大于 200m^3 的储罐可采用移动式泡沫灭火系统

1317、(多选题)根据《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》,有下列情形之一的,不予注册 ()。

A、不具备完全民事行为能力的 B、在从事公用设备专业工程设计业务中犯有错误,受到行政处罚或者撤职以上行政处分,自处罚、处分决定之日起至申请注册之日不满 2 年的 C、自受刑事处罚完毕之日起至申请注册之日不满 5 年的 D、国务院各有关部

门规定的不予注册的其他情形 E、 同一个项目连续违反设计强条达 5 条者

1318、(多选题) 根据《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》，注册公用设备工程师的执业范围包括以下哪几项（ ）。

A、 公用设备专业工程设计 B、 公用设备专业工程技术咨询 C、 公用设备专业工程设备招标、采购咨询 D、 公用设备工程的项目管理咨询 E、 公用设备专业工程的施工监理

1319、(多选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位在申请领取施工许可证时，提交有关建设工程质量和安全生产的资料是（ ）。

A、 施工图设计审查合格备案文件 B、 安全生产许可证 C、 办理建设工程质量和安全生产监督手续的文件 D、 开工安全生产条件审查合格文件 E、 法律法规规定的其他资料

1320、(多选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，工程监理单位对工程质量和安全生产实施监理，查验施工单位的、以及（ ）。

A、 安全生产许可证 B、 八大员培训合格证书 C、 管理人员的安全生产考核合格证 D、 特种作业人员的特种作业证 E、 项目负责人注册执业资格证书

1321、(多选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，从小区或建筑物内的生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时，应在用水管道上设置真空破坏器等防回流污染措施（ ）。

A、 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙 B、 出口接软管的冲洗水嘴（阀）、补水水嘴与给水管道连接处 C、 不含有化学药剂的绿地喷灌系统，当喷头为地下式或自动升降式时，在其管道起端 D、 游泳池进水管上 E、 水景池进水管上

1322、(多选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，关于建筑物内的

给水系统，下列说法正确的是（ ）。

- A、应充分利用城镇给水管网的水压直接供水 B、当城镇给水管网水压不足，采用叠压供水系统时，应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可 C、为保险起见，尽可能采用水池+水泵的供水方式 D、为了节能，尽可能采用变频供水的供水方式 E、为了节能，尽可能采用串联分区的供水方式

1323、(多选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，下列建筑排水应单独排水至水处理或回收构筑物（ ）。

- A、职工食堂、营业餐厅的厨房含有油脂的废水 B、洗车冲洗水 C、水温超过 40℃ 的锅炉排污水 D、实验室有害有毒废水 E、医院门诊楼生活排水

1324、(多选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，雨水口的布置应根据地形、土质特征、建筑物位置设置，下列哪些部位宜布置雨水口（ ）。

- A、道路交汇处和路面最低处 B、地下坡道入口处 C、人行道中间 D、机动车道中间高处 E、道路绿化带中间

1325、(多选题) 根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，下列关于水加热设备机房的布置的描述，正确的是（ ）。

- A、宜与给水加压泵房相近设置 B、宜靠近耗热量最大或设有集中热水供应的最高建筑 C、宜位于系统的中部 D、集中热水供应系统当设有专用热源站时，水加热设备机房与热源站宜相邻布置 E、宜位于系统的末端

1326、(多选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，排水体制（分流制或合流制）的选择应根据城镇的总体规划，结合当地的（ ）、原有排水设施、污水处理程度和处理后再生利用等因地制宜地确定。

- A、气候特征 B、地形特点 C、水文条件 D、水体状况 E、人口密度

1327、(多选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 下列说法正确的是()。

- A、 同一城镇的不同地区可采用不同的排水体制 B、 除降雨量少的干旱地区外, 新建地区的排水系统应采用分流制 C、 分流制排水系统禁止污水接入雨水管网[E1] D、 分流制排水系统污水可以接入雨水管网 E、 同一个城镇必须采用同一个排水体制

1328、(多选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 关于排入城镇污水管网的污水水质的说法, 正确的是()。

- A、 必须符合现行国家标准的规定 B、 不对养护管理人员造成危害 C、 不应影响处理后出水的再生利用和安全排放 D、 不应影响城镇排水管渠和污水厂等的正常运行 E、 可以排入腐蚀性很强的污水

1329、(多选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 关于排入城镇污水系统的描述, 正确的是()。

- A、 工业园区的污、废水应优先考虑单独收集、处理, 并应达标后排放 B、 污水系统设计应有防止外来水进入的措施 C、 城镇已建有污水收集和几种处理设施时, 分流制排水系统不应设置化粪池 D、 城镇污水厂应同步建设污泥处理处置装置 E、 污水系统应包括收集管网、污水处理、深度和再生处理, 不包括污泥处理处置设施

1330、(多选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 雨水管渠的设计重现期应根据汇水地区性质、() 等因素决定, 经技术经济比较后按规定取值。

- A、 城镇类型 B、 地形特点 C、 气候特点 D、 人口密度 E、 用地性质

1331、(多选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 下列关于污水处理构筑物的设计应符合的规定, 正确的是()。

- A、 旱季设计流量应按分期建设的情况分别计算 B、 当污水为自流进入时, 应满足雨季设计流量下运行要求 C、 当污水为提升进入时, 应按每期工作水泵的最大组合流量校

核管渠配水能力 D、提升泵站、格栅和沉砂池应按旱季设计流量计算 E、二级处理构筑物应按旱季设计流量设计

1332、(多选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 下列关于污水厂厂址选择的说法, 正确的是()。

A、便于污水收集和处理再生后回用和安全排放 B、便于污泥集中处理和处置 C、在城镇夏季主导风向的上风侧 D、有方便的交通、运输和水电条件 E、有良好的工程地质条件

1333、(多选题) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021), 当以脱氮除磷为主时, 应采用厌氧/缺氧/好氧的水处理工艺, 下列哪些要求是正确的()。

A、脱氮时, 污水中的五日生化需氧量和总凯氏氮之比宜大于 4 B、除磷时, 污水中的五日生化需氧量和总磷之比宜大于 17 C、好氧区剩余碱度宜大于 70mg/L (以 CaCO_3 计) D、脱氮时, 污水中的五日生化需氧量和总凯氏氮之比宜大于 2.8 E、除磷时, 污水中的五日生化需氧量和总磷之比宜大于 21

1334、(多选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018, 给水系统的选择应根据当地地形、()、水质、水压及安全供水等要求, 结合原有给水工程设施, 从全局出发, 通过技术经济比较厚综合考虑确定。

A、水源条件 B、城镇规划 C、城乡统筹 D、供水规模 E、供水人口

1335、(多选题) 《室外给水设计标准》(GB50013-2018) 规定, 设计供水量应由下列各项组成()。

A、综合生活用水, 包括居民生活用水和公共设施用水 B、工业企业用水 C、浇洒市政道路、广场和绿地用水 D、管网漏损水量 E、小区道路、绿化和洗车用水

1336、(多选题) 取水构筑物应根据水源情况, 采取相应保护措施防止下列情况发生()。

A、漂浮物、泥沙、冰凌、冰絮和水生物的阻塞 B、洪水冲刷、淤积、冰盖层挤压和雷击的破坏 C、冰凌、木筏和船只的撞击 D、通航河道上水面浮油的进入 E、河水中有毒有害物质的进入

1337、(多选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018, 配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力计算, 并按下列哪三种设计工况校核()。

A、消防时的流量和水压要求 B、最大转输时的流量和水压要求 C、最不利管段发生故障时的事故用水量和水压要求 D、最小转输时的流量和水压要求 E、最大供水时的流量和水压要求

1338、(多选题) 根据《室外给水设计标准》GB 50013-2018 规定, 饮用水中除氟的方法有下列哪几项()。

A、混凝沉淀法 B、活性氧化铝吸附法 C、反渗透法 D、过滤法 E、渗析法

1339、(多选题) 根据《室外给水设计标准》(GB50013-2018), 应急供水可采用()供水模式。

A、原水调度 B、清水调度 C、回用水调度 D、应急净水调度 E、工业水调度

1340、(多选题) 《中华人民共和国消防法》规定, 住房和城乡建设主管部门、消防救援机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊, 有下列行为之一, 尚不构成犯罪的, 依法给予处分()。

A、对不符合消防安全要求的消防设计文件、建设工程、场所准予审查合格、消防验收合格、消防安全检查合格的 B、无故拖延消防设计审查、消防验收、消防安全检查, 不在法定期限内履行职责的 C、发现火灾隐患不及时通知有关单位或者个人整改的 D、

利用职务为用户、建设单位指定或者变相指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位的 E、 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的

1341、(多选题)《中华人民共和国消防法》规定,单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。()。

A、 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物 B、 工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通,弄虚作假,降低消防施工质量 C、 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材 D、 埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距 E、 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为

1342、(多选题)《中华人民共和国消防法》规定,下列单位应当建立单位专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作()。

A、 生产、储存易燃易爆危险品的大型企业 B、 储备可燃的重要物资的大型仓库、基地 C、 距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位 D、 火灾危险性较小、距离国家综合性消防救援队较近的大型企业 E、 大型商场

1343、(多选题)《中华人民共和国消防法》规定,有下列行为之一的,由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款。()。

A、 依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用 B、 建设工程验收后经依法抽查不合格,不停止使用 C、 公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业的,或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符 D、 建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计 E、 建筑施工企

业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量

1344、(多选题)《中华人民共和国消防法》规定，火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定下列事项()。

A、使用各种水源 B、截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电 C、根据相关法律法规对相关违法行为予以处罚 D、为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施 E、利用临近建筑物和有关设施

1345、(多选题)《中华人民共和国消防法》规定，违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留。()。

A、违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所 B、违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的 C、过失引起火灾 D、在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警 E、故意破坏或者伪造火灾现场

1346、(多选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定，水污染防治应当坚持()的原则，优先保护饮用水水源，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业面源污染，积极推进生态治理工程建设，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。

A、预防为主 B、防治结合 C、综合治理 D、国家统一管理 E、谁污染谁治理

1347、(多选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定，有下列行为的，由海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工责令停止违法行为，处一万元以上十万元以下的罚款。()。

A、向水体倾倒船舶垃圾或者排放船舶的残油、废油的 B、未经作业地海事管理机构批准，船舶进行散装液体污染危害性货物的过驳作业的 C、船舶及有关作业单位从事有

污染风险的作业活动的 D、以冲滩方式进行船舶拆解的 E、进入中华人民共和国内河的国际航线船舶，排放不符合规定的船舶压载水的

1348、(多选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定，企业事业单位有下列行为()之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正；情节严重的，处二万元以上十万元以下的罚款。

A、向水体倾倒船舶垃圾或者排放船舶的残油、废油的 B、不按照规定制定水污染事故的应急方案的 C、在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目的 D、水污染事故发生后，未及时启动水污染事故的应急方案，采取有关应急措施的 E、在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目的

1349、(多选题)《中华人民共和国水污染防治法》规定，建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程()。水污染防治设施应当经过环境保护主管部门验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。

A、同时设计 B、同时施工 C、同时验收 D、同时投入使用 E、同时报废

1350、(多选题)制定《城市供水条例》的目的是()。

A、发展城市供水事业 B、保障城市生活 C、提高水质质量 D、保障生活用水 E、保障生产用水

1351、(多选题)根据《城市供水条例》，条例中所称城市供水，是指()。

A、城市公共供水 B、绿化供水 C、消防供水 D、自建设施供水 E、二次供水

1352、(多选题)根据《城市供水条例》，城市人民政府应当组织()等共同编制城市供水水源开发利用规划，作为城市供水发展规划的组成部分，纳入城市总体规划。

A、城市规划行政主管部门 B、水行政主管部门 C、城市供水行政主管部门 D、地质矿产行政主管部门 E、环境卫生行政主管部门

1353、(多选题)《中华人民共和国水法》规定,不同行政区域之间发生水事纠纷,有下列行为之一的,对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分,下列叙述正确的是()。

A、拒不执行水量分配方案和水量调度预案的 B、拒不服从水量统一调度的 C、在水事纠纷发生及其处理过程中煽动闹事 D、拒不执行上一级人民政府的裁决的 E、在水事纠纷解决前,未经各方达成协议或者上一级人民政府批准,单方面违反本法规定改变水的现状的

1354、(多选题)《中华人民共和国水法》规定,本法所称水工程,是指在()上开发、利用、控制、调配和保护水资源的各类工程。

A、海洋 B、江河 C、湖泊 D、地下水源 E、水库

1355、(多选题)《中华人民共和国水法》规定,县级以上人民政府水行政主管部门、流域管理机构及其水政监督检查人员履行本法规定的监督检查职责时,有权采取下列措施,下列叙述正确的是()。

A、要求被检查单位提供有关文件、证照、资料 B、应当向被检查单位或者个人出示执法证件 C、要求被检查单位就执行本法的有关问题作出说明 D、进入被检查单位的生产场所进行调查 E、责令被检查单位停止违反本法的行为,履行法定义务

1356、(多选题)《中华人民共和国水法》规定,防洪法未作规定的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令停止违法行为,限期清除障碍或者采取其他补救措施,处一万元以上五万元以下的罚款,下列条款正确的是()。

A、在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林

木及高秆作物的 B、应当向被检查单位或者个人出示执法证件 C、要求被检查单位就执行本法的有关问题作出说明 D、围湖造地或者未经批准围垦河道的 E、责令被检查单位停止违反本法的行为，履行法定义务

1357、(多选题)《中华人民共和国水法》规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期采取补救措施，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，吊销其取水许可证，下列条款正确的是（ ）。

A、未经批准擅自取水的 B、未出示检查单位或者个人出示执法证件 C、未依照批准的取水许可规定条件取水的 D、围湖造地或者未经批准围垦河道的 E、责令被检查单位停止违反本法的行为，履行法定义务

1358、(多选题)《中华人民共和国水法》规定，以下条款正确的是（ ）。

A、用水应当计量，并按照批准的用水计划用水 B、加强城市污水集中处理，鼓励使用再生水，提高污水再生利用率 C、水政监督检查人员在履行监督检查职责时，应当向被检查单位或者个人出示执法证件 D、用水实行超定额累进加价制度和计价收费 E、在水事纠纷解决前，当事人不得单方面改变现状

1359、(多选题)专项方案编制包括以下内容（ ）。

A、环境保护措施 B、施工计划 C、施工工艺技术 D、施工安全保证措施 E、计算书及相关图纸

1360、(多选题)超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家论证的主要内容包括（ ）。

A、专项方案内容是否完整、可行 B、监测方案是否完整、可行 C、专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范 D、专项巡视检查是否符合有关标准规范 E、安全施工的基本条件是否满足现场实际情况

1361、(多选题) 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应当建立危大工程安全管理档案，施工单位应当将下列（ ）等相关资料纳入档案管理。

A、专项施工方案及审核 B、专家论证 C、验收及整改 D、专项巡视检查 E、
交底、现场检查

1362、(多选题) 对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，（ ）应当组织有关人员进行验收。

A、施工单位 B、建设单位 C、质量监督站 D、建设行政主管部门 E、监
理单位

1363、(多选题) 建设工程勘察、设计方案评标，应当以（ ）为依据，进行综合评定。

A、投标人的业绩 B、信誉 C、荣誉 D、勘察、设计人员的能力 E、勘察、
设计方案的优劣

1364、(多选题) 编制建设工程勘察、设计文件，应当以下列（ ）规定为依据。

A、建设单位的书面要求 B、项目批准文件 C、城乡规划 D、工程建设强制
性标准 E、国家规定的建设工程勘察、设计深度要求

1365、(多选题) 某日 9 时，某建筑工地发生事故，现场安全员立即将事故情况向施工企业负责人报告，企业负责人立即组织人员前往现场营救。事故造成 7 人当场死亡，3 人受伤送医院治疗。次日 7 时施工企业负责人向当地县安全监管局报告事故情况，3 日后 1 人因救治无效死亡。下列关于该起事故报告的说法中，正确的有（ ）。

A、现场安全员只向企业负责人报告，未及时向当地安全监管局报告，属违法行为 B、
企业负责人在事故发生后 22 小时向当地安全监管局报告事故情况，属于迟报 C、企业
负责人还应该向建设主管部门报告 D、因死亡人数增加 1 人，企业应及时向当地县安
全监管局和建设主管部门补报 E、当地县安全监管局应当向上一级安全生产监管部门报

告

1366、(多选题) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定, 事故调查报告应包括的内容有()。

A、 事故发生单位概况 B、 事故发生经过和事故救援情况 C、 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 D、 事故发生的原因和事故性质 E、 事故发生单位的经营状况

1367、(多选题) 建筑施工企业取得安全生产许可证, 应当具备下列安全生产条件包括()。

A、 设置安全生产管理机构, 按照国家有关规定配备专职或兼职安全生产管理人员 B、 依法参加工伤保险, 依法为施工现场人员办理意外伤害保险, 为从业人员交纳保险费 C、 有职业危害防治措施, 并为作业人员配备其要求的安全防护用具和安全防护服装 D、 有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案 E、 有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员, 配备必要的应急救援器材、设备

1368、(多选题) 以下说法正确的是()。

A、 县级以上人民政府建设主管部门应当加强对建筑施工企业安全生产许可证的监督管理 B、 跨省从事建筑施工活动的建筑施工企业有违反本规定行为的, 由工程所在地的省级人民政府建设主管部门将建筑施工企业在本地区的违法事实、处理结果和处理建议抄告原安全生产许可证颁发管理机关 C、 对没有取得施工许可证的, 不得颁发安全生产许可证 D、 安全生产许可证颁发管理机关应当每年向同级安全生产监督管理部门通报建筑施工企业安全生产许可证颁发和管理情况 E、 安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的, 应当暂扣或者吊销安全生产许可证

1369、(多选题) 所称建筑活动, 是指()。

A、 各类房屋建筑及其附属设施的建造 B、 各类市政工程及其附属设施的建造 C、

各类构筑物及其附属设施的建造 D、与市政工程及其附属设施配套的线路、管道、设备的安装活动 E、与房屋建筑及其附属设施配套的线路、管道、设备的安装活动

1370、(多选题)违反《建筑法》规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的()。

A、责令改正 B、有违法所得的,予以没收 C、对不符合开工条件的责令停止施工 D、处以罚款 E、可以处以罚款

1371、(多选题)《建筑法》规定,提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程()。

A、肢解发包 B、平行发包 C、再分包 D、主体分包 E、劳务分包

1372、(多选题)《建筑法》规定,从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,应当具备下列条件()。

A、有符合国家规定的注册资本 B、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 C、有从事相关建筑活动所应有的技术装备 D、已完成的建筑工程业绩等资质条件 E、法律、行政法规规定的其他条件

1373、(多选题)职业道德培训的一般内容应包括职业道德()两方面。

A、实践行为 B、意识 C、准则 D、规范 E、素质

1374、(多选题)职业道德培训的方法是()。

A、进行评价

B、确立目标 C、引入情感 D、制度考核 E、制定流程

1375、(多选题)职业道德的主要内容有哪些()。

A、爱岗敬业 B、办事公道 C、服务企业 D、诚实守信 E、奉献社会

1376、(多选题)土建专业技术人员职业道德建设当中存在的主要问题有哪些()。

A、以职谋私 B、社会风气不良 C、服务意识淡薄 D、职业理想弱化 E、行

业不景气

1377、(多选题) 关于诚实守信的说法, 正确的是 ()。

- A、 诚实守信是市场经济法则 B、 诚实守信是企业的无形资产 C、 诚实守信是为人之本 D、 奉行诚实守信的原则在市场经济中必定难以立足 E、 企业发展应以经济效益为主

1378、(多选题) 职业道德范畴是反映职业道德现象的特性、方面和关系的基本概念, 以下属于社会主义职业道德范畴的有 ()。

- A、 职业理想 B、 职业习惯 C、 职业荣誉 D、 职业幸福 E、 职业能力

1379、(多选题) 职业纪律是职业活动能够正常进行的重要保证, 加强职业纪律修养, 要做到 ()。

- A、 必须提高对遵守职业纪律重要性的认识, 从而提高自我锻炼的自觉性 B、 要提高职业道德品质 C、 培养道德意志, 增强自我克制能力 D、 要求对服务对象要谦虚和蔼 E、 提高职业技能

1380、(多选题) 以下有关社会主义职业道德的说法, 正确的是 ()。

- A、 社会主义职业道德与共产主义的道德原则是完全一致的 B、 社会主义职业道德是建立在社会主义公有制经济基础上的新型职业道德 C、 社会主义职业道德以全心全意为人民服务为普遍要求 D、 社会主义职业道德具有最平等、最真诚的特点, 成为迄今为止人类历史上最纯洁、最高尚的职业道德 E、 社会主义职业道德是一种理想化的职业道德, 难以实现

1381、(多选题) 下列有关职业道德修养的说法, 正确的是 ()。

- A、 职业道德修养是职业道德活动的另一重要形式, 它与职业道德教育密切相关 B、 职业道德修养是个人的主观的道德活动 C、 没有职业道德修养, 职业道德教育不可能取得

应有的效果 D、职业道德修养是职业道德认识和职业道德情感的统一 E、职业道德修养是先天确定的，与后天学习无关

1382、(多选题) 从业人员的职业责任感是自觉履行职业义务的前提，是社会主义职业道德的要求。职业道德的最基本要求是()。

A、 党风廉政建设 B、 纠正行业不正之风 C、 忠于职守 D、 为社会主义建设服务 E、 个人利益至上

1383、(多选题) 说服教育是职业道德教育的重要形式，其特点是()。

A、 摆事实 B、 讲道理 C、 正面引导 D、 启发自觉 E、 实践训练

1384、(多选题) 下列哪些方法可以促进职业道德修养的提高()。

A、 学习的方法 B、 自我批评的方法 C、 积善的方法 D、 慎独的方法 E、 竞争的方法

1385、(多选题) 道德修养必须靠自觉，要增强职业道德修养的自觉性，必须做到()。

A、 深刻认识职业道德和职业道德修养的重大意义 B、 要树立革命的人生观 C、 要正确地看待自己，要有自知之明 D、 正确认识社会、人生和自己 E、 以个人为中心

1386、(多选题) 职业道德规范包含哪几个部分行为规范()。

A、 文化背景 B、 道德观念 C、 作风 D、 行为方式 E、 其他

1387、(多选题) 爱岗敬业的具体要求是()。

A、 树立职业理想 B、 强化职业责任 C、 提高职业技能 D、 抓住择业机遇 E、 选择待遇高的工作

1388、(多选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，没收收受的财物，并依法处以罚款。()

A、 提供虚假材料入库的 B、 应当回避而不回避的 C、 擅离职守或者扰乱评标现场秩

序的 D、 严格按招标文件要求进行投标的 E、 协助、配合有关部门的监督、检查、调查工作的

1389、 (多选题)工程监理企业从事建设工程监理活动,应当进新“守法、诚信、公平、科学”的推则,其中“守法”的具体要求为()。

A、 在核定的资质等级和业务范围内开展经营活动 B、 不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》 C、 按照工程监理合同约定严格履行义务 D、 工程监理企业在异地承接监理业务,要有觉遵守工程所在地的有关规定,主动向工程所在地建设行政主管部门了备家登记,接受其指导督管理 E、 自觉践行自律公约,接受政府主管部门对监理工作的监督检查

1390、 (多选题)监理工程师的职业道德守则包括()。

A、 不以个人名义承揽监理业务 B、 不收受施工单位的任何礼金 C、 接受继续教育,努力提高执业水准。 D、 不泄漏监理工程各方认为需要保密的事项 E、 保证执业活动的质量,并承担相应责任

1391、 (多选题)在监理行业中,监理工程师应严格遵守的通用职业道德守则()。

A、 遵法守规,诚实守信 B、 严格监理,优质服务 C、 恪尽职守,爱岗敬业 D、 团结协作。尊重他人 E、 加强检查,谋取不正当利益

1392、 (多选题)注册建造师不得有下列行为中的()行为。

A、 不履行注册建造师的义务 B、 同时在两个企业受聘并执业 C、 对本人执业活动进行解释和辩护 D、 超出执业范围执业 E、 允许他人以自己的名义从事执业活动

1393、 (多选题)依据《造价工程师职业道德行为准则》,为了规范造价工程师的职业道德行为,提高行业声誉,造价工程师在执业中应信守以下职业道德行为准则()。

A、 遵守国家法律、法规和政策 B、 遵守“诚信、公正、精业、进取”的原则 C、 勤

奋工作，独立、客观、公正、正确地出具工程造价成果文件 D、尊重同行，公平竞争，搞好同行之间的关系 E、索取、收受委托合同约定以外的礼金和其他财物

1394、(多选题)依据《建筑施工特种作业人员管理规定》(住房城乡建设部令第 60 号)，关于首次取得资格证书人员的实习操作要求，正确的有()。

A、正式上岗前实习操作不少于 6 个月 B、实习期内应穿戴醒目实习标志 C、应由从事相应工种 6 年以上的建筑施工特种作业人员进行作业指导 D、实习期内不得独立作业 E、取得资格证书后可不经实习直接独立作业

1395、(多选题)施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()，不得挪作他用。

A、施工安全防护用具及设施的采购和更新 B、工伤事故中伤亡人员的抚恤 C、安全生产教育培训 D、安全生产条件的改善 E、安全施工措施的落实

1396、(多选题)施工单位的()应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

A、主要负责人 B、项目负责人 C、技术负责人 D、专职安全生产管理人员 E、施工管理人员

1397、(多选题)《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有()。

A、生产(制造)许可证 B、产品合格证 C、安全生产许可证 D、质量保证书 E、质量认证书

1398、(多选题)施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，并对建设工程项目的安全施工负责，其安全责任主要包括()。

A、对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录 B、落实安

全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 C、确保安全生产费用的有效使用 D、根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患 E、及时、如实报告生产安全事故

1399、(多选题) 在下列项目中，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施的建议的是()。

A、全部使用国有资金投资的建设工程 B、国家重点建设工程 C、关系公共利益和公共安全的建设工程 D、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程 E、特殊结构的建设工程

1400、(多选题) 关于工程质量检测的说法，不正确的是()。

A、检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构 B、检测报告必须由检测机构法定代表人签署 C、检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构 D、检测数据和检测报告仅供施工企业参考 E、任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告

1401、(多选题) 必须实行监理建设工程的是()。

A、国家重点建设工程 B、大中型公用事业工程 C、成片开发建设的住宅小区工程 D、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E、使用国有资金投资的工程

1402、(多选题) 建设工程竣工验收应当具备的条件是()。

A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B、有完整的技术档案和施工管理资料 C、有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 D、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E、有施工单位签署的工程保修书

1403、(多选题) 质量保修书中应当明确建设工程的()。

A、 保修范围 B、 保修措施 C、 质量保证金 D、 保修期限 E、 保修责任

1404、(多选题)《建设工程质量管理条例》规定,国家机关工作人员在建设工程质量监督工作中(),构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。

A、 公报私仇 B、 滥用职权 C、 玩忽职守 D、 索要回扣 E、 徇私舞弊

1405、(多选题)《建设工程质量管理条例》规定,施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在工程()等单位的监督下现场取样并送检。

A、 检测 B、 监理 C、 总包 D、 工程质量监督机构 E、 建设

1406、(多选题) 安全生产工作方针是()。

A、 以人为本 B、 安全第一 C、 预防为主 D、 综合治理 E、 生命至上

1407、(多选题) 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责包括()。

A、 组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 B、 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 C、 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 D、 及时、如实报告生产安全事故 E、 督促落实本单位安全生产整改措施

1408、(多选题) 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,由生产经营单位的()或者个人经营的投资人予以保证,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A、 决策机构 B、 主要负责人 C、 权利机构 D、 大股东 E、 监督机构

1409、(多选题)《安全生产法》规定,安全生产中从业人员的义务包括()。

A、 拒绝违章指挥和强令冒险作业 B、 了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施 C、 对本单位的安全生产工作提出建议 D、 掌握本职工作

所需的安全生产知识 E、向现场安全生产管理人员报告发现的事故隐患或者其他不安全因素

1410、(多选题)生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的()等内容。

A、安全操作规程 B、责任人员 C、责任范围 D、奖惩制度 E、考核标准

1411、(多选题)下列选项中,属于转包的是()。

A、分包单位将其承包的工程再分包 B、合同未约定,又未经建设单位认可,总承包单位将部分建设工程交由其他单位完成 C、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给他人完成 D、总承包单位将全部工程交由其他单位完成 E、施工总承包单位将全部建设工程拆分成若干部分工作分包给其他企业

1412、(多选题)关于不可抗力后果承担的说法,正确的有()。

A、承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 B、永久工程损失由发包人承担 C、承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担 D、仓库中毁损的水泥由发包人承担 E、监理人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担

1413、(多选题)建设工程施工合同索赔成立的前提条件有()。

A、与合同对照,事件已经造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工程损失 B、造成工程费用的增加,已经超出承包人所能承受的范围 C、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 D、造成工期损失的事件总时差不为零 E、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

1414、(多选题)根据《中华人民共和国民法典》,下列合同中属于建设工程合同的有()。

A、勘察合同 B、设计合同 C、施工承包合同 D、工程监理合同 E、造价咨询合同

1415、(多选题)甲写字楼业主将部分房屋租赁给乙单位,并签订了房屋租赁合同,乙单位

没有按约定到期支付租金,并在租赁房屋期间损坏部分租赁物品。乙单位的主要义务有()。

- A、按约定支付租金 B、按约定方法使用租赁物 C、对损坏的租赁物品要按约定赔偿 D、对租赁物品的维修 E、可随意对租赁物品转租

1416、(多选题)某施工企业与某设备租赁公司签订了融资租赁合同,施工企业根据自己的需要,通过调查卖方的信用力,自主选定租赁设备及卖方。合同中约定了购买设备的类型、数量及租金支付等内容。该融资租赁合同涉及的主体有()。

- A、出租人 B、公证人 C、出卖人 D、所有人 E、承租人

1417、(多选题)运输合同的法律特征有()。

- A、货运合同是双务、有偿合同 B、货运合同的标的是获取货物 C、货运合同的标的是运输行为 D、货运合同的收货人和托运人可以是同一人 E、货运合同是诺成合同

1418、(多选题)某项目业主委托某招标代理机构进行监理招标。在招标过程中,招标代理机构的主要义务有()。

- A、按项目业主的指示处理招标事务 B、任意变更解除权 C、按时提交委托事务处理报告 D、因自身过错给项目业主造成损失的,应承担赔偿 E、可超越业主授权处理委托事务

1419、(多选题)有下列情形之一的,要约失效()。

- A、要约被拒绝 B、要约被撤销 C、承诺期限届满,受要约人未作出承诺 D、受要约人对要约的内容作出实质性变更 E、受要约人做出承诺

1420、(多选题)有下列情形之一的,该格式条款无效()。

- A、在订立合同时未与对方协商的条款 B、提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利 C、提供格式条款一方排除对方主要权利

利 D、明显不公平的条款 E、因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款

1421、(多选题) 当事人在订立合同过程中有下列情形之一, 造成对方损失的, 应当承担赔偿责任 ()。

A、假借订立合同, 恶意进行磋商 B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况 C、有其他违背诚信原则的行为 D、重大违约行为 E、不接受对方的条件导致合同谈判失败

1422、(多选题) 根据《民法典》, 国家重大建设工程合同, 应当按照 () 等文件订立。

A、国家规定的程序 B、项目建议书 C、国家批准的投资计划 D、相关法律法规 E、可行性研究报告

1423、(多选题) 建设工程施工合同无效, 且建设工程经验收不合格的, 按照以下情形处理 ()。

A、可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人 B、修复后的建设工程经验收合格的, 发包人请求承包人承担修复费用 C、修复后的建设工程经验收不合格的, 承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿 D、发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的, 应当承担相应的责任 E、发包人应当按照约定支付价款

1424、(多选题) 承揽工作需要定作人协助的, ()。

A、定作人有协助的义务 B、定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的, 承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务, 并可以顺延履行期限 C、定作人不可以随时解除合同 D、定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同, 造成承揽人损失的, 应当赔偿损失 E、定作人逾期不履行的, 承揽人可以解除合同

1425、(多选题) 融资租赁合同无效, ()。

A、当事人就该情形下租赁物的归属有约定的, 按照其约定 B、当事人就该情形下租

赁物的归属有约定的，其约定也无效 C、没有约定或者约定不明确的，租赁物应当返还出租人 D、没有约定或者约定不明确的，租赁物应当返还承租人 E、因承租人原因致使合同无效，出租人不请求返还或者返还后会显著降低租赁物效用的，租赁物的所有权归承租人，由承租人给予出租人合理补偿

1426、(多选题) 有下列 () 情形之一的，当事人可以解除合同。

A、因不可抗力致使不能实现合同目的 B、在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务 C、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 D、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 E、当事人一方多次严重违约

1427、(多选题) 债权人转让债权， () 。

A、未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力 B、债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，不可以向受让人主张 C、从权利专属于债权人自身的不得转让 D、债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外 E、受让人取得与债权有关的从权利

1428、(多选题) 关于定金合同， () 。

A、自实际交付定金时成立 B、自签订合同时成立 C、不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力 D、实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为违约，当事人一方可以主张权利 E、债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回

1429、(多选题) 导致中标无效的情形有 () 。

A、投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的 B、招标人要求投标人提交投标保证金的 C、依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果

果的 D、依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人

的 E、投标人向招标人展示工程业绩、企业实力,谋取中标的

1430、(多选题)根据《招标投标法实施条例》,招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有()。

A、明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便的 B、授意投标人撤换、修改投标文件的 C、限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 D、向特定投标人泄露标底的 E、就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的

1431、(多选题)根据《必须招标的工程项目规定》,下列项目属于必须进行招标的有()。

A、使用有限公司资金的项目 B、使用国有企业资金并且该资金占控股或者主导地位的项目 C、使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目 D、使用财政预算资金20万元以上并且该资金占投资额10%以上的项目 E、使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目

1432、(多选题)下列情形中依法可以不招标的项目有()。

A、只有少量潜在投标人可供选择的项目 B、采购人的全资子公司能够自行建设的 C、需要向原中标人采购工程,否则将影响施工或者功能配套要求的 D、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的 E、需要使用不可替代的施工专有技术的项目

1433、(多选题)依法必须进行施工招标的工程建设项目,可以采用邀请招标的情形有()。

A、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标 B、项目受自然地域环境限制,只有少数潜在投标人可供选择 C、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 D、在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作 E、施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术

1434、(多选题)关于投标人资格审查的说法正确的有()。

- A、资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查 B、国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会 C、招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告 D、资格预审结束后,评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书 E、资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审

1435、(多选题)我国《招标投标法》规定,开标时由()检查投标文件密封情况,确认无误后当众拆封。

- A、招标人 B、投标人或投标人推选的代表 C、评标委员 D、公证机构 E、地方政府相关行政主管部门

1436、(多选题)根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,评标委员会应当否决投标的情形有()。

- A、投标报价高于企业成本 B、投标文件未经投标单位负责人签字 C、投标报价低于招标控制价 D、投标联合体没有提交共同投标协议 E、投标人不符合招标文件规定的资格条件

1437、(多选题)下列可以做投标保证金的有()。

- A、担保单位的信用担保 B、银行汇票 C、银行保函 D、现金支票 E、保兑支票

1438、(多选题)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括()。

- A、使用预算资金 200 万元人民币以上,并且该资金占投资额 10%以上的项目 B、使用预算资金 200 万元人民币以上,并且该资金占投资额 20%以上的项目 C、使用国有企业事业单位资金,并且该资金占投资额 10%以上的项目 D、使用国有企业事业单位

资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目 E、使用国有企业事业单位资金，并且该资金占投资额 50%以上的项目

1439、(多选题) 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的（ ）等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

A、违约责任 B、标的 C、价款 D、质量 E、履行期限

1440、(多选题) 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标（ ）。

A、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 B、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 C、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 D、投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动 E、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

1441、(多选题) 招标人应当拒收的情形包括（ ）。

A、没有提交投标保证金的投标文件 B、未通过资格预审的申请人提交的投标文件 C、逾期送达的投标文件 D、不按照招标文件要求密封的投标文件 E、没有单位盖章的投标文件